

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí oddělení 4501

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

Profil zadavatele: https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 23. 9. 2016

PID: MFCR6XRCGU

Č. j.: **MF-26228/2016/45-16**

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – I.**

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Plochy pro rozvoj Habartova“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 9. 2016, s evidenčním číslem VZ **643085.**

Zadavatel dne 19. 9. 2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 1

Položka - 1

Trubka HDPE 40/33 TR.HOR.C3 06040 - 848,00m

Výkaz výměr pro VO požaduje trubku "HDPE 40/33", technická zpráva navíc vyžaduje, aby trubka měla popis "veřejné osvětlení" - taková trubka neexistuje a výrobcem je trubka HDPE určena pro ochranu optických kabelů.

Je možné trubku HDPE nahradit standartní korugovanou trubkou KOPOFLEX ?

Položka - 2

Písek zásypový FR.0-4 - 0,1 m3 CEZDSO písek zásypový FR.0-4 - 160,00 kg

Výkaz výměr požaduje uvedené písky, technická zpráva požaduje kabelové lože.

Ve výkazu výměr není položka kalelové lože v požadované délkové míře - bude tato položka investorem doplněna do výkazu výměr?

Odpověď:

1. - Dle informací projektanta předmětné veřejné zakázky je tato trubka běžně k dispozici a je využívána na obdobných stavbách v regionu. Uchazeč může použít i jiný typ trubky, pokud budou zachovány parametry trubky uvedené v soupisu stavebních prací.

2. - Požadavek na zhotovení kabelového lože je v projektové dokumentaci uveden omylem, z tohoto důvodu není do soupisu stavebních prací doplňována žádná položka.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501