

VÝVOD Č.	1	2	3
ZAŘÍZENÍ	VÝVOD 1	VÝVOD 2	PŘÍVOD OD T1
Pi [kW]			
KABEL			

VÝVOD Č.	1–16
ZAŘÍZENÍ	MAX. 3x240+120
Pi [kW]	
KABEL	



BÁNSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

BPT
KOLLÁROVA 1879/11
415 36 TEPLICE
tel. 417559111
fax 417559222
http://www.bpt.cz
e-mail: info@bpt.cz

MANAŽER PROJEKTU: ING. MONIKA BALCAROVÁ

ČÍSLO ZAKÁZKY : 2965

Soustava: vn - 3 AC 50 Hz 22kV / IT
nn - 3PEN AC 50 Hz 400V / TN-C

Ochrana před úrazem el. proudem: automatickým odpojením vadné části
doplňující pospojování

Prostory nebezpečné, zvlášť nebezpečné

AKCE	JEZERO MOST - napojení na komunikace a IS - část I	VYPRACOVAL	ING. KONIG MICHAL, ZELENÁ 279, 417 02 DUBÍ	
		OBJEDNATEL	BP Teplice a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice	
		INVESTOR	ČR - Ministerstvo financí	
OBSAH	SO 402 - TRAFOSTANICE TRAFOSTANICE 22/0,4 kV	MÍSTO	MOST	
		DATUM 09,2012	STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO -
				ČÍSLO KO-3-06075