

Technical drawing of a gas boiler unit, showing dimensions and components. The drawing is oriented vertically, with the boiler body on the left and the gas inlet/outlet on the right.

Dimensions:

- Overall width: 1250
- Overall height: 1800
- Boiler body width: 850
- Gas inlet/outlet width: 200
- Boiler body height: 1000
- Gas inlet/outlet height: 800
- Horizontal distance from boiler body to gas inlet/outlet: 1000
- Horizontal distance from boiler body to gas inlet/outlet (top section): 115, 356, 314, 100, 115
- Horizontal distance from boiler body to gas inlet/outlet (bottom section): 200, 850, 200
- Minimum height of boiler body above ground level: MIN. 200

Labels and Components:

- ODVODŇOVACÍ VENTIL DN 25, PN 40 (Exhaust Valve DN 25, PN 40)
- VTL KK AUDCO DN 80 PN 40, NAVAŘOVACÍ (Welded Gas Valve DN 80, PN 40)
- PŘÍRUBA S KRKEM DN 40, PN 40 (Flange with Neck DN 40, PN 40)
- UKONČENÍ IZOLACE MIN. 200 MM NAD TERÉNEM (End of insulation min. 200 mm above ground level)
- TERÉN (Ground level)
- SMĚR PROUDĚNÍ PLYNU (Direction of gas flow)



| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| ČÍSLO SMLOUVY : | 174/2005 | ARCH. Č. ZAKÁZKY : | KENT — 096/05 |
| VEDOUCÍ ZAKÁZKY : | Mgr. Martin Kabrna | PODPIS : | |

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT ANI KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ANI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO.

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|-------------|---------------|---------------------------|-------------|------------|
| MĚŘÍTKO ORIGINÁLU 1 : 10 | PROJEKTANT | MATOUŠEK | | HIP | ING BALCAROVÁ | | DATUM | 01/2006 |
| | | | | | | | STUPEŇ PD | ZDS |
| | VYPRACOVAL | MATOUŠEK | | TECH.KONTR. | MATOUŠEK | | POČ.FORM.A4 | 1 |
| PROJEKTOVÁ | | KANCELÁŘ: DEYS – KOOPERACE | | | | | | POŘ.ČÍSLO |
|  <p>BPT BĀŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE akciová společnost</p> | | ZAKÁZKA : JEZERO MOST – NAPOJENÍ NA KOMUNIKACE A IS – ČÁST III zadávací dokumentace stavby | | | | | | 9 |
| | | ČÁST : D4 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM SO 41 – VTL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA | | | | | | |
| | | OBSAH : VTL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA UZAVÍRACÍ OBTOK | | | | | | |
| | | | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY : 1600/P | | KO-4-01578 |
| OBJEDNATEL : | | STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST | | | | | | |