

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 25.10.2016
PID: MFCR6X SWWQ
Č. j.: MF-23892/2016/4501-16
Počet listů: 2
Příloha: Upravený položkový
rozpočet

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – IV.**

Veřejná zakázka:

Nadlimitní (významná) veřejná zakázka na služby s názvem „Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“ zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 5.9.2016, s evidenčním číslem VZ **642302**.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 4 zákona VZ.

Zároveň zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám i v návaznosti na žádost zájemce doručenou dne 20.10.2016 na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele, přestože nebyl dodržen stanový postup podávání těchto žádostí.

Současně upozorňuje zájemce na nezbytnost dodržování stanoveného postupu pro podání písemných žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám stanovených v zadávacích podmínkách.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 4 zákona VZ

Zadavatel konstatuje, že v rámci přípravy projektové dokumentace a položkového rozpočtu došlo k chybě v počtu jednotek – délka kanalizace. V projektové dokumentaci v kap. 5.3.1.2.6 Vložkování kanalizace procházející ekocontainerem na str. 43 má být správná délka kanalizace (čištění potrubí a inspekce potrubí) **710 m** (nesprávně uvedeno 270 m). Zadavatel adekvátně **upravil položkový rozpočet, který poskytuje přílohou těchto dodatečných informací.**

II.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 1:

V předaném výkazu výměr jsou dvě položky č. 831260001 Sanace vložkováním kanalizačního potrubí 250-300mm.

Pro podání objektivní a seriózní nabídky potřebujeme více informací, zejména ve vztahu k přiložené projektové dokumentaci, ve které je vložkování kanalizace procházející ekokontejnmentem rozloženo do dvou etap (viz kap. 5.3.1.2.6). I. etapa se týká monitoringu stávajícího stavu potrubí a II. etapa se týká samotných oprav, které budou navrženy na základě zjištění z první etapy.

Z tohoto důvodu požadujeme po zadavateli upravit stávající výkaz výměr v souladu s PD. Vlastní stanovení rozsahu a ceny sanace vložkováním je možné až po dokončení I.etapy prací, kdy bude možno na základě pořízeného kamerového záznamu a vyčištění kanalizace určit její stav tzn. rozsah vad (poškození) atd.

Odpověď:

Uchazeč v rámci nabídky ocení práce spojené s vložkováním kanalizace v rámci etapy 1A a 1B podzemní těsnící stěny v celé délce, tj. 710 m. V případě nerealizace prací v celém objemu budou v souladu s obchodními podmínkami fakturovány jen skutečně provedené práce.