




SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 01

dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

NÁKUP UNIVERZÁLNÍHO KABELÁŽNÍHO SYSTÉMU A ROZVADĚČŮ

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
ředitelem Úseku právních služeb, 1. zástupcem
generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ_0026_2015

Evidenční číslo uvedené ve Věstníku
veřejných zakázek: 510366

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní dodatečné informace. Dodatečné informace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, rovněž na profilu zadavatele.

Žádost o dodatečné informace č. 1 (obdržena dne 3. 11. 2016)

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 1A - Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 v bodě 2.5. „Demontáž“ je uvedena věta:

„Součástí plnění bude zároveň demontáž navrhovaného řešení rozvaděčů“

Může Zadavatel tuto větu Uchazeči vysvětlit? S ohledem na předmět plnění této části, se Uchazeč domnívá, že předmětem plnění je pouze univerzální kabelážní systém. Uchazeč se domnívá, že se v tomto případě jedná o demontáž kabeláže při reklamaci, která je zapojena do rozvaděčů. Je tato domněnka Uchazeče správná? V případě, že ne, žádá Uchazeč o vyjasnění.

Informace zadavatele

Zadavatel se dopustil administrativního nedopatření - editační chyby při přípravě zadávací dokumentace. V Příloze zadávací dokumentace č. 1A - Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 v bodě 2.5. „Demontáž“ má být uvedeno, že se demontáž týká navrhovaného řešení prvků univerzálního kabelážního systému.

Dotaz č. 2:

V Zadávací dokumentaci v bodě 7.3 je uvedena věta:

*"Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce pro každou část veřejné zakázky katalogový list každé **významné nabízené položky** předmětu plnění veřejné zakázky uvedené uchazečem v příloze zadávací dokumentace č. 7A – Formulář pro nabízené plnění pro část 1,.....".*

Zatím co v kapitole 8 Zadávací dokumentace je uvedena věta:

*„Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve Formuláři u jednotlivých okruhů plnění uvedl jednotkový položkový rozpočet, ve kterém uvede **všechna nabízená komponenta** předmětu plnění veřejné zakázky....“*

Má tedy Uchazeč do přílohy č. 7A Zadávací dokumentaci uvést významné nebo veškeré položky? V případě, že pouze významné položky, žádá Uchazeč Zadavatele, aby jasně definoval, co považuje za významné položky k jednotlivým komponentám.

Informace zadavatele

Dle odst. 7.3 zadávací dokumentace požaduje zadavatel po uchazečích předložení katalogových listů nabízených položek plnění každé části veřejné zakázky. Zadavatel nicméně nepožaduje předložení katalogových listů všech nabízených položek plnění každé části veřejné zakázky uvedených uchazečem v jeho nabídce dle přílohy zadávací dokumentace č. 7A – Formulář pro nabízené plnění pro část 1 a č. 7B – Formulář pro nabízené plnění pro část 2, nýbrž požaduje předložení katalogových listů pouze u významných položek, což jsou minimálně nabízené kabely, konektory a rozvaděče.

V čl. 8 zadávací dokumentace specifikoval zadavatel své požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, přičemž mimo jiné uvedl, že *„požaduje, aby uchazeč ve Formuláři u jednotlivých okruhů plnění uvedl jednotkový položkový rozpočet, ve kterém uvede všechna nabízená komponenta předmětu plnění veřejné zakázky, a to v souladu s přílohou zadávací dokumentace č. 1A – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 a č. 1B – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2“*. Zadavatel tedy jasně specifikoval, že požaduje nacenění všech nabízených komponent předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky, nikoliv pouze nacenění významných položek.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel v zadávací dokumentace vymezil srozumitelně, přehledně a transparentně své požadavky na předložení katalogových listů i způsob zpracování nabídkové ceny.

Dotaz č. 3:

Chápe Uchazeč dle přílohy 1A - Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 v bodě 2.3.1 správně, že z SDR má být vedeno 144 vláken OM4 a 144 vláken OS2 do SDR1?

Informace zadavatele

Ano, dodavatel si vykládá požadavek zadavatele správně, předpokládaná kapacita optických vláken páteřní trasy pro OM4 a pro OS2 je popsána v tabulce uvedeného bodu 2.3.1 přílohy zadávací dokumentace č. 1A - Technická specifikace předmětu plnění pro část 1.

Dotaz č. 4:

Chápe Uchazeč správně, že v případě uplatnění Smluvní pokuty dle bodu 12.6 a) Rámcové kupní smlouvy na dodávku univerzálního kabelážního systému, nebude již uplatněna sankce do bodu 12.6.c)?

Informace zadavatele

Zadavatel je přesvědčen, že vymezení náhrady škody a smluvních sankcí v čl. XII. Vzorové rámcové smlouvy pro část 1, která tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 2A, a v čl. XII. Vzorové rámcové smlouvy pro část 2, která tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 2B, je jasné a srozumitelné. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že smyslem a účelem institutu

dodatečných informací není poskytování právního poradenství v oblasti závazkového práva, kterého se dodavatel prostřednictvím tohoto dotazu domáhá.

Dotaz č. 5:

Chápe uchazeč správně, že pokud bude naplněn bod 8.2.3. Rámcové kupní smlouvy na dodávku univerzálního kabelážního systému, bude o této skutečnosti sepsán Protokol či jiný dokument a nebudou dále uplatňovány sankce dle bodu 12.6 a)?

Informace zadavatele

Zadavatel je přesvědčen, že vymezení náhrady škody a smluvních sankcí v čl. XII. a vymezení dalších práv a povinností smluvních stran v čl. VIII. Vzorové rámcové smlouvy pro část 1, která tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 2A, a Vzorové rámcové smlouvy pro část 2, která tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 2B, je jasné a srozumitelné. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že smyslem a účelem institutu dodatečných informací není poskytování právního poradenství v oblasti závazkového práva, kterého se dodavatel prostřednictvím tohoto dotazu domáhá.

Dotaz č. 6:

Uchazeč žádá o vysvětlení bodů v Příloze č. 1A Technická specifikace předmětu plnění pro část 1A:

- a. dle bodu 4.2 by měly být veškeré kabely pro strukturovanou kabeláž v souladu uvedenými normami a vyhláškami. Zejména ČSN EN 50331-25 funkčnost při požáru a nezapalování při hoření dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Týká se tento požadavek i kabelu pro strukturovanou kabeláž? Může Zadavatel případně určit, který kabel od kterého výrobce tyto dvě normy současně splňuje?

- b. dle bodu 2.4.1 odstavce B parametry kabelu Cat.6A / Class EA je uvedeno, že kabel musí být v průměru maximálně 6,5 mm.

Trvá Zadavatel na tomto maximálním průměru. Uchazeč na evropském trhu nenalezl žádného výrobce, jehož výrobky by splňovaly jak požadavek na průměr, tak i na stínění. Upraví Zadavatel Zadávací dokumentaci tak, aby byl maximální průměr 7,5mm?

Informace zadavatele

Vysvětlení k bodu a)

Zadavatel nepožaduje, aby kabely pro strukturovanou kabeláž splňovaly požadavky ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlení k bodu b)

Zadavatel upravuje parametr kabelu Cat.6A / Class EA v zadávací dokumentaci tak, že maximální průměr kabelu požadovaný zadavatelem je do 7,5mm.

Dotaz č. 7:

S ohledem na charakter výše položených dotazů uchazeč žádá o adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Informace zadavatele

Na základě výše uvedených dodatečných informací a odpovědí na ně zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ prodloužuje lhůtu pro podání nabídek (a adekvátně též termín otevírání obálek s nabídkami) následovně:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 29. 11. 2016

Hodina: do 11:00

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat na adrese sídla zadavatele, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 15/14, 130 00 Praha 3.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 ZVZ provedení úpravy v uveřejněném oznámení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 10. 2016 pod evidenčním číslem VZ 510366, konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 9.11.2016

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Mgr. Jakub Richter

ředitel Úseku právních služeb, 1. zástupce generálního ředitele