




SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 05

dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

NÁKUP UNIVERZÁLNÍHO KABELÁŽNÍHO SYSTÉMU A ROZVADĚČŮ

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
ředitelem Úseku právních služeb, 1. zástupcem
generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ_0026_2015

Evidenční číslo uvedené ve Věstníku
veřejných zakázek: 510366

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní dodatečné informace.

Dodatečné informace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, rovněž na profilu zadavatele.

Žádost o dodatečné informace č. 6 (obdržena dne 5. 12. 2016)

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci, příloha č. 1A – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1, bod. 2.3.2 popisujete ukončení optických horizontálních i páteřních rozvodů v síťových rozvaděčích SDR. SDR rozvaděče chápeme jako součást propojovacího systému. Ve výběrovém řízení ovšem spadá nabídka SDR rozvaděčů do části 2, tedy části, která se primárně týká datových rozvaděčů. Je to takto v pořádku? Má být síťový rozvaděč součástí nabídky nákupu UKS předmětu plnění pro část 1B?

Informace zadavatele

Ano, takto je to v pořádku – síťový rozvaděč je součástí přílohy zadávací dokumentace č. 1B – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2. Musí být ovšem zachována kompatibilita SDR rozvaděčů s moduly pro ukončení konektorovaných, či předkonektorovaných systémů páteřní a horizontální kabeláže uvedených v příloze zadávací dokumentace č. 1A – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci, příloha č. 1A – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1, bod. 2.3.4 jsou vyspecifikovány parametry optických propojovacích kabelů. S nabídkou propojovacích kabelů počítá i formulář pro nabízené plnění pro část 1. Na rozdíl od metalických propojovacích kabelů jsme nikde v ZD nenašli specifikaci poptávaných délek.

Informace zadavatele

Zadavatel tímto doplňuje specifikaci pro propojovací kabely následovně: LC duplex dle specifikace v provedení SM a OM4 v délkách, 2m, 3m a 5m s uvedením jednotkových cen. Přičemž nabídka na instalaci propojovacích kabelů se nepožaduje, resp. na ni nebude brán zřetel.

Na základě výše uvedených dodatečných informací zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (a adekvátně též termín otevírání obálek s nabídkami) následovně:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 3. 1. 2017

Hodina: do 11:00

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat na adrese sídla zadavatele, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 15/14, 130 00 Praha 3.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 ZVZ provedení úpravy v uveřejněném oznámení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 10. 2016 pod evidenčním číslem VZ 510366, konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 8. 12. 2016

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Mgr. Jakub Richter

ředitel Úseku právních služeb, 1. zástupce generálního
ředitele