

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501**

Letenská 15,

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 9. 2. 2017

PID: MFCR7XBPYA

Č. j.: **MF-27763/2016/45-53**

Počet listů: 3

Přílohy: Upravená realizační smlouva

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 14
a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících
termínů**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.

I.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v návaznosti na ust. § 49 odst. 2 zákona VZ

Zadavatel dne 3. a 6. 2. 2017 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

V části II. v položkách

Objekt F2.01.10 - TRASA 1 - TRASA 1					
5 - Komunikace pozemní					
025	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	7 631,400	m ²	
Objekt F2.01.11 - TRASA 2 - TRASA 2					
5 - Komunikace pozemní					
023	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	14 874,400	m ²	
Objekt F2.01.12 - TRASA 3 - TRASA 3					
5 - Komunikace pozemní					
023	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	19 247,900	m ²	
Objekt F2.01.13 - TRASA 4 - TRASA 4					
5 - Komunikace pozemní					
023	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	3 710,400	m ²	
Objekt F2.01.14 - TRASA 5 - TRASA 5					
5 - Komunikace pozemní					
023	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	6 624,340	m ²	
Objekt F2.01.15 - TRASA 6 - TRASA 6					
5 - Komunikace pozemní					
022	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	6 624,340	m ²	
Objekt F2.01.16 - TRASA 7 - TRASA 7					
5 - Komunikace pozemní					
020	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	221,400	m ²	
Objekt F2.01.17 - OK 1 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA 1					
5 - Komunikace pozemní					
026	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	3 587,600	m ²	
Objekt F2.01.18 - OK 2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA 2					
5 - Komunikace pozemní					
026	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	3 148,600	m ²	

požadujete spojovací živичný postřik ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m².

Žádáme Vás o zaslání podrobnějšího údaje, t.j.:

- z jaké emulze a v jaké dávce požadujete spojovací postřik
- nebo jaké zbytkové množství asfaltu má být po vyštěpení silniční emulze

Odpověď:

Pro spojovací postřiky je uvažována asfaltová emulze C65B3 s obsahem 65% pojiva (asfaltu). Náklady na pořízení postřiku jsou uvedeny v jednotlivých položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 2:

V čl. XII odst. 12.2 realizační smlouvy je kromě jiného uvedeno, že přejímacímu řízení musí předcházet další úkony včetně vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudace však není předmětem díla zhotovitele, ale dle čl. VI odst. 6.7 realizační smlouvy je zhotovitel povinen poskytnutou objednateli pouze potřebnou součinnost ke kolaudaci díla. Zhotovitel však nemůže ovlivnit, kdy dojde k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a rovněž ani nemůže ovlivnit délku ani průběh kolaudace. Ve výsledku to znamená, že zhotovitel není schopen ovlivnit termín zahájení přejímacího řízení a tedy ani garantovat termín realizace díla, ačkoliv mu za to hrozí sankce dle článku 8.1 realizační smlouvy. Zároveň s tím, pak zhotoviteli vznikají další náklady (bankovní záruka) a rizika (škody na

díle, delší záruční doba), které by měl zahrnout do své nabídky, ale není schopen je, z důvodu nejasné doby kolaudačního řízení, specifikovat.

Dotaz uchazeče:

Odstraní zadavatel toto sporné ujednání o vydání kolaudačního souhlasu před zahájením přejímacího řízení z čl. XII realizační smlouvy?

Odpověď:

Ano, zadavatel vypouští bod 12.2 návrhu realizační smlouvy. Upravený návrh smlouvy poskytuje zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací.

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V návaznosti na úpravu realizační smlouvy zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelům poskytl dostatečnou dobu pro zpracování nabídky.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **9.3.2017** (čtvrtek) do 10:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 1.3.2017 (středa),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 8.3.2017 (středa)

Zadavatel odešle dnes tj. 9. 2. 2017 k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.