

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mladá Boleslav

Adresa: Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 950 861 011

Fax: 950 861 241

E-mail: spisovna.mb@sck.izscr.cz

Ev. č. SB - 515-2/2014/PD

Stará Boleslav 8. 8. 2014

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Atelier A4, s. r. o.  
Ruská 971/92  
100 00 Praha 10

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

(Vyřizuje: nrap. Jaroslav Ších , tel.: 950 882 161, e-mail: jaroslav.sich@sck.izscr.cz)

<b>Místo stavby</b>	<b>:</b>	<b>k. ú. 792781 Zeleneč, Čsl. armády 435/81</b>
<b>Název stavby</b>	<b>:</b>	<b>datové centrum Zeleneč</b>
<b>Stavebník – investor</b>	<b>:</b>	<b>Státní tiskárna cenin, státní podnik, Růžová 943, 110 00 Praha</b>
<b>Předložená dokumentace</b>	<b>:</b>	<b>projekt stavby stavební povolení z 4/2014</b>
<b>Zpracovatel PBŘ</b>	<b>:</b>	<b>Ing. Šárka Navarová, Ph.D., ČKAIT0008877, PBŘ z 5/2014</b>

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 9. 7. 2014, doplněnou 7. 8. 2014** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

### **souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

#### **Podmínky:**

1. Vnější odběrní místo bude zajištěno ve smyslu § 2 odstavce 1 písmeno b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Přístupové komunikace budou zajištěny ve smyslu § 2 odstavce 1 písmeno d) vyhlášky č. 23/2008 Sb.
3. Požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost bude splňovat podmínky § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb.
4. Stavba bude provedena dle schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby.
5. Stavební konstrukce, na které je kladen požadavek požární odolnosti, budou realizovány oprávněnou osobou.


6. Požární uzávěr bude proveden ve smyslu vyhl. 202/1999 Sb. , kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Dle čl. 5.5.8 ČSN 73 0810 bude zajištěno jejich uzavření v době požáru.
7. Stavba bude vybavena přenosnými hasicími přístroji dle požadavku přílohy 4 vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
8. Instalovaná požárně bezpečnostní zařízení, věcné prostředky požární ochrany, hlavní uzávěry medií, únikové cesty a únikové východy budou označeny tabulkami dle ČSN ISO 3864.

#### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení včetně EPS a SHZ ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



otisk razítka

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Hadrbolec".

plk. Ing. Jan Hadrbolec  
ředitel územního odboru  
rada