

# O B E C Z E L E N Ě Ć

Kasalova 467 250 91 Zeleneč  
www: [www: www.zelenec.cz](http://www.zelenec.cz)

tel./fax 281923196 , tel. 281925192  
e-mail: [obec.zelenec@volny.cz](mailto:obec.zelenec@volny.cz)

VOLTCOM, s.r.o.  
Zdeněk Kubeš  
Otevřená 2  
160 00 Praha 6

Č.j. 67/2013

V Zelenči 6.5.2013

Věc: Vyjádření

Na základě Vaší žádosti č.j. X361-01 ze dne 9.4.2013 o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Kabelové připojení k distribuční soustavě na 22 kV“ – Zeleneč, Čsl. Armády 435, Vám sdělujeme, že Obec Zeleneč souhlasí..

Souhlas s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu stavby na pozemcích ve vlastnictví obce, tj. poz. p.č. 984, 919, 652/1, 701/1, schválilo Zastupitelstvo obce Zeleneč dne 18.3.2013 – zápis č. 14, usnesení 8a.

Požadujeme, aby křížení trasy kabelu VN a chráničky HDPE s chodníkem na poz. p.č. 919 a křížení s komunikací III – 33310 na poz. p.č. 701/1 vše v k.ú. Zeleneč bylo provedeno protlakem.

Dále požadujeme, aby po ukončení prací, kde dojde k narušení zeleně v obci, tj. na poz. p.č. 652/1, byl tento pás opět zatravněn.

Dále pro Vaši informaci sdělujeme, že ve výkrese „Koordinace celková“ č.v. 754 chybí vyznačení tras následujících sítí, kde dochází ke křížení s navrhovanou trasou kabelu VN:

- přípojka NN pro hřbitov – ve vlast. obce na poz. p.č. 652/1
- přípojka VTL pro regulační stanici plynu pro obec Zeleneč – ve vlast. P.P. a.s. na poz. p.č. 652/1
- středotlaká přípojka z regulační stanice plynu pro obec Svémyslice ve vlast. P.P. a.s. na poz. p.č. 652/1
- produktovod Čepro – Kbely (zakonzervován) ve vlastnictví Čepa a.s. na poz. p.č. 652/1
- VTL plynovodní řad – Golčův Jeníkov - Praha na poz. p.č. 984

S pozdravem



  
Ing. Michael Husinec  
starosta