

# MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci**

**Mgr. Monika Zbořilová**

**ředitelka odboru**

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 10. 3. 2017

PID: MFCR7XDMQU

Č. j.: MF-27763/2016/45-62

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 17**

Zpracovatel: Chadimová Anna

## **Veřejná zakázka**

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.

### **I.**

Zadavatel dne 6. 3. 2017 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

#### **Dotaz:**

Součástí zadávací dokumentace je v I. části objekt SO102 Příjezdová komunikace položka „Frézování živičného krytu – 4.017,61 m<sup>2</sup>“. Chtěli bychom se zeptat, co bude s vyfrézovaným materiálem? Zda si ho ponechá objednatel, nebo máme počítat s odvozem, popř. s dalším využitím na stavbě? Ve výkazu výměr není žádná položka k další manipulaci s tímto materiálem.

Žádáme o upřesnění.

#### **Odpověď:**

Součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu SO 102 Příjezdová komunikace – větev východní jsou položky č. 35, 36 a 37, které řeší odvoz vyfrézovaného materiálu na skládku včetně jeho uložení. Jedná se o frézování 4.017,61 m<sup>2</sup>, což je přepočteno na tuny v množství 1.028,508 t.