

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26.1.2016

Naše značka: 170.52/B/003/2016

Vyřizuje: Ing. Vladislav Břečka

Tel.: 595 956 579

Fax:

GSM: 724 716 337

E-mail: vladislav.brecka@vitkovice.cz

Datum: 13.5.2016

AQD-envitest, s.r.o.

Vítězná 1547/3

702 00 Ostrava

Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s., vyjádření k projektu a ke stavbě

Dopisem ze dne 26.1.2016 jste nám v elektronické podobě doručili projektovou dokumentaci, pod označením A, B, C, D, E, F, G, H výše uvedené akce. Následně nám byla ve dnech 12.5. a 13.5. 2016 doručena v listinné formě dokumentace A, B, C, D, upravena na základě vznesených připomínek.

Sanační zásah zahrnuje demolice řady stavebních objektů (potrubních rozvodů, rudných mostů, zpevněných ploch aj.), odtěžení kontaminovaných zemín, překryvy ploch inertními materiály a další činnosti v Dolní oblasti VÍTKOVICE. Práce budou zasahovat do obvodu dráhy (3 m od osy koleje a blíže) naší vlečky (VÍTKOVICE Doprava) a dalších vleček (VÍTKOVICE, a.s., Vítkovické slévárny, Energetika Vítkovice, aj.), na nichž provozujeme dráhu a drážní dopravu a do ochranného pásma naší vlečky.

K předložené upřesněné dokumentaci nemáme zásadní námítky ani připomínky.

S realizací akce (stavby) budeme souhlasit při splnění těchto našich podmínek a požadavků:

- 1) Při realizaci nebudou poškozena drážní zařízení, včetně podzemních inženýrských sítí.
- 2) Jakákoliv činnost, která bude zasahovat do obvodu dráhy, musí nám být oznámena aspoň 5 pracovních dnů předem, abychom s realizátorem akce (stavby) písemně dohodli a stanovili zejména bezpečnostní podmínky a opatření ve vztahu k železničnímu provozu.
- 3) Všechny osoby, které se během přípravy a realizace budou pohybovat v obvodu dráhy, musí být předem prokazatelně seznámeny s podmínkami bezpečné práce v obvodu dráhy a s příslušnými riziky.
- 4) Využívání komunikací včetně železničních přejezdů na pozemcích VÍTKOVICE, a.s. nutno předem dohodnout s touto společností.
- 5) Využívání nestandardního uzamčeného železničního přejezdu přes kolejiště naší vlečky u Stavědla 2 (zejména při sanačních překryvech a provádění sadových úprav v prostoru mezi řekou Ostravicí a kolejištěm naší vlečky) nutno předem dohodnout s útvarem 014 Kontrola, VÍTKOVICE, a.s.


- 6) Nezbytné úpravy a opravy železničního přejezdu (uvedeného v předchozím bodě) v důsledku využívání silniční dopravou pro daný účel musí realizátor akce průběžně neprodleně zajišťovat na své vlastní náklady, a to v úzké součinnosti s námi.
- 7) Při výsadbě stromů vedle kolejíště naší vlečky (viz. dokumentace „Projekt sadových úprav“ z června 2015) nutno volit takovou vzdálenost od podzemních el. sítí, aby tyto ani v budoucnu nebyly poškozeny kořenovými systémy vzrostlých stromů.
- 8) Demontovaný a odtěžený materiál nesmí být ani krátkodobě ukládán do obvodu dráhy a nesmí zhoršovat rozhledové poměry na železničních přejezdech.
- 9) Po ukončení akce požadujeme s realizátorem provést společnou kontrolu dotčeného prostoru kolejíště vleček. O kontrole bude vyhotoven písemný záznam.

Jelikož stavba zasahuje do obvodu dráhy a do ochranného pásma vlečky, je k jejímu zřízení a provozování nutný souhlas drážního správního úřadu dle §7 a §9 zákona 266/1994 Sb. o drahách.

Zdraví



VÍTKOVICE
VÍTKOVICE Doprava, a.s.
1. máje 3302/102a
Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
IČ: 25909339 -16-



Ing. Vladislav Břečka
Správa majetku