

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 27. 4. 2017

PID: MFCR7XGCAH

Č. j.: MF-8102/2017/4501-26

Počet listů: 4

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace - 2**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 13. 4. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 0009285.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 25. 4. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v Příloze č. 3 Projektové dokumentace - D_Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení je uveden požadavek:

SO 49 - 49 Sanační monitoring

7	K	7	laboratorní analýza: dle kanalizačního řádu ČEZ, a.s.
---	---	---	---

„Veškeré, v záchytné jímce zadržené dešťové a průsakové vody, budou monitorovány v VÍTKOVICE, a.s.“

Tabulka 10: Objemy vzorkovacích prací

Rozsah laboratorního stanovení	Počet vzorků
<i>Odpadní voda: dle kanalizačního řádu EVI a.s. (min. četnost vzorkování 4x až 6x ročně)</i>	<i>18 vzorků + 6 kontrolních</i>

Pro správné ocenění žádáme zadavatele o zveřejnění rozsahu laboratorních analýz uvedeného v kanalizačním řádu.

Odpověď:

Limity znečištění jsou dány níže uvedenou tabulkou **7.2.4 Přípustná míra znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu** Kanalizačního řádu společnosti ČEZ Energetické služby a.s.

Analýzy budou prováděny v rozsahu sloupce III v modře označených ukazatelích.

7.2.4 Přípustná míra znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

Ukazatel	I Přípustná míra znečištění do kanalizace zaústěné do Černého jezera (mg/l)	II Přípustná míra znečištění do kanalizace H – přeliv z Černého jezera zaústěné do Ostravice (mg/l)	III Přípustná míra znečištění OV do kanalizace A, B, C, D, E, zaústěné na ÚČOV (mg/l)
teplota odpadní vody °	30 °C	30 °C	40 °C
reakce vody pH	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0
biochem. spotřeba kyslíku BSK ₅	100 (Pozn. b)	80	150 (Pozn. b)
chem.spotřeba kyslíku Cr/ CHSKCr	200	160	600
nerozpuštěné látky	400	60	200
rozpuštěné látky	800	800	1200
rozpuštěné anorg. soli (RAS)	1000	800	1200
dusík amoniakální	25	20	40
dusík celkový	15	15	70
fosfor celkový	1	1	10
chloridy	100	100	120
sírany	150	150	250
kyanidy celkové	0,1	0,05	0,2
fenoly jednosytné	0,1	0,1	10
tenzidy aniontové (PAL-A)	5	5	10
extrahovatelné látky C10 – C40	10	10	20 - 60
AOX	1,5	0,5	10
arsen	0,005	0,005	0,05
chrom celkový	0,1	0,05	0,1
kadmium	0,3	0,2	0,3
	0,005	0,005	0,1

měď	0,1	0,1	0,2
nikl	0,1	0,1	0,1
olovo	0,1	0,05	0,1
rtuť	0,005	0,005	0,05
zinek	0,2	0,05	0,5
železo	20	5	40

Poznámka:

a) maximální přípustná míra znečištění je dána v 2 hodinovém směsném vzorku mg.l^{-1} není-li dalším smluvním vztahem upraveno jinak.

b) u nových staveb a rekonstrukcí s dopadem na vodní hospodářství se stanoví limit pro míru znečištění I, II, III BSK5 80 mg/l .

Dotaz 2:

V Příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je uveden požadavek:

SO 49 - 49 Sanační monitoring

8	K	8-01	Spojka D 32 - svěrný spoj	ks	6,000
---	---	------	---------------------------	----	-------

Žádáme zadavatele o vysvětlení, o co se v případě sanačního monitoringu jedná.

Odpověď:

Jedná se o spojovací díl vzorkovací techniky vod.

Dotaz 3:

V Příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v Příloze č. 3 Projektové dokumentace - D_Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení je uveden požadavek:

SO 49 - 49 Sanační monitoring

25	K	25	akreditované laboratorní zkoušky nebo atest 1x2000 t	kompl	10,000
----	---	----	--	-------	--------

„Materiály a zeminy, využitě k finálním povrchovým překryvům v prostoru aglomerace, musí splňovat požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Prokazování této podmínky bude realizováno příslušným atestem nebo provedením akreditovaných laboratorních zkoušek, realizovaných dodavatelem těchto materiálů. Použitý materiál pro svrchní překryv musí zároveň splňovat parametry pro biologické oživení a případné osevy.“

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jaká laboratorní stanovení má pod laboratorními zkouškami na mysli. Jedná se o 10 kusů laboratorních zkoušek dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., přílohy 10?

Odpověď:

Analýzy budou prováděny v rozsahu přílohy č. 10 Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu, tabulky č. 10.1 a 10.2 Vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění v celkovém počtu 10 analýz.

Dotaz č. 4:

ve smyslu ustanovení čl. 11 Zadávací dokumentace žádáme o zodpovězení následujícího dotazu:

V Zadávací dokumentaci v čl. 10. JISTOTA zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve smyslu § 41 odst. 3 Zákona ZVZ ve výši 200.000,- Kč. Zadavatel dále uvádí: "S ohledem na elektronickou podobu nabídek bude v bankovní záruce nebo v pojištění záruky uvedeno, že zanikne dnem, ve kterém bude společnost, která bankovní záruku nebo pojištění poskytla, doručen originál bankovní záruky nebo pojištění záruky spolu s prohlášením zadavatele o zániku jeho práva na poskytnutí jistoty."

DOTAZ: Žádáme zadavatele o sdělení, jakou formou má uchazeč předložit **originál** bankovní záruky nebo pojištění záruky, když celá nabídka se předkládá dle požadavku ZD elektronicky formou scanu?

Odpověď:

S ohledem na povinnou elektronickou podobu nabídek, a tím i povinnost elektronicky prokázat složení jistoty, bude v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky v nabídce předložen originál záruční listiny v elektronické podobě, tzn. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů.

Zároveň bude v záruční listině uvedeno, že zanikne pouze vyplacením celé zaručené částky, dnem uvedeným v záruční listině nebo v okamžiku, ve kterém bude společnost, která bankovní záruku nebo pojištění záruky poskytla, doručen originál bankovní záruky nebo pojištění záruky spolu s prohlášením zadavatele o zániku jeho práva na poskytnutí jistoty.