

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL**  
140 96 Praha 4, Budějovická 7

**k uveřejnění na profilu zadavatele**

VÁŠ DOPIS ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA  
31094/2017 -900000-090

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Zbuzková/261 332 760

DATUM

15. 5. 2017

## Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Vážení,

ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „012V21300 0601 Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4“, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájeném odesláním oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení k uveřejnění dne 15. 03. 2017, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 03. pod Evidenčním číslem formuláře F2017-006846 a Evidenčním číslem VZ Z2017-006846, činím na základě písemné žádosti dodavatele ze dne 04. 05. 2017 doručené prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace (dále jen „ZD“):

### **Dotaz č. 1:**

630 90 Bourání podlahových konstrukcí, pol. č. 262 – 264. Výkaz výměr je nejasný, není patrné umístění vykazovaných ploch, položky jsou neadresné – prosíme o vysvětlení a doplnění konkrétních výkresů k jednotlivým položkám do výkazu výměr.

### **Odpověď č. 1:**

Pol. 262-264 specifikují prováděné montáže, v materiálech a v rozsahu po podlažích a číslech místností. Položky vyplňte dle výkazu výměr.

Nedílnou součástí této položky jsou platné bourací výkresy (viz Příloha č.1 ZD\_Projektová dokumentace\_obj.č.4, D1-3-05-2NP BP, D1-03-07-3NP BP).

### **Dotaz č. 2:**

711 Izolace proti vodě, pol. č. 275 – 281. Výkaz výměr je nejasný, není patrné umístění vykazovaných ploch, položky jsou neadresné – prosíme o vysvětlení a doplnění konkrétních výkresů k jednotlivým položkám do výkazu výměr.

### **Odpověď č. 2:**

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
1020011/0710  
ČNB, Praha 1

IČ  
71214011

TELEFON  
26133-1111

E-MAIL: [podatelna@cs.mfcr.cz](mailto:podatelna@cs.mfcr.cz)  
INTERNET: [www.celnisprava.cz](http://www.celnisprava.cz)  
ID Datové schránky: 7puaa4c

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL**

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Pol. č. 275-281 specifikuje prováděné montáže, v materiálech a v rozsahu po podlažích, případně kde (např. šachta výtah), položka definuje, pod jaký materiál se bude izolace provádět. Položky vyplňte dle výkazu výměr.

Nedílnou součástí této položky jsou platné výkresy jednotlivých podlaží (viz Příloha č.1 ZD\_Projektová dokumentace\_obj.č.4, D1-03-01-1P, D1-03-03-1NP, D1-3-05-2NP, D1-03-07-3NP).

**Dotaz č. 3:**

713 12 Izolace tepelné podlah, pol. č. 289 – 295. Výkaz výměr je nejasný, není patrné umístění vykazovaných ploch, položky jsou neadresné – prosíme o vysvětlení a doplnění konkrétních výkresů k jednotlivým položkám do výkazu výměr. Výměra separační fólie neodpovídá ploše podlahových tepelných izolací.

**Odpověď č. 3:**

Pol. č. 289-295 specifikuje prováděné montáže, v materiálech a v rozsahu po podlažích.

Výměra separační fólie byla opravena, skladby konstrukcí s izolacemi jsou v Příloze č.1 ZD\_Projektová dokumentace\_obj.č.4, v tabulkách D.1.1.20, separační fólie je pouze u skladby P6. Položky vyplňte dle doplněného výkazu výměr ze dne 11. 5. 2017 viz Příloha č. 2 ZD Soupis prací Výkaz výměr obj. č. 4\_doplněný 11. 5. 2017. Platné výkresy, viz Příloha č.1 ZD\_Projektová dokumentace\_obj.č.4, D1-03-03-1NP, D1-3-05-2NP, D1-03-07-3NP.

**Dotaz č. 4:**

273 36 Výztuž základových desek, pol. Č. 333 – 341. Ve výkazu výměr je specifikována síť ... průměr drátu 5, 6 a 8 mm, velikost oka 100/100 mm- v projektové dokumentaci je uvedena síť o průměru drátu 6 mm, oka 150/150 mm, výpočet tonáže sítě je chybný – neodpovídá jednotková hmotnost m<sup>2</sup> sítě. Žádáme o vysvětlení, opravu výpočtu a sjednocení výkazu výměr s dokumentací.

**Odpověď č. 4:**

Pol. č. 333-341 obsah položek v materiálu, množství, a koeficientu je návrhem řešení s maximálním využití výztuže. V položkách jsou opraveny hmotnosti výztuže podle profilu prutů (profilu 5 a 8), profil 5 mm (nekonstrukční výztuž) je použit do betonové mazaniny, viz Příloha č.1 ZD\_Projektová dokumentace\_obj.č.4, tabulky D.1.1.20. Výpočet tonáže je správný, výpočet vychází z jednotky kg/ks. Položky vyplňte dle doplněného výkazu výměr ze dne 11. 5. 2017 viz Příloha č. 2 ZD Soupis prací Výkaz výměr obj. č. 4\_doplněný 11. 5. 2017. Platné výkresy, viz Příloha č.1 ZD\_Projektová dokumentace\_obj.č.4, D1-03-01-1P, D1-03-03-1NP, D1-3-05-2NP, D1-03-07-3NP.

**Dotaz č. 5:**

781 41 Obklad vnitřní pórovinový, pol. č. 372 – 383. Výkaz výměr je nejasný, není patrné umístění vykazovaných ploch, položky jsou neadresné – prosíme o vysvětlení a doplnění konkrétních výkresů k jednotlivým položkám do výkazu výměr. Pro obklad je zvolená chybná položka – obklad do malty. Nelze použít pro sádkartonové konstrukce. Žádáme o opravu položek.

**Odpověď č. 5:**

Pol. 372-383 specifikuje prováděné montáže, v materiálech a v rozsahu po podlažích, položka upravena s doplněním - provádění obkladu do tmelu. Položky označují místa provádění obkladů dle jednotlivých podlaží. Nedílnou součástí této položky je platný výkres, který je součástí projektové dokumentace, viz Příloha č.1 ZD, kde jsou v tabulce místností s označením KO ve výkresech umístěny obklady. Položky

BANKOVNÍ SPOJENÍ

1020011/0710

ČNB, Praha 1

IČ

71214011

TELEFON

26133-1111

E-MAIL: [podatelna@cs.mfcr.cz](mailto:podatelna@cs.mfcr.cz)

INTERNET: [www.celnisprava.cz](http://www.celnisprava.cz)

ID Datové schránky: 7puaa4c

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL**

140 96 Praha 4, Budějovická 7

vyplňte dle doplněného výkazu výměr ze dne 11. 5. 2017 viz Příloha č. 2 ZD Soupis prací Výkaz výměr obj. č. 4\_doplněný 11. 5. 2017.

Platné výkresy, viz Příloha č.1 ZD\_Projektová dokumentace\_obj.č.4, D1-03-01-1P, D1-03-03-1NP, D1-3-05-2NP, D1-03-07-3NP.

**Dotaz č. 6:**

V dokumentaci jsou specifikovány sádrokartonové příčky dvojitě opláštěné s akustickým útlumem a běžné keramické příčky bez požadavků na akustický útlum. Ve výkazu výměr jsou specifikovány keramické příčky s akustickým útlumem a sádrokartonové příčky bez požadavků na útlum. Technická zpráva předepisuje u SDK příček útlum 42 nebo 58 dB, výkresová část 51 a 61 dB. Žádáme o vysvětlení a opravu PD resp. výkazu výměr.

**Odpověď č. 6:**

SDK jsou v položkách definovány označením (např. PS1), které specifikuje konstrukci příčky a zároveň definuje vzduchovou neprůzvučnost, která je popsána v Příloze č.1 ZD\_Projektová dokumentace\_obj.č.4, v tabulkách příček D.1.1.26. V TZ je uvedena obecně potřeba hlukového odporu, vzduchová neprůzvučnost  $R_w$  je potom specifikovaná pro jednotlivé příčky (PS1, PS2, atd.), tyto jednotky dB platí tak, jak jsou uvedeny v tabulce D.1.1.26 a jednotlivých položkách. Položky vyplňte dle doplněného výkazu výměr ze dne 11. 5. 2017 viz Příloha č. 2 ZD Soupis prací Výkaz výměr obj. č. 4\_doplněný 11.5.2017.

Platné výkresy, viz Příloha č.1 ZD\_Projektová dokumentace\_obj.č.4, D1-03-03-1NP, D1-3-05-2NP, D1-03-07-3NP.

**Dotaz č. 7:**

Dále bychom se chtěli dotázat, proč v podkladech pro rekonstrukci objektu je obsažena i kompletní PD a výkazy výměr pro objekt č. 3?

**Odpověď č. 7:**

V ZD v čl. IX. Vyhrazená změna závazku si zadavatel vyhradil v souladu se zákonem možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) pro poskytnutí nových stavebních prací. Zadavatel je povinen v ZD uvést (§ 100, odst. 3 písm. a) předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb. Ten je popsán v příložené PD a výkazu výměr pro objekt č. 3. Jeho naceněním zadavatel získá podklad pro budoucí jednání s dodavatelem v JŘBU.

Zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 98 odst. 4 zákona:

Nabídka bude podána **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na internetové adrese [https://mfcr.ezak.cz/profile\\_display\\_50.html](https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html), a to nejpozději do **30. 5. 2017 do 10:00 hod.**

Zadavatel vyzývá dodavatele, kteří odeslali zadavateli svou nabídku dříve, než se měli možnost seznámit s obsahem tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace (dále jen „původní nabídka“), aby v případě, že se s ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace rozhodnou podat ve lhůtě pro podání nabídek novou nabídku, učinili v této nové nabídce prohlášení o tom, že svou původní nabídku berou v celém rozsahu zpět (zadavatel pak bude na původní nabídku pohlížet, jako by nebyla podána), nebo

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
1020011/0710  
ČNB, Praha 1

IČ  
71214011

TELEFON  
26133-1111

E-MAIL: [podatelna@cs.mfcr.cz](mailto:podatelna@cs.mfcr.cz)  
INTERNET: [www.celnisprava.cz](http://www.celnisprava.cz)  
ID Datové schránky: 7puaa4c

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL**  
140 96 Praha 4, Budějovická 7

aby provedli v elektronickém nástroji E-ZAK zneplatnění původní nabídky. Uchazeč může totiž podat pouze jednu nabídku (§ 107 odst. 3 zákona).

S pozdravem

brig. gen. Mgr. Milan Poulíček  
generální ředitel  
Generální ředitelství cel  
*podepsáno elektronicky*

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
1020011/0710  
ČNB, Praha 1

IČ  
71214011

TELEFON  
26133-1111

E-MAIL: [podatelna@cs.mfcr.cz](mailto:podatelna@cs.mfcr.cz)  
INTERNET: [www.celnisprava.cz](http://www.celnisprava.cz)  
ID Datové schránky: 7puaa4c