

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 25. 7. 2017

PID: MFCR7XLERL

Č. j.: MF-16958/2017/4501-17

Počet listů: 2

Přílohy: opravená Příloha č.1ZD
a „Pravidla“

Věc: **Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace – III.**

Zpracovatel: Sibalová Jitka , Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29. 6. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 017123.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 20. 7. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 17.

V zadávací dokumentaci předmětné zakázky je uvedeno, že pro výstavbu gravitační části kanalizace bude použito vodotěsné žebrované potrubí DN 250 PP až DN 300 PP s kruhovou pevností SN 8 (v soupise prací je uvedeno SN 10), vyrobeno v souladu s ČSN EN 13476.

Této specifikaci vyhovuje na našem trhu pouze potrubí PP žebrované, UR2 SN8, příp. SN10 od jediného výrobce, a to společnosti ANGER Systemtechnik GmbH. Vzhledem ke skutečnosti, že majoritním vlastníkem této společnosti je společnost ELMO-PLAST a.s, která je momentálně v insolvenčním řízení, jeví se v současné době dodávka tohoto potrubí jako velmi riziková. Je zde reálná hrozba, že by v termínu výstavby mohlo dojít k celkovému

výpadku dodávky tohoto potrubí. Dále není jasné, jaký dopad by měla případná záměna potrubí po zadání zakázky vítěznému účastníkovi, v souvislosti s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami programu Řešení revitalizace Moravskoslezského kraje.

Nezváží zadavatel již ve fázi výběrového řízení záměnu žebrovaného potrubí za potrubí hladké, srovnatelných parametrů (tedy PP, plnostěnné s homogenní strukturou, kruhovou pevností SN10), které dodává na trh více výrobců?

Odpověď:

Zadavatel souhlasí, aby navrhované žebrované potrubí PP stok a kanalizačních přípojek bylo alternativně nahrazeno vodotěsným hrdlovým plnostěnným potrubím PP (polypropylen) dle ČSN EN 14758 kruhové tuhosti nejméně SN 10 kN/m², s pryžovým těsněním hrdel. Vnitřní průměry potrubí jednotlivých stok a přípojek zůstávají bez změn. Potrubí musí splňovat technické požadavky pro venkovní kanalizaci podle platných předpisů ČR.

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

Zadavatel zjistil, že dne 30. 6. 2017 byl ukončen provoz internetové adresy www.revitis.cz, na kterou byl uveden odkaz v zadávací dokumentaci (dále také jen ZD) a v Příloze č. 1 ZD – „Závazný návrh smlouvy“ a to v souvislosti s povinností dodavatelů seznámit se s obsahem **Pravidel mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje** (dále také jen Pravidla) a jejich dodržování při realizaci zakázky. Tato skutečnost znamená, že dodavatelé neměli v období od 1. 7. 2017 do dnešního dne přístup k části zadávací dokumentace.

S ohledem na výše uvedené zadavatel přistupuje k **adekvátnímu prodloužení lhůty pro podání nabídek (o 16 pracovních dnů) a současně dnes poskytuje Pravidla a opravenou Příloha č.1 ZD formou uveřejnění na Profilu zadavatele.**

- Pravidla jsou uveřejněna jako příloha tohoto dopisu,
- Opravená Příloha č. 1 ZD je uveřejněna ve složce zadávací dokumentace.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **6.9. 2017** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 29. 8. 2017.

Zadavatel odešle dnes, tj. 25. 7. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.