

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Mgr. Monika Zbořilová

ředitelka odboru

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 1. 8. 2017

PID: MFCR7XLQAA

Č. j.: **MF-16958/2017/4501-19**

Počet listů: 2

Přílohy: 0

Věc: **Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace – III.**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem **„Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami“**, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29. 6. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 017123.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 27. 7. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 18:

Součástí nabídky účastníka mají být mimo jiné i rozvaděče pro silnoproud a MaR čtyř čerpacích stanic. V zadávací dokumentaci jsou uvedeny pouze jednopólové schéma rozvaděčů RM1 a DR1. Pro přesné ocenění rozvaděčů je tato dokumentace nedostatečná. Žádáme zadavatele o poskytnutí podrobnější specifikace k předmětným rozvaděčům.

Dotaz č. 19:

Součástí rozvaděče DR dle jednopólového schémata pro MaR je UPS. V zadávací dokumentaci jsme nenašli bližší specifikaci této dodávky. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci UPS především jmenovitý výkon UPS.

Dotaz č. 20

V technické zprávě od firmy Hausing s.r.o. je uvedeno, „Chod čerpadel bude řízen automatikou v závislosti na výšce hladiny v čerpací stanici nebo manuálně. Elektromotory čerpadel je možno přepnout místně do režimu „Ručně“ – pro servis, údržbu a ruční ovládání v případě havárie případného systému řízení dálkového ovládání.“

V technické zprávě od firmy ASIO s.r.o. je uvedeno, „Ovládání instalovaných spotřebičů bude místní z Rozvaděče RMS1“ a dále pak „V rozvaděči DR1 je dostatek místa pro pozdější dodatečnou instalaci PLC-jednotky a rádiomodemu pro rádiový přenos vytípaných provozních údajů do dispečinku budoucího provozovatele.“ V jednopólovém schématu rozvaděče DR v projektové dokumentaci ASIO není uvedeno PLC, které zajišťuje automatický chod ČS.

Mezi podklady od firmy ASIO a firmy Hausing je tedy rozpor a není zřejmé, zda bude řízení ČS automatikou, nebo ručně. Žádáme zadavatele o jasné vyjádření, jakým způsobem budou instalované spotřebiče ovládány a o přesné určení rozsahu prací pro zpracování cenové nabídky.

Dotaz č. 21:

V projektové dokumentaci chybí technická zpráva pro 3 etapu. Prosíme o doplnění tohoto dokumentu.

Dotaz č. 22:

V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli výšky revizních šachet, dále taky nevíme kolik z těchto šachet má DN425 nebo DN600 a ani typy den revizních šachet (např. jestli jsou tvaru typu T, přímé apod.) Žádáme tímto o doplnění

Odpověď k dotazům č. 18 až 22:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem. S ohledem na to, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.