



Váš dopis zn.:

Ze dne: 2015-10-19

Naše zn.: 10.3/8025/9257/15/Pac

H – B Projekt

Ing. Petr Bělák

Tyršova 129

747 62 MOKRÉ LAZCE

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

Fax.: 596 118 217

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Datum: 2015-10-22

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy – **oprava kanalizace ul. Mitušova**
Katastr : Hrabůvka
Ulice : Mitušova
Parcela : 203/1, 354/15
Investor : Statutární město Ostrava

V zájmovém území stavby se nachází vodovody DN 150, DN 200 a kanalizace DN 300, DN 400 a DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění zařízení je patrné z přiložené situace.

Přesné vytýčení námi provozovaných zařízení v dotčeném území je možné objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: do průměru 500mm - 1,5 m, nad průměr 500mm - 2,5 m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.

Dokumentace pro řízení k povolení stavby nám bude předložena k posouzení a odsouhlasení.

Upozorňujeme, že v zájmovém území stavby je plánována oprava kanalizační stoky (investor OVAK a.s., v situaci vyznačeno tečkovaně).

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Paciorek

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace



