



SITUACE 1:1000 k.ú.Horní Benešov

ZEMNÍ PRÁCE MOHOU BÝT ZÁJENY AŽ PO VYTÝČENÍ VŠECH
PODZEMNÍCH VEDENÍ V TRASÁCH VÝSTAVBY PLYNOVODU A PŘÍPOJEK !!!!
1st TRASA PLYNOVODU A PŘÍPOJEK BUDE VYTÝČENA ZA ÚČASTI
PROVOZOVATELE(SmPII),INVESTORA,PROJEKTANTA a DODAVATELE!!!!!!

stávající řády:

- <<—<<—<<— stávající kanalizace obce DN300+250
- <<—<<—<<— vodovodní řád obce/ocel DN200
- <<—<<—<<— plynodní STL řád v obci/PE d160

nové řády:

- <<—<<— projektovaná jednotná kanalizace POTRUBÍ PP/SN8/dle ČSN EN 13476-3:2007 DN200,250,300
- ◆ uliční vpustě plast,mříž LT/40t+koš,odtok DN150(předpoklad 43ks)
- revizní a kontrolní kanalizační šachty(větve A-F)beton prefa DN1000+poklop DN600 Lt/40t(předpoklad 24ks)
- napojovací kanalizační šachty(jednotlivých parcel) plast.d 315mm +poklop DN300 BETON/3,5t(25ks)
- <<—<<— projektovaný vodovodní řád PVC DN100+80/PN10
- <<—<<— napojení vložním T kusu 200/100
- <<—<<— sekční uzávěr Š1+Š2,podzemní šoupátko DN100 se zemní soupravou(začátek a konec větve A)
- <<—<<— nadzemní hydtant DN100(na větvi A)...1kus
- <<—<<— podzemní hydtant DN80(na větvi B,C,D,E,F)...5kusů
- <<—<<— projektovaný rozvod STL plynu TRUBKY z PE 100RC dle ČSN EN12 201-d90+63/SDR11
- <<—<<— napojení vložním T kusu 160/90
- <<—<<— sekční uzávěr P1+P2,podzemní šoupátko DN80 se zemní soupravou(začátek a konec větve A)

přípojky:

- HUP kanalizační přípojka R.D.=DN150,ukončení v napojovací šachtě (PVC d315) 1,0m za hranicí pozemku /25ks
- vodovodní přípojka R.D.=d32*3,0/DN25/ potrubí PE/PN10 ukončení zátka 1,0m za hranicí parcel/25ks
- plynovodní přípojka R.D.=d32*3,0/DN25/ potrubí RUBUST PIPE100/SDR 11 ukončení UK DN25+zátka ve skřínce HUP 600*600*350 na hranici pozemku /25ks

pozn. — průběhy inž. sítí jsou pouze orientační, před zahájením stavby zajistí
dodavatel výstavby vytýčení všech inženýrských sítí
— odstupové vzdálenosti inženýrských sítí budou dle ČSN 73 60 05

Hlavní projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil		ing.Hendrych Jiří
ing.PETR	ing.HENDRYCH JIŘÍ				prac: Břilovecká č.167,Opava
Místo stavby	HORNÍ BENEŠOV				ičo: 1154 40 58
Zadatel	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV				tel. 606 262 761
STAVBA:	REVITALIZACE ÚZEMÍ PO DŮLNÍ ČINNOSTI V k.ú. HORNÍ BENEŠOV	Formát	4*A4		
	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V LOKALITĚ ŠIBENÍK	Datum	01/2013		
		Účel	DRS		
		Číslo zakázky	125/2007		
Objekt	SO-02 KANALIZACE,SO 04-PLYNOVOD				
Obsah:		Mřítko	č.výkresu		
		1:1000	V.1		