MONTÁŽNÍ SCHÉMA PLYNOVODU

REALIZACE NAPOJENÍ

REALIZACE NAVRTÁVEK BAYPASSU NA MÍSTNÍ PLYNOVOD
PROPOJENÍ NAVRTÁVEK BAYPASSU=potrubí RUBUST PIPE100/SRD11 32*3,0/ B1–B2=10m
UZAVŘENÍ MÍSTNÍHO PLYNOVODU 2*DVOJITÉ STLAČENÍ–REALIZACE NAPOJENÍ–ELEKTROTVAROVKOU 160/90mm+
+REALIZACE UZAVÍRACÍ ZEMNÍ PLYNOVODNÍ ARMATURY DN80 VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY
ODSTARNĚNÍ UZAVŘENÍ(STLAČENÍ)+ODSTRANĚNÍ BAYPASU+ZASLEPENÍ

SCHÉMA PLYNOPŘÍPOJEK



PLYNOPŘÍPOJKA BUDE NAPOJENA ELEKTROTVAROVKOU 63/32
POTRUBÍ PE d32/SDR11 BUDE UKONČENO V HRANICI POZEMKU
rPE d32(DN25) S UKONČENÍM ISYFLO PŘECHODKOU S KULO-
VÝM KOHOUTEM DN25 + SKŘÍŇKA HUP 600*600*350mm
montovaný základ 600*350*1200mm

POZN: PŘI KŘÍŽENÍ PLYN. PŘÍPOJEK s KANALIZACÍ DODRŽET
min. VZDÁLENOST MEZI POVRCHY 500mm!!!!((ČSN 73 60 05)

PŘÍČNÝ ŘEZ





PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ–ULOŽENÍ ING.SÍTÍ



UKONČENÍ PŘÍPOJEK–KANÁL+VODA+PLYN



Hlavní projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	
ing.PETR	ing.HENDRYCH JIŘÍ			

ing.Hendrych Jiří
prac: Bílovecká č.167,Opava
ičo: 1154 40 58
tel. 606 262 761

Místo stavby	HORNÍ BENEŠOV
Žadatel	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV
STAVBA:	REVITALIZACE ÚZEMÍ PO DŮLNÍ ČINNOSTI V k.ú. HORNÍ BENEŠOV TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V LOKALITĚ ŠIBENÍK
Objekt	SO–04 PLYNOVOD
OBSAH:	MONTÁŽNÍ SCHÉMA PLYNOVODU

Formát	4*A4
Datum	01/2013
Účel	DRS
Číslo zakázky	125/2007
Měřítko	1:XY
č.výkresu	V.5