

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 25704 1111
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 21. 09.2017
PID: MFCR7XNWJQ
Č. j.: **MF-20989/2017/4501-3**
Počet listů: 2

Věc: **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Ochranné sanační čerpání - I. etapa, lokalita DS PHM Česká Ves u Jeseníku – veřejná zakázka malého rozsahu**
Referent: Sibalová Jitka, Ing.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz č.1.:

V „Podkladech pro výběrové řízení na dodavatele prací“ OSČ DS PHM Česká Ves u Jeseníku, v kapitole 3.4 „Technické provedení ochranného sanačního čerpání“ je uvedeno, že „OSČ bude spočívat v pravidelném periodickém zčerpávání ropných uhlovodíků z hladiny podzemní vody...“ a dále, že „Zčerpávání RU bude prováděno do sudu, který bude pokaždé odvážen a předáván firmě mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem. Při zčerpávání bude vždy odčerpáno takové množství vody, aby došlo k výměně obsahu vrtu.“ Podklady pro výběrové řízení (Projektová dokumentace) neřeší nakládání s vyčerpanou vodou ani v kapitole 3.4, ani v kapitole 5. „Nakládání s odpady“.

Předpokládá se, že voda nebude kontaminovaná a bude moci být utrácena (za jakých podmínek?) např. do veřejné kanalizace nebo má být jako nebezpečný odpad předávána k odstranění oprávněné osobě stejně, jako odčerpané ropné uhlovodíky?

Odpověď:

Předpokládá se, že podzemní voda bude kontaminována a bude odvážena z lokality spolu s RU a následně předána firmě mající oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady.

Z čerpávání RU však připadá v úvahu prakticky pouze poprvé, protože po odčerpání RU a výměně vody ve vrtu budou do vrtů instalovány sorpční mopy, které se budou podle potřeby vyměňovat.

Vzhledem k dlouhodobému vývoji kontaminačního mraku se nepředpokládá zvýšený přítok RU do vrtů. To znamená, že po prvotním odstranění fáze RU z vrtů a instalaci sorpčních mopů, se bude fáze RU ve vrtech vyskytovat ve formě filmu, maximálně však do mocnosti několika mm. Tento film bude vždy odčerpán z vrtu v rámci výměny obsahu vrtu.

Likvidaci kontaminované vody ocení uchazeči v rámci položky rozpočtu „Odstranění odpadů (zčerpaných RU, použitých sorbetů)“.