

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_dispay_2html

V Praze dne 12. 10. 2017

PID: MFCR7XPRZD
Č. j.: **MF-24007/2017/4501-15**

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace - č. I**

Zpracovatel: Gajdošík Dan, Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Rekultivace areálu Plavíčí jámy č. 5/2**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 09. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017-025369.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 9. 10. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § V souladu s § 98 odst. 1 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č.1:

V zadávací dokumentaci je v PD u SO 02 Biologická rekultivace, část D - Technická rekultivace na str. 7 uvedeno:

Stromy

Vysazovány budou prostokořené stromy s obvodem kmínku 10-12 cm se zapěstovanou korunou.

Upozorňujeme, že na trhu jsou požadované stromy dostupné s obvodem kmínku POUZE s balem nikoliv prostokořenné. Rovněž tak normy připouští stromy s tímto obvodem kmínku pouze s balem. Jsme přesvědčeni o tom, že veřejný zadavatel nemůže požadovat po uchazeči dodávku materiálu anebo služby, která je v rozporu s platnými normami a pravidly a která již od začátku vytváří podmínky pro nekvalitně provedené dílo.

V tomto případě to znamená, že zadavatel je oprávněn požadovat po uchazeči dané stromy s obvodem kmínku 10 – 12 cm, ale s balem.

Žádáme proto zadavatele, aby upravil položku č. 4 a č. 26 (S BALEM) ve výkazu výměr Biologická rekultivace.

Dále se domníváme, že pro zdárný úspěch biologické rekultivace je vhodnější vysazení sazenic stromů s balem, protože dle SO 01 Technická rekultivace, D – Technická zpráva str. 9 Svrchní krycí plášť je tvořen kulturní vrstvou s ohumusováním v celkové mocnosti min. cca 300 mm. Z čehož vyplývá, že sazenice stromů budou ukládány do výplňového materiálu (stavební recyklát atp.)

Odpověď:

Zadávací dokumentace v části týkající se náhradní výsadby za vykácené dřeviny respektuje Rozhodnutí o kácení zn.: MUOR S 2057/2014/OZP/VIK ze dne 19. 3. 2014 a Rozhodnutí o kácení zn.: MUOR S 1995/2017/VOŽP/CAG ze dne 3. 4. 2017, vydané Městským úřadem Orlová, odborem výstavby a životního prostředí, ve kterých jsou specifikovány počty kusů, druhové složení i kvalita sazenic dřevin.

Dostupnost těchto sazenic byla namátkově ověřena u několika zahradnictví, kdy bylo zjištěno, že požadovaný sadební materiál je bez problémů dostupný, zvláště při možnosti objednání 1 - 1,5 roku předem.

Z tohoto důvodu zadavatel požaduje nacenit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v původní – neupravené podobě.