

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_dispay_2html

V Praze dne 23. 10. 2017

PID: MFCR7XQFMA
Č. j.: **MF-24005/2017/4501-22**

Počet listů: 3

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č. IV
+ prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zpracovatel: Gajdošík Dan, Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 09. 2017, s Evidenčním číslem zakázky **Z2017-025254**.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 18. 10. 2017 a 23. 10. 2017 obdržel níže uvedené písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ:

Dotaz č.23:

V objektu SO 03 je položka č. 17 - Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 - 6 ks. Následující položky 18.-22. ale popisují revizní a čistící šachtu z PP. Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby bylo jasné jaký typ šachet má být oceněn?

Dotaz č.24:

V objektu SO 03 je položka č.16 - Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 500 - 606 m. Technická zpráva uvádí: Plastové potrubí PEHD spojované na hrdla s

gumovým těsněním, ukládané do zemního výkopu s pískovým obsypem nebo ocelové potrubí svařované. Dále uvádí toto: PP / PE potrubí žebrované nebo korugované s tuhostí ≥ 10 kN/m². Prosíme zadavatele o ujasnění, jaké potrubí má být oceněno?

Dotaz č.25:

Dle dokumentace k objektu PS 02 chybí ve výkazu výměr položka výtlačného potrubí HDPE DN 250(315x28,7) délky cca 420 m. Dále chybí položka potrubí u čerpací stanice DN 200 - 2 m, položky přechodů a koleno. Doplní zadavatel položku do výkazu výměr?

Dotaz č.26:

V objektu PS 02 je položka č. 22 - Montáž a dodávka čerpadel Amarex Krt.....dle PD včetně dopravy - 3 ks. Dle specifikace v technické zprávě jich má být 2 ks. Opraví zadavatel výkaz výměr?

Dotaz č.27:

V objektu PS 02 chybí položky armatur dle specifikace v technické zprávě na straně č.4. Doplní zadavatel položky do výkazu výměr?

Dotaz č.28:

při kontrole poskytnutého výkazu výměr jsme zjistili následující problém:

1. pro objekt SO 02.3:

- Týká se to rozporu ve výkazu výměr a dokumentace. Ve výkaze se uvádí pro objekt SO 02.3 položka č. 6 "Montáž a dodávka kontrolní přepadové šachty DN 1200 mm komplet dle PD", ale v TZ a výkresu D14 je uvedena šachta DN 500. Náš dotaz zní, který rozměr / průměr / šachty je zadavatelem požadován?

Odpověď:

Zadavatel nadále vede s projektantem a předkladatelem projektu jednání ve věci vyřízení obdržených žádostí o vysvětlení ZD (dotazy č.1-28). Vysvětlení a případná změna či doplnění zadávací dokumentace bude mít s velkou pravděpodobností dopad do rozsahu předmětu plnění a do doby trvání realizačních prací.

Zadavatel bezodkladně po ukončení jednání s projektantem uveřejní kompletní vysvětlení a změny či doplnění.

Současně s uveřejněním zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek minimálně o tolik pracovních dnů, o kolik byla přesažena zákonná lhůta pro podání vysvětlení na obdržené žádosti a přiměřeně k charakteru změny či doplnění ZD.

S ohledem na to, že nebylo v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě ani v avizovaném termínu a s ohledem na stanovený termín pro podání nabídek zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

II.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **10. 11. 2017 včetně**.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- **termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.** Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **1. 11. 2017** (středa).

Zadavatel odešle dnes, tj. 23. 10. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.