

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

k uveřejnění na profilu zadavatele

VÁŠ DOPIS ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA
68552/2017-900000-090

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Zbuzková/261 332 760

DATUM
8. 11. 2017

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Vážený,

ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Náchod Běloves – Rekonstrukce objektu, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zahájeném výzvou k podání nabídek a uveřejněném na profilu zadavatele dne 31. 10. 2017 pod systémovým číslem VZ: P17V00000501, činím na základě písemné žádosti dodavatele ze dne 2. 11. 2017, č.j. 68486/2017-900000-090, následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace (dále jen „ZD“):

Dotaz :

V PD dochází k rozporu mezi jednotlivými částmi. Technická zpráva uvádí, že okna budou zasklená izolačním trojsklem $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - eurookna $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, výkres 08 v objektu SO 01 uvádí na titulní straně, že okna budou zasklena izolačním dvojsklem a jednotlivá okna mají v popise uvedeno zasklení izolačním trojsklem $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Žádám tedy o objasnění, který z daných parametrů platí pro zpracování cenové nabídky.

Dále dle našeho dodavatele dřevěných oken není možné vrátit repasovaná okna do nového rámu tak, aby nedošlo ke znemožnění otevření oken nových. Jak máme ocenit?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že zadavatelem uveřejněná Příloha č. 5 Výzvy s názvem Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 5 Výzvy“) obsahuje výše popsany rozpor. Zadavatel opravil na úvodní straně v dokumentu „**08 okna a dveře, Výpis oken a dveří**“ objektu SO 01 chybnou formulaci: „*Vnější okna s izolačním dvojsklem...*“ za správnou formulaci „*Vnější okna s izolačním trojsklem..*“. Dále v dokumentu „**01 technická zpráva**“ zadavatel opravil na straně č. 6 v části „Obvodové konstrukce – zateplení“ chybné údaje: „ *$U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - eurookna $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$* “ za správné údaje: „ *$U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$* “.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Opravené dokumenty z Přílohy č. 5 Výzvy: „08 okna a dveře_0811“ a „01 technická zpráva_0811“ jsou přílohou tohoto vysvětlení a změny ZD.

K druhé části žádosti o vysvětlení ZD zadavatel uvádí, že nová okna by měla být vyrobena tak, aby jejich křídla šla otevírat přes vnitřní rám s okny (atypické truhlářské výrobky). Samotné technické řešení tohoto detailu je zachyceno ve výkresu s názvem „10 okna detaily“, **jehož opravená verze je rovněž přílohou tohoto vysvětlení a změny ZD s názvem „10 okna detaily_0811“**. Nabídka musí být zpracována v souladu s projektovou dokumentací dle výše uvedeného technického řešení a přiloženého výkresu „10 okna detaily_0811“. V příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (Výkaz výměr), CELKOVÝ je toto technické řešení specifikováno položkami č. 215 – 221 soupisu prací 1 - SO 01 – Rekonstrukce objektu na p. č. 270 v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě.

S ohledem na výše popsané změny ZD přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 98 odst. 4. a § 99 odst. 2. zákona.

Nabídka bude podána **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html, **a to nejpozději ve lhůtě, která je uveřejněna na profilu zadavatele.**

S pozdravem

Ing. Miroslav Nováček
ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
podepsáno elektronicky

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c