

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL**  
140 96 Praha 4, Budějovická 7

k uveřejnění na profilu zadavatele

VÁŠ DOPIS ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

70498/2017-900000-090

Ing. Zbuzková/261 332 760

14. 11. 2017

## Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Vážení,

ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Náchod Běloves – Rekonstrukce objektu, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zahájeném výzvou k podání nabídek a uveřejněném na profilu zadavatele dne 31. 10. 2017 pod systémovým číslem VZ: P17V00000501, činím na základě písemné žádosti dodavatele ze dne 10. 11. 2017, č.j. 70361/2017-900000-090, následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace (dále jen „ZD“):

### Dotaz č. 1 :

Náš dodavatel garážových vrat a příslušenství dodává jiného výrobce stropních elektrických pohonů. V položce č. 9 je uveden pohon TIR 120, je nutné toto dodržet. Náš dodavatel používá pohon určený přímo na jeho dodávaná vrata a má stejnou technickou specifikaci jako TIR 120. Jiný z důvodu záruky, na dodávku vrat jako celku, použít nemůže

### Odpověď č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že zadavatelem uveřejněná Příloha č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (Výkaz výměr) v excelovém dokumentu s názvem Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě (ve složce CELKOVÝ) soupisu prací 2 – SO 02 Stávající objekt s garážovými stánkami, v položce č. 9, obsahuje přímý odkaz na konkrétní výrobek elektrického pohonu sekčních garážových vrat. Zadavatel akceptuje i nabídku s jiným technicky rovnocenným řešením elektrického pohonu sekčních garážových vrat. Toto řešení musí být plně kompatibilní s nabídnutým typem sekčních garážových vrat. Zadavatel opravil v Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v soupisu prací 2 – SO 02 Stávající objekt s garážovými stánkami v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě popis položky č. 9 následujícím způsobem: „*příslušenství garážových vrat pohon stropní elektrický nad 6m<sup>2</sup>*“.

**Opravená Příloha č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr)\_1411 je přílohou tohoto vysvětlení a změny ZD.**

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ

TELEFON

E-MAIL: [podatelna@cs.mfcr.cz](mailto:podatelna@cs.mfcr.cz)

1020011/0710

71214011

26133-1111

INTERNET: [www.celnisprava.cz](http://www.celnisprava.cz)

ČNB, Praha 1

ID Datové schránky: 7puaa4c

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL**

140 96 Praha 4, Budějovická 7

**Dotaz č. 2 :**

Dotaz č. 2 - Vrata musí být kazetová s prolisy nebo stačí sekční bez prolisů. Problém je, že kazetová s prolisy se velice těžko upravují na rozměr uvedený v PD a položce VV č. 7.

Tyto vrata jsou dodávány ve standardních rozměrech.

D

767

Konstrukce zámečnické

6

K

767651112

Montáž vrat garážových sekčních zajištěných pod strop plochy do 9 m<sup>2</sup>

kus

2,000

VV

2

2,000

7

M

8

K

767651126

Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu

kus

2,000

9

M

553458780

příslušenství garážových vrat pohon stropní elektrický nad 6 m<sup>2</sup> TIR 120

kus

2,000

10

K

767651131

Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk

pár

2,000

11

M

553458860

příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály

kus

2,000

12

K

998767101

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

t

BANKOVNÍ SPOJENÍ

1020011/0710

ČNB, Praha 1

IČ

71214011

TELEFON

26133-1111

E-MAIL: [podatelna@cs.mfcr.cz](mailto:podatelna@cs.mfcr.cz)

INTERNET: [www.celnisprava.cz](http://www.celnisprava.cz)

ID Datové schránky: 7puaa4c

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL**

140 96 Praha 4, Budějovická 7

0,259

**Odpověď č. 2:**

Zadavatel akceptuje připomínku dodavatele, která upozorňuje na omezené technické možnosti individuálního návrhu sekčních kazetových vrat s prolisy a připouští tak i řešení s použitím hladkých sekčních garážových vrat. Zadavatel opravil v Příloze č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr) v soupisu prací 2 – SO 02 Stávající objekt s garážovými stáními v excelovém dokumentu Tenet84 – Rekonstrukce objektu celní správy v Náchodě popis položky č. 7 následujícím způsobem: „*vrata garážová sekční zateplená 3600 x 2020 mm*“.

**Opravená Příloha č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr)\_1411 je přílohou tohoto vysvětlení a změny ZD.**

S ohledem na výše popsané změny ZD přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2. zákona tak, aby od odeslání změny ZD činila nejméně celou svou původní délku.

Nabídka bude podána **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na internetové adrese [https://mfcr.ezak.cz/profile\\_display\\_50.html](https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html), a to **nejpozději ve lhůtě, která je uveřejněna na profilu zadavatele.**

Zadavatel vyzývá dodavatele, kteří odeslali zadavateli svou nabídku dříve, než se měli možnost seznámit s obsahem této informace (dále jen „původní nabídka“), aby v případě, že se s ohledem na obsah této informace rozhodnou podat ve lhůtě pro podání nabídek novou nabídku, učinili v této nové nabídce prohlášení o tom, že svou původní nabídku berou v celém rozsahu zpět (zadavatel pak bude na původní nabídku pohlížet, jako by nebyla podána), nebo aby provedli v elektronickém nástroji E-ZAK zneplatnění původní nabídky. Uchazeč může totiž podat pouze jednu nabídku (§ 107 odst. 3 zákona).

S pozdravem

Ing. Miroslav Nováček  
ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky  
podepsáno elektronicky

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
1020011/0710  
ČNB, Praha 1

IČ  
71214011

TELEFON  
26133-1111

E-MAIL: [podatelna@cs.mfcr.cz](mailto:podatelna@cs.mfcr.cz)  
INTERNET: [www.celnisprava.cz](http://www.celnisprava.cz)  
ID Datové schránky: 7puaa4c