

# MINISTERSTVO FINANČÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová**

**vedoucí odd. 4501**

**Příprava realizace ekologických závazků**

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.c

V Praze dne 15. 11. 2017

PID: MFCR7XRKAK

Č. j.: **MF-26290/2017/4501-14**

Počet listů: 3

Přílohy: 2 – viz text odpovědí

k dotazům č. 4 a 5

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – 2 + doplnění zadávací dokumentace  
a prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 10. 2017 s evidenčním číslem zakázky Z2017-029676.

## I.

### Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 10. 11. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

#### **Dotaz č. 2:**

Součástí soupisu prací 02.1 - IO 102.1 - Oprava stávající kanalizace bezvýkopově je položka č. 11 „Práce robotem – frézování kpl 1,0“ s popisem položky „frézování kořenů, inkrustů, betonů, střeptů a předsazených hrdel před opravou“. Je možné poskytnout TV monitoring kanalizace určené k bezvýkopové opravě? Bez tohoto monitoringu, případně bližší specifikace rozsahu prací, nelze objektivně ocenit předmětnou položku tak, aby byly nabídky jednotlivých uchazečů porovnatelné.

#### **Odpověď:**

*Zadavatel poskytne dodavatelům data z monitoringu, ale s ohledem na velký objem těchto dat, nelze zajistit jejich poskytnutí formou uveřejnění na Profilu zadavatele (§ 211 odst. 3 písm. b) zákona ZVZ).*

**Zadavatel tato data poskytne formou DVD nosičů a to na základě žádosti dodavatelů, do 3 pracovních dnů od jejího doručení zadavateli (v souladu s § 96 odst. 2 zákona ZVZ).**

**Zadavatel DVD zašle poštou na adresu dodavatele uvedenou v žádosti nebo je možné si DVD vyzvednout osobně v sídle zadavatele. Žádáme dodavatele, aby v žádosti uvedli, jaký způsob předání požadují a v případě osobního předání, aby uvedli kontaktní osobu.**

**Dotaz č. 3:**

Po podrobnějším prostudování projektové dokumentace jsme zjistili nesrovnalost v projektu – objekt IO 105.1 ČOV stavební část, položky poklopy T6-T8, kde je uvedeno zatížení B125 a současně rám „Y“, což spolu nekoresponduje. Zatížení B125 má rám L vysoký až 82 mm podle půdorysných rozměrů poklopu, rám Y je určen pro poklopy v.30 mm a zatížení cca 2,5 kN/m<sup>2</sup>.

Dovolujeme si požádat zadavatele o sdělení, zda požaduje poklopy se zatížením B125 a s rámem L nebo poklopy se zatížením cca 2,5 kN/m<sup>2</sup> s rámem Y.

**Odpověď:**

**Požadujeme poklopy B125 s rámem L.**

**Dotaz č. 4:**

Součástí zadávací dokumentace je i dokladová část. Dle celkového seznamu dokladů má být součástí i Stavební povolení č. 52/R/2016 ze dne 9.3.2016, s nabytím právní moci 9.4.2016. Tento dokument jsme v dokladové části nedohledali. Vzhledem ke skutečnosti, že v rozhodnutí o stavebním povolení se mohou vyskytovat požadavky, které mají vliv na cenu a provádění díla, prosíme zadavatele o jeho poskytnutí.

**Odpověď:**

**Zadavatel poskytuje Stavební povolení č. 52/R/2016, které je uveřejněno současně s tímto vysvětlením na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.**

**Dotaz č. 5:**

Součástí plnění díla je i samostatně oddělitelný celek „Zkušební provoz ČSOV, včetně komplexních zkoušek a záznamů“, který má být oceněn v soupisu prací, listu vedlejší rozpočtové náklady, položkou č. 18 K R-119. Prosíme o bližší specifikaci těchto prací a to zejména:

- stanovení četnosti odběrů vzorků a jejich počtu
- zda je součástí plnění díla dodávka náplní nutných pro provedení zkušebního provozu ČOV
- zda je součástí plnění díla úhrada energií a dalších provozních nákladů po dobu zkušebního provozu
- zda po dobu zkušebního provozu bude zajištěna obsluha ČOV objednatelem a předmětem díla je pouze zaškolení této obsluhy a následná součinnost zhotovitele, nebo zda objednatel požaduje po dobu zkušebního provozu zajištění obsluhy ze strany zhotovitele a v jakém režimu (počet osob, četnost návštěv)

**Odpověď:**

- stanovení četnosti odběrů vzorků a jejich počtu – **dle stavebního povolení „Rozhodnutí č.308/16/VH ze dne 6.4.2016 je stanoven odběr vzorků na 4x ročně**
- zda je součástí plnění díla dodávka náplní nutných pro provedení zkušebního provozu ČOV - **je součástí plnění díla**
- zda je součástí plnění díla úhrada energií a dalších provozních nákladů po dobu zkušebního provozu - **je součástí plnění díla**
- zda po dobu zkušebního provozu bude zajištěna obsluha ČOV objednatelem a předmětem díla je pouze zaškolení této obsluhy a následná součinnost zhotovitele nebo zda objednatel požaduje po

dobu zkušebního provozu zajištění obsluhy ze strany zhotovitele a v jakém režimu (počet osob, četnost návštěv) - *objednatel požaduje po dobu zkušebního provozu zajištění obsluhy ze strany zhotovitele (objednatel nebude zajišťovat zkušební provoz ČOV). Zkušební provoz bude zajištěn zhotovitelem - po dobu zkušebního provozu bude ČOV provozována společností (organizací), která má oprávnění k provozování kanalizace a ČOV podléhající zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.*

*Předpokládaný režim zajištění obsluhy – 3x týdně, celkem cca 10 hodin.*

*Výčet minimálního rozsahu provozních nákladů na zkušební provoz ČOV zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením na profilu ve složce Zadávací dokumentace.*

## **II.**

### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

V návaznosti na doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona ZVZ.

#### **Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení**

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **14.12.2017** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 5.12.2017.

Zadavatel odešle dnes, tj. 15.11.2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.