

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Mgr. Monika Zbořilová

ředitelka odboru 45

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 28. 11. 2017

PID: MFCR7XSAWM

Č. j.: MF-23341/2017/4501-28

Počet listů: 2

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – 4**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon Systems Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně**“ (ES č. 34/93/01 ze dne 25.6.1993), zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 10. 2017 s evidenčním číslem zakázky Z2017-030113.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 23. 11. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 19:

Ve výkazu výměr, v oddíle „Sanační část Rozpočet“, v části „Sanace zemin saturované zóny“ není jasné, kde mají být uvedeny náklady, spojené s těžbou a nakládkou kontaminovaných zemin. Žádáme tedy o upřesnění.

Odpověď:

Náklady spojené s těžbou a nakládkou kontaminovaných zemin jsou zahrnuty v rámci SO01 a SO02 (položky 8,10 a 24).

Dotaz č. 20:

Dle výkazu výměr, v oddíle „Sanační část Rozpočet“, v části „Sanace zemin saturované zóny“ položka č. 6 bude vybudována manipulační plocha pro deponii nekontaminované zeminy. Protože se nám nepodařilo v textu PD najít žádnou další informaci k této ploše, žádáme o informaci, zda tato plocha je uvažována v rámci areálu právnické osoby, popř. v které části a zda má nějakou uvažovanou technickou specifikaci.

Odpověď:

Jedná se o manipulační plochu pro dočasné uložení zeminy v areálu právnické osoby. Technická specifikace této manipulační plochy není předepsána. Pro deponii nekontaminované zeminy obou sanačních ohnisek č. 1 a 3 bude možno využít prostor u ohniska č. 1 – za ohniskem směrem k oplocení (dnes travnatá plocha). Pro uložení nekontaminované zeminy bude na vybudované ploše určené pro deponii nekontaminované zeminy rozprostřena na terén separační geotextilie.

Dotaz č. 21:

Ve své odpovědi na dotaz č. 18 uvádíte, že položka č. 21 je určena pro převoz materiálu na mezideponii a položky č. 24 a 25 jsou určeny pro převoz materiálu zpět do sanačního výkopu. Uvedené celkové množství materiálu tomu ale neodpovídá, tzn. že materiálu určeného k převozu na mezideponii v položce č. 21 je 2 x více než následně materiálu určeného k zpětnému závozu výkopu z mezideponie (položky č. 24 resp. č. 25).

Žádáme o vysvětlení.

Odpověď:

Odpověď na tento dotaz řeší zadavatel s projektantem a bude zodpovězen v co nejkratší době. S ohledem na to, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 22

V položce č. 21 stavebního objektu SO 01 je uveden výkopek na mezideponii 920 m³ oproti textu PD, kde je uvedeno 930 m³ (tabulka č. 10 PD – sanační část). Žádáme o vysvětlení.

Odpověď:

Objem výkopku na mezideponii uvedený v tabulce č. 10 v textové části projektové dokumentace PD je 930 m³.

Objem uvedený v položce č. 21 stavebního objektu SO01 v položkovém rozpočtu je 920 m³. Jedná se o administrativní chybu. Správně je objem uvedený v rozpočtu 920m³, objem 930m³ uvedený v textové části projektu je chybný. Uchazeč ocení objem 920m³ uvedený v rozpočtu.

Dotaz č. 23:

Žádáme o informaci, zda požaduje právnická osoba nějaké poplatky za vstup a vjezd do areálu, popř. za užívání vymezených ploch pro technologické zařízení u jednotlivých sanačních ploch anebo za vybudovanou mezideponii.

Odpověď:

Za vjezdy vozidel ani za umístění zařízení v areálu se neplatí žádné poplatky, umístění buněk – zařízení stavenišť, bude provedeno v součinnosti s právnickou osobou při realizaci této zakázky a v souladu s Podmínkami spolupráce dodavatele s právnickou osobou.