

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_dispay_2html

V Praze dne 11. 12. 2017
PID: MFCR7XSVJR
Č. j.: **MF-24005/2017/4501-31**
Počet listů: 2
Přílohy: - Opravená Příloha č. 2 ZD

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č. IX
a prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zpracovatel: Gajdošík Dan, Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 09. 2017, s Evidenčním číslem zakázky **Z2017-025254**.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 7. 12. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ: Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č.38:

Uchazeč při přepočítávání žlabů a kontroly TZ z PD a VV došel k názoru, že ve výkazu výměr jednotlivých objektů nádrží chybí celkem 160m žlabů. Ve výkazu výměr je celkem 307m žlabů, ale dle TZ z PD je žlabů 467m, to sedí i s výkresy.

1) OBJEKT A1 a A2 souhlasí VV s TZ_D_BtS CDV SO 02 a výkresy.

- 2) OBJEKT B1 a B2 nesouhlasí VV s TZ_D_BtS CDV SO 02 a výkresy. (chybí 25m na jeden přelivný žlab nebo žlab s nornou stěnou a dále chybí 50m na oba přechodové žlaby mezi A1 - > B1 a A2 -> B2)
- 3) OBJEKT C1 A C2 nesouhlasí VV s TZ_D_BtS CDV SO 02 a výkresy. (chybí 21m na "přelivný žlab s otvory pro potrubí", 25m na jeden přechodový žlab mezi B1 -> C1 nebo B2 - > C2 a 41m na odtokový žlab mezi objekty C a objektem D).
- 4) OBJEKT D souhlasí VV s TZ_D_BtS CDV SO 02 a výkresy.

Zadavatel by měl dle názoru uchazeče navýšit výměru u žlabů v objektu B1; B2 o 75m a u objektu C1; C2 o 85m.

Odpověď:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly upraveny počty měrných jednotek. Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

II.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na změnu přílohy č. 2 zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona ZVZ.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **5. 1. 2018** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- **termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.** Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 22. 12. 2017 (pátek).

Zadavatel odešle dnes, tj. 11. 12. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.