

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Mgr. Monika Zbořilová

ředitelka odboru

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 12. 12. 2017

PID: MFCR7XSZEZ

Č. j.: MF-29369/2017/4501-16

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace - 1**

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Chlum Sv. Maří – inženýrské sítě pro 8 RD**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 15. 11. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 032181.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 11. 12. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1

Prosím o podání vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky "Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD". Dle projektové dokumentace a výkazu výměr jsou v ČSOV navržena čerpadla Hidrostaal. Mohou být dodána čerpadla jiného výrobce, pokud budou splňovat základní parametry předepsané projektem?

Odpověď:

V projektové dokumentaci uvedený typ čerpadla určuje standard, v projektu jsou uvedeny technické a kvalitativní parametry, které by mělo dodávané zařízení splňovat (tj. čerpané množství, dopravní výška, příkon motoru, konstrukce hydraulické části čerpadla - pro čerpání odpadních vod).

Tyto parametry jsou v souladu s požadavky budoucího provozovatele.

Také viz článek č. 2.5. Technické podmínky zadávací dokumentace.