

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_dispay_2html

V Praze dne 13. 12. 2017
PID: MFCR7XTAKJ
Č. j.: **MF-24005/2017/4501-33**
Počet listů: 1

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č. X**

Zpracovatel: Gajdošík Dan, Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MRI**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 09. 2017, s Evidenčním číslem zakázky **Z2017-025254**.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 11. 12. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ: Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č.39:

Dle vysvětlení zadávací dokumentace č. VIII ze dne 6.12. zadavatel upřesnil materiál přelivných hran a norných stěn na nerez. Žádáme zadavatele, aby doplnil tloušťku stěn jednotlivých nerezových prvků, tj. přelivné hrany, norné stěny a konzol které přelivnou hranu spojují s bet. kanály. Upřesnění síly stěn nerezových prvků je nutné pro porovnatelnost jednotlivých nabídek.

Odpověď:

Tloušťka stěn prvků (přelivné hrany, norné stěny a konzol) z nerez ocelového plechu je 8 mm v kvalitě DIN 1.4301.