

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 25704 1111
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 08.01.2018
PID: MFCR8XXGSC
Č. j.: **MF-21764/2017/4501-3**
Počet listů: 2
Příloha: 1

Věc: **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PRODLOUŽENÍ
LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK - Multifunkční hřiště Havraň – veřejná
zakázka malého rozsahu“**
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržených žádostí tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě a ve výkresu situace je počítáno s poplastovaným pletivem a typovými sloupky. Oproti tomu ve výkazu výměr jsme nikde nenašli položky k ocenění týkající se zmíněného oplocení. Dotaz zní: Bude se v rámci zakázky zmiňované oplocení realizovat? Pokud ano žádáme o změnu a doplnění výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

Oplocení není součástí této veřejné zakázky a bude řešeno z finančních prostředků obce Havraň.

Dotaz č. 2:

Na multifunkčním hřišti je počítáno s položením umělého trávníku výšky 20 mm. Pokud se nepletete, nikde jsme nenašli bližší specifikaci. V tomto případě bychom mohli použít více druhů umělého trávníku a samozřejmě se liší cena jednotlivých typů trávníku a tím pádem i výsledná cena zakázky. Žádáme prosím tedy o bližší specifikaci UT.

Odpověď č. 2:

Umělý trávník 2. generace s výškou „vlasu“ 20 mm a vsypem z křemičitého písku. Jde o R položku, kde je součástí položky i vsyp křemičitého písku a další činnosti nutné pro možnost plnohodnotného užívání díla.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je v části „hřiště“ upraveno znění položky č. 26.

Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zadavatel zveřejňuje v příloze tohoto vysvětlení ZD.

Dotaz č. 3:

Na multifunkčním hřišti je mj. také počítáno s položením zámkových desek tl.30 mm z pryže.

Dotaz zní: Zda bychom tuto dlažbu mohli nahradit polyuretanovým monolitickým povrchem, tedy povrchem, který je vyráběný a pokládáný přímo na místě a je bezespárý.

Odpověď č. 3:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pryžové „desky“, je možné je nahradit celoplošně položeným pryžovým popř. polyuretanovým krytem v tl. 3 cm, což odpovídá výšce dopadové plochy do cca 1,5 m. Tento materiál je uveden i ve vzorovém řezu a situaci stavby. Musí se ale jednat o „dopadovou plochu s pryžových částí“.

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci i výkazu výměr je uvedena výše zmíněná pryžová dlažba tl.30 mm. Nikde ovšem nejsou uvedeny herní a dětské prvky, které na této ploše budou provozovány. Na dětském hřišti musí být dle normy splněna kritická výška pádu a s tím souvisí i tloušťka podkladové plochy.

Odpověď č. 4:

Herní a dětské prvky nejsou součástí této veřejné zakázky a budou řešeny z finančních prostředků obce Havraň. Dále viz odpověď na dotaz č. 3.

Dotaz č. 5:

Žádám o bližší specifikaci umělého trávníku.

Odpověď č. 5:

Viz odpověď na dotaz č. 2

Dotaz č. 6:

V rozpočtu chybí některé položky, uváděné ve zprávě (oplocení, ochranná síť atd.) žádám o upřesnění, zda součástí dodávky jsou pouze položky uvedené v rozpočtu

Odpověď č. 6:

Ano, součástí předmětu plnění jsou pouze položky uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Oplocení, ochranná síť a herní prvky nejsou součástí této veřejné zakázky a obec Havraň si je bude zajišťovat samostatně.

Zadavatel zároveň **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31.01.2018** včetně.