

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
 se sídlem 28. října 1235/169,
 Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

GSP s.r.o.
 Klimkovická 142 / 26
 708 00 Ostrava

TUREČEK Jan
 Tel: 596 697 358
 E-mail: jan.turecek@smvak.cz
 Značka: 9773/V005251/2015/TU

Ostrava, dne: 01.04.2015

Věc: REVITALIZACE ÚZEMÍ PO DŮLNÍ ČINNOSTI V K. Ú. BRUNTÁL – LOKALITA „UHLÍŘSKÝ VRCH“ – I. ETAPA
Stanovisko pro stavební řízení

K existenci sítě (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 4.3.2014 pod zn.: 9773/V002886/2014/PA, pro územní řízení jsme se vyjádřili dne 14.10.2014 pod zn.: 9773/V016823/2014/TU.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší I. etapu revitalizace a to propojení města Bruntál se začátkem lipové aleje k Uhlířskému vrchu chodníkem pro pěší v délce 240 m. Nový chodník v ploše cca 480 m² bude ukončen u příjezdu k Uhlířskému vrchu. V tomto místě budou zároveň posíleny a vybudovány nové parkovací plochy pro návštěvníky poutního místa na začátku lipové aleje.

Dešťové vody z části chodníku na parc. č. 3856/1, k. ú. Bruntál budou odváděny do kanalizace v provozování SmVaK Ostrava a.s. DN400 BE kanalizační přípojkou, resp. uliční vpustí přes novou koncovou šachtu Š1. Napojení bude provedeno do stávající koncové horské vpustí (resp. čela propustku) na stoce D-9 DN400 BE, která bude ukončena revizní šachtou (koncová s přítokem – dno TZZ-Q 1000/600). Do této koncové šachty bude svedena uliční vpust' přípojkou DN150 PP – viz PD. Technickým řešením nedojde k navýšení množství odváděných dešťových vod do kanalizace v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Celková konstrukční vrstva chodníku, jež bude částečně situován nad dopojením šachty Š1, bude 260 mm (zámková dlažba, lože z drc. kameniva, štěrkodrt').

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 1435/1, 1435/2, 1436/13, 3534, 3535/4, 3536, 3857/1, 3857/3, 3856/1, k. ú. Bruntál dojde ke střetu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. a to s jednotnou kanalizací DN400 BE D-9 a její koncovou uliční vpustí (čelo propustku) – viz orientační zákres v mapové příloze. Tato zařízení jsou v majetku Města Bruntál a SmVaK Ostrava a.s. je provozuje na základě smlouvy č. 669/KNS/BR/2008.

Připomínky k předložené dokumentaci:

- PD je zpracována v souladu s našimi podmínkami. Všechny požadavky předchozího stanoviska ze dne 14.10.2014 pod zn.: 9773/V016823/2014/TU byly v PD splněny. Nemáme připomínky.

S uvedenou stavbou souhlasíme za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením prací zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky středisko kanalizačních sítí Bruntál, tel. č.: 737 224 615.

Tel: +420 596 697 111
 +420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205
 E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 2


DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku
 Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby REVITALIZACE ÚZEMÍ PO DŮLNÍ ČINNOSTI V K. Ú. BRUNTÁL – LOKALITA „UHLÍŘSKÝ VRCH“ – I. ETAPA, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení kanalizace, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizaci včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Dešťové vody z části zpevněných ploch (chodník + cesta) budou odváděny do kanalizace DN400 BE v provozování SmVaK Ostrava a.s. kanalizační přípojkou DN150 PVC přes stávající uliční vpust'. Jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu.
- Napojení bude provedeno do nové koncové revizní šachty č. Š1 – viz PD.
- Požadujeme respektovat Všeobecné podmínky pro napojení na kanalizaci.
- Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na svůj náklad investor. Před zásypem potrubí kanalizační přípojky, místa napojení a případně křížení se zařízením SmVaK Ostrava a.s., bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše) ke kontrole provedených prací. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Po provedení přípojky bude proveden zákres skutečného stavu provedení nové šachty Š1, jejího dopojení a kanalizační přípojky.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**

28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace v pdf ponechána na SmVaK Ostrava a.s.
- Veškeré přílohy naleznete na www.smvak.cz – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení

