

GSP s.r.o. - projekce
Klimkovická č.p.142
708 00 Ostrava - Poruba

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka

Vyřizuje / linka

Bruntál

Vak/50h/14

Urban/kl. 316

21.03.2014

Věc:

Stanovisko k návrhu „ Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú.Bruntál – lokalita Uhlířský vrch – I.etapa „ ul. Pod lipami, Bruntál

Na základě Vaší žádosti ze dne doručení 20.03.2014, vedené pod naším č.j.:799/14 ve věci posouzení předložené dokumentace a poskytnutí informací k existenci podzemních vedení – vodovodních řadů pro veřejnou potřebu včetně jejich armatur v naší správě za účelem dopracování prováděcí dokumentace stavby vedené pod názvem „ Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Uhlířský vrch – I. etapa „, v ul. Pod lipami v k.ú. a obci Bruntál (viz Vámi přiložená situace katastrální a koordinační návrhu trasy bez zakreslení vodovodních řadů) Vám sdělujeme, že **dojde k dotčení křížením a souběhem projektované stavby výše uvedené s vodárenským zařízením a jeho ochranným pásmem**, které je stanoveno zákonem o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. tj. 1,5m na každou stranu od vnějšího líce vodovodního potrubí. Pro uvedenou lokalitu Vašich zájmů přikládáme v příloze 1x A4 orientační zakreslení trasy veřejného vodovodu v uvedeném zájmovém území. Upozorňujeme však, že pro potřebu přesného zjištění trasy vedení a hloubky uložení vodovodu je za potřeby provést směrové zaměření. Vytyčení bude provedeno až po zaplacení paušálu 700,- Kč včetně DPH (složenka v příloze). V případě, že plátce má přiděleno IČO, je nutné toto IČO uvádět na místo **variabilního symbolu**. Fyzické vytyčení si sám žadatel objedná u naší společnosti na t.f. číslo 733184347 p. Lubomír Fiala a předloží mu doklad o zaplacení. Dále upozorňujeme na možnou existenci domovních vodovodních přípojek, jejichž polohu sdělí jejich vlastníci, na našich mapových podkladech nejsou zakresleny.

V případě, že nebude možné stavební a zemní práce situovat zcela mimo ochranná pásma vodovodního řadu a výkopové a stavební práce budou zasahovat do ochranného pásma vodovodního potrubí veřejného vodovodu, **požadujeme** předložit prováděcí dokumentaci se zakreslením míst dotčení v **grafické i textové části** k našemu vyjádření a vydání souhlasu dle § 23 uvedeného zákona k pracím v ochranném pásmu vodovodu.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud zemní nebo stavební práce budou zasahovat do ochranného pásma vodárenských zařízení bez našeho souhlasu (§ 23 zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.) a dojde-li při případném odstraňování poruch na vodárenských zařízeních k poškození věci stavebníka (vlastníka zařízení), **nebude poskytnuta žádná náhrada škody z naší strany**.

Dále sdělujeme podmínky, které požadujeme dodržet:

- upozorňujeme, že trváme na dodržení současné mocnosti krytí vodovodního potrubí, maximální navýšení krytí vodovodního potrubí nesmí být větší než 2,0m nad horní hranou vodovodního řadu,

Společnost je registrována v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 732.



Telefon: 555 537 300

Telefon: 554 711 051

Fax: 555 537 380

E-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

Bankovní spojení: KB Bruntál č.ú. 1704771/0100

IČ: 47675861

DIČ: CZ47675861

- v místě křížení s vodovodním řadem požadujeme hloubku výkopu nebo protlaku max. 1,0m pod stávajícím terénem v celé šířce ochranného pásma, tj. 3,0m. Místo křížení a ochranné pásmo požadujeme zakreslit graficky i textově do prováděcí dokumentace stavby a požádat nás o vydání souhlasu pro zásah do ochranného pásma,
- požadujeme zachovat stávající umístění ovládací armatury na vodovodním řadu a nebo vodárenské šachty (to se týká i ovládacích armatur domovních vodovodních přípojek, které nejsou na našich podkladech zakresleny),
- zemní práce v bezprostřední blízkosti vodovodního potrubí veřejného vodovodu to je v jeho ochranném pásmu (150cm na každou stranu od vnějšího líce potrubí) je stavebník povinen provádět výhradně ručně, a to takovým způsobem, aby nedošlo k poškození vodovodního potrubí, signalizačního vodiče, armatur a poklopů. V případě, že při realizaci díla i přes to dojde k jakémukoliv **poškození potrubí veřejného vodovodu, signalizačního vodiče, armatur a poklopů,** je stavebník povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele vodovodu (VaK Bruntál a.s., mob. 724983520, 724983522) pro zajištění opravy poškození na náklad stavebníka,
- pro provádění zemních prací v blízkosti vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, to je v jeho ochranném pásmu přikládáme další „Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodního řadu.“

Toto sdělení se vydává jako informativní podklad pro vypracování dalšího stupně projektové dokumentace výše uvedené stavby a má platnost dva roky od data vydání. Přílohou tohoto stanoviska je i 1x situační mapa s orientačním zakreslením vodovodních řadů.

S přátelským pozdravem

VaK Bruntál a.s.
třída Práce 42, 79201 Bruntál


.....
Ing. Jaroslav Jouza
ředitel společnosti

*Příloha: 2x dle textu
1x složenka*



**PODMÍNKY pro provádění prací
v ochranném pásmu vodovodního řadu v majetku VaK Bruntál a.s.
pro křížení, souběh, napojení apod.**

1. v ochranném pásmu vodovodu, to je 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí horizontálně na obě strany (bližší viz zákon č. 274/2001 Sb., §23 odst. 3 pís. „a“ – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění posledních vydaných předpisů a jeho prováděcích vyhlášek) je nutné veškeré práce provádět se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození vodovodního potrubí
2. povinností stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu je zabezpečit stávající vodovodní potrubí procházející výkopem takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození
3. při návrhu a realizaci jiných podzemních vedení trváme na dodržení minimálních vzdáleností, stanovených správcem vodovodního nebo kanalizačního řadu. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny ČSN 73 6005 – *prostorové uspořádání sítí technického vybavení*
4. po ukončení zemních prací a záhozu výkopu požadujeme, aby minimální krytí vodovodního řadu zeminou bylo 1,5m a maximální 2,0m. Odchyłky od stanovených kót je možné pouze se souhlasem provozovatele vodovodního řadu
5. při obnažení a znovu zasypání vodovodního potrubí požadujeme, aby pod potrubím a na bocích bylo pískové lože o minimální mocnosti 10cm a potrubí bylo obsypáno pískem do výše 30cm nad horní líc potrubí
6. v případě, že vodovodní potrubí je provedeno z nekovových (nevodivých) materiálů, kovový vodič vedený v trase vodovodního řadu nesmí být porušen. Dojde-li přesto k jeho porušení, musí být tento vodič opraven před provedením zásypu, a to napojením na kovové části armatur. O porušení vodiče uvědomí stavebník správce vodovodního řadu, který je oprávněn provést kontrolu vodivosti na náklady stavebníka
7. dojde-li při provádění prací k odkrytí armatur, je nutno tyto zabezpečit před poškozením. Před jejich zpětným zásypem je nutné provést zhutnění podloží, případně osadit bloky dle ČSN 75 5410 – *bloky vodovodních potrubí*. U hydrantů je nutné provést obsyp šterkem tak, aby bylo možné hydrant odvodnit
8. poklopy armatur je nutné podezdít nebo podložit betonovými tvárnici. Okolí poklopů je nutno zpevnit v minimální šíři 50cm. Výškové osazení poklopů musí odpovídat niveletě okolního terénu, případně vozovky
9. dojde-li v rámci provádění prací k demontáži orientačních sloupků nebo tabulek, je nutno tyto po ukončení prací znovu osadit. Změna ve způsobu osazení je možná pouze po předchozí dohodě se správcem veřejného vodovodního řadu. Dojde-li k jejich poškození, je stavebník povinen na vlastní náklady poškozenou tabulku nebo sloupek nahradit
10. veškeré práce v ochranném pásmu vodovodního řadu musí být předem ohlášeny provozovateli vodárenského zařízení. Před záhozem potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele vodovodního řadu ke kontrole dodržení stanovených podmínek.

VaK Bruntál a.s.

třída Práce 42, 792 01 Bruntál

Ing. Jaroslav Jouza

ředitel společnosti



Společnost je registrována v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 732.

Telefon: 555 537 300

Telefon: 554 711 051

Fax: 555 537 380

E-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

Bankovní spojení: KB Bruntál č.ú. 1704771/0100

IČ: 47675861

DIČ: CZ47675861

11
1436
4

11
1430
4

11
1436
4

VDJ UHLÍŘSKÝ VRCH HTP - KONCOVÝ
2 x 1047 m³
MAX.PROV.HL. 599,84 m n.m.
MIN.PROV.HL. 595,46 m n.m.

ŘAD "A"
OC 400
1/35/2

ŘAD "A1"
OC 400

VaK Bruntál a.s.
třída Práce 42, 79201 Bruntál

21.03.14.

-5- 

VDJ UHLÍŘSKÝ VRCH
2 x 2703 m³
MAX.PROV.HL. 599,84 m n.m.
MIN.PROV.HL. 595,46 m n.m.

$$\frac{1430}{1}$$

ŘAD A
OC 400

1435/2

+

+

2 x 227m³
MAX.PROV.HL. 588,35m n.m.
MIN.PROV.HL. 585,19m n.m.

ŘAD
PVC 200
"A"

RAD
OC 500


$$\frac{1.434}{7} \text{ V}$$

VaK Bruntál a.s.
třída Práce 42, 79201 Bruntál
21.03.14 -5

21.03.14.5

$\frac{1430}{2}$

342-1



GSP s.r.o.
Klimkovická 142
708 00 Ostrava - Poruba

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka

Vyřizuje / linka

Bruntál

VaK/1053/14

Procházková/kl. 316

19.05.2014

Věc:

Stanovisko k PD stavby „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Uhlířský vrch – I. etapa“

Na základě Vaší žádosti ze dne doručení 14.05.2014, vedené pod naším č.j. 1325/14 ve věci vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby vedené pod názvem „**Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Uhlířský vrch – I. etapa**“ situované na poz. parc. č. 1435/2, 1436/13, 3534, 3535/4, 3857/1, 3857/3, 3536, 1435/1, 3856/1 v k.ú. a obci Bruntál, spočívající v realizaci stavby SO 01 Chodník pro pěší, SO 02 Parkovací plocha a SO 03 Vsakovací šachty – 6ks a vsakovací rýha, Vám sdělujeme, že touto stavbou **budou dotčena ochranná pásma vodovodních zásobovacích řadů pro veřejnou potřebu v naší správě včetně jejich ochranných pásem**, která jsou stanovena zákonem o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. tj. 1,5m na každou stranu od vnějšího lince vodovodního potrubí. **S výše uvedenou stavbou a se zásahem do ochranného pásma veřejného vodovodu souhlasíme za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:**


- požadujeme, aby **nebyly** v průběhu výstavby a po jejím dokončení v ochranném pásmu vodovodních řadů skladovány žádné materiály a byl umožněn trvalý přístup ke všem ovládacím armaturám,
- požadujeme, aby před ukončením povrchu komunikace a terénu (v místě našeho dotčení) byl přizván 3 dny předem náš pracovník pro odsouhlasení uložení případných poklopů armatur a odzkoušení jejich funkčnosti (VaK Bruntál a.s., mob.724983520, 724983522). Stavbou poškozené armatury a poklopy budou nahrazeny novými téhož druhu a rozměru na náklad stavebníka,
- nadále trváme na dodržení podmínek stanovených v našem vyjádření ze dne 21.03.2014, č.j. VaK/564/14.

Tento souhlas se vydává pro potřebu povolení řízení výše uvedené stavby a má platnost dva roky od data vydání.

S přátelským pozdravem

Ing. Jaroslav Jouza
ředitel společnosti

Příloha: bez



GSP s.r.o.
Klimkovická 142
708 00 Ostrava - Poruba

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka

Vyřizuje / linka

Bruntál

vak/1529/14

Ing. Procházková/kl. 316

07.07.2014

Věc:

Stanovisko k PD stavby „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Uhlířský vrch – I. etapa“

Na základě Vaší žádosti ze dne doručení 04.07.2014, vedené pod naším č.j. 1821/14 ve věci vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby vedené pod názvem „**Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Uhlířský vrch – I. etapa**“ situované na poz. parc. č. 1435/1, 1435/2, 1436/13, 3534, 3535/4, 3536, 3857/1, 3857/3, 3856/1 v k.ú. a obci Bruntál, spočívající v realizaci stavby SO 01 Chodník pro pěší, SO 02 Parkovací plocha a SO 03 Vsakovací šachty – 5ks a vsakovací rýha, Vám sdělujeme, že touto stavbou **budou dotčena ochranná pásma vodovodních zásobovacích řadů pro veřejnou potřebu v naší správě** včetně jejich ochranných pásem, která jsou stanovena zákonem o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. tj. 1,5m na každou stranu od vnějšího líce vodovodního potrubí. **S výše uvedenou stavbou a se zásahem do ochranného pásma veřejného vodovodu souhlasíme za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:**

- požadujeme, aby **nebyly** v průběhu výstavby a po jejím dokončení v ochranném pásmu vodovodních řadů skladovány žádné materiály a byl umožněn trvalý přístup ke všem ovládacím armaturám,
- nově navrhovaná dopravní značení a informační tabule budou umístěny zásadně mimo ochranná pásma vodovodních řadů, tj. 1,5m na každou stranu od vnějšího líce vodovodního potrubí,
- požadujeme, aby před ukončením povrchu komunikace a terénu (v místě našeho dotčení) byl přizván 3 dny předem náš pracovník pro odsouhlasení uložení případných poklopů armatur a odzkoušení jejich funkčnosti (VaK Bruntál a.s., mob.724983520, 724983522). Stavbou poškozené armatury a poklopy budou nahrazeny novými téhož druhu a rozměru na náklad stavebníka,
- nadále trváme na dodržení podmínek stanovených v našem vyjádření ze dne 21.03.2014, č.j. VaK/564/14.

Tento souhlas se vydává pro potřebu povolenáčního řízení výše uvedené stavby a má platnost dva roky od data vydání.

S přátelským pozdravem

VaK Bruntál a.s.
třída Práce 42, 79201 Bruntál

.....
Ing. Jaroslav Jouza
ředitel společnosti

Příloha: bez