


Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.  
Nádražní 28/3114  
Ostrava – Moravská Ostrava  
729 71

Váš dopis zn.: 1.3/8087/409 KP/05/Drch  
Ze dne: 2006-02-17  
Naše zn.: 2390/923/2/821.05/2006  
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel  
Tel.: 596 657 271  
E-mail: burel@pod.cz  
Datum: 2006-02-27



**Oprava vodovodu a kanalizace ve Slezské Ostravě, ul. Keltičkova – stanovisko správce povodí**

Žádáte nás o vyjádření k rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizace na k. ú. Slezská Ostrava, pozemky č. 5596/14, 5597, 1043, 1141, 1142/1, 1154, 1288 (ulice Keltičkova, Sazečská, Vilová, Záměstní a Jeronýmova. Lokalita se nachází na pravém břehu Ostravice, v říčním km 4,0, více jak 70 m od břehu, nedochází ke křížení žádného vodního toku. Pro nový vodovodní řad bude použit HDPE 100 SDR 17, pro kanalizace kameninových trub DN 300. Součástí rekonstrukce, která povede ve stávající trase, je i výměna stávajících domovních přípojek. Kanalizace bude zakončená na UČOV Ostrava – Přivoz. Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a pracemi nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Při stavbě nebude nakládáno s vodami ve smyslu § 8 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

Lokalita se nachází mimo záplavové území řeky Ostravice stanovené dle § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Z hlediska odtokových poměrů a aplikací zásad Směrného vodohospodářského plánu ČR, jako správce povodí Odry a vodního toku Ostravice nemáme k rekonstrukci vodovodu a kanalizace žádné námitky.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,  
státní podnik 236  
701 26 Ostrava I, Varenská 49  
IČ 70890021 DIČ CZ70890021

Ing. Břetislav Tureček  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací