

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45**

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 25704 1111
ID datové schránky: xzeauv
E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 13.07. 2018
PID: MFCR8XRRSF
Č. j.: **MF-12793/2018/4501-3**
Počet listů: 2
Přílohy: 1

Věc: **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PRODLOUŽENÍ
LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK - Supervize Biotechnologický
systém čerpaných důlních vod z MR 1 – veřejná zakázka malého
rozsahu“**
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k předmetné veřejné zakázce:

Dotaz:

Žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky "Supervize Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR 1".

V projektové dokumentaci, tvořící tuto zadávací dokumentaci, je v kap. 9 uvedeno: "V rámci supervizního dozoru bude provedeno 5 měření pro ověření míry zhutnění násypů na pláních v liniích projektovaných zpevněných cest. Ověřován bude soulad s projektovou dokumentací, jež v těchto místech požaduje hutnění v kvalitě min. 98% PS. Ověření míry zhutnění bude provedeno prostřednictvím penetračních zkoušek, které budou provedeny a vyhodnoceny osobou odborně způsobilou v oboru inženýrské geologie." Žádáme o následující upřesnění, aby bylo možné ocenit tyto zkoušky v položkovém rozpočtu (pol. 7 rozpočtu):

1. jsou požadovány statické penetrační sondy, nebo sondy dynamické penetrace?
2. jaká je požadována hloubka penetračních sond v metrech?
3. není nám znám přímý korelační vztah mezi výstupy z penetrační zkoušky (statické nebo dynamické) a mírou zhutnění vyjádřenou v % PS. Dle našeho názoru lze penetrační zkouškou (statickou nebo dynamickou) ověřit homogenitu násypového tělesa a jeho ulehlost, nikoliv míru zhutnění vyjádřenou v % PS. Žádáme proto o upřesnění, jakým způsobem zadavatel požaduje výstupy z penetračních zkoušek použít pro kontrolu provádění násypů.

Odpověď:

K dotazu pod bodem 1:

Jsou požadovány dynamické penetrační sondy.

K dotazu pod bodem 2:

Hloubka penetračních sond je 3m.

K dotazu pod bodem 3:

Ověření míry zhutnění bude provedeno v souladu s normou ČSN 70 1006. Ověření bude provedeno nejen metodou nepřímou - dynamickou penetrační zkouškou ale i metodou přímou - na 5 vzorcích dle příslušné ČSN (například stanovením objemové hmotnosti).

Na základě výše uvedeného upřesnění bude část projektové dokumentace citovaná v dotazu mít následující znění:

„V rámci supervizního dozoru bude provedeno 5 měření pro ověření míry zhutnění násypů na pláních v liniích projektovaných zpevněných cest. Ověřován bude soulad s projektovou dokumentací, jež v těchto místech požaduje hutnění v kvalitě min. 98% PS. Ověření míry zhutnění bude provedeno v souladu s normou ČSN 70 1006. Ověření bude provedeno jednak metodou nepřímou - dynamickou penetrační zkouškou do hloubky 3 m, a jednak metodou přímou na 5 vzorcích dle příslušné ČSN (stanovením objemové hmotnosti). Měření budou prováděna a vyhodnocena osobou odborně způsobilou v oboru inženýrské geologie, příp. geotechnika.“

Zkoušky přímé metody (objemová hmotnost) byly doplněny do položkového rozpočtu.

Upravený rozpočet zadavatel zveřejňuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.07.2018.