

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

PID: MFCR8XSPTV
Č. j.: MF-14296/2018/4501-19
Zpracovatel: Chadimová Anna
Počet listů: 2

Praha 9. 8. 2018

Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 2 + prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Krejcarová lávka**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 6. 2018 s evidenčním číslem veřejné zakázky Z2018-021753.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 6. 8. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ.

Dotaz č. 5

K položce č. 34 a 35 (SO 02: Hromosvod - HRAZENO Z PROSTŘEDKŮ MF):
Pokud budou instalovány výstražné tabulky "Zákaz vstupu za bouřky" musí se předvídat přítomnost dětí, které neumějí číst, osob nevidomých atd.
Dále pak postrádá smysl, aby byl na lávce hromosvod.

Dotaz č. 6

K položce č. 14 (SO 101: Příjezdová komunikace - HRAZENO Z PROSTŘEDKŮ MF)
"ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM" chybí položky "OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU" a "ZALÉVÁNÍ VODOU" tak jako u SO 202.

Dotaz č. 7

U položky č. 11 (SO 02: Hromosvod - HRAZENO Z PROSTŘEDKŮ MF) není uvedena m.j.

Dotaz č. 8

V soupisu prací "prostředky město Sokolov_E-405,501_Specifikace se vzorci" je položka "Podružný materiál" vypočítána z položek, které jsou už do celkového rozpočtu započteny a následně připočtena do součtu "Elektromontáže silnoprůd -

celkem". Vzniká tak "double položka". Vzorec "Podružný materiál" by tedy neměl obsahovat odkaz na součet v buňce "L1".

Odpověď:

Zadavatel rozhodl o provedení komplexního odborného posouzení projektové dokumentace, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Při probíhající kontrole byly zjištěny nejasnosti, jejichž vysvětlení vyžaduje další, časově náročné, jednání projektanta s předkladatelem projektu.

S ohledem na předpokládanou dobu potřebnou pro zpracování vysvětlení a předpokládaného doplnění či změny zadávací dokumentace (projektové dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) přistupuje zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zároveň s ohledem na skutečnost, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí znovu prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

II.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **4. 10. 2018** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 24. 9. 2018.

Zadavatel odešle dnes, tj. 9. 8. 2018, k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501