

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

PID: MFCR8X YDBK
Č. j.: MF-14296/2018/4501-25
Zpracovatel: Chadimová Anna
Počet listů: 2
Počet příloh: 2 dle textu

Praha 16. 11. 2018

Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 6 + prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Krejcarová lávka**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 6. 2018 s evidenčním číslem veřejné zakázky Z2018-021753.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 2. 10. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 9:

V odpovědi č. 3 zveřejněné dne 26. 9. 2018 týkající se tlumiče kmitů se ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uvádí: ***"Teprve dynamická zkouška stanoví, zda bude nutné tlumiče instalovat. Do ceny je nutné tyto tlumiče v každém případě započítat. V průběhu stavby bude dohodnuto jejich případné osazení. V případě, že se ukáže, že není jejich instalace nutná, bude postupováno dle § 222 ZZVZ."***

Uchazeč nemá z výše uvedených informací přesnou technickou specifikaci tlumiče kmitů a není možné - už vzhledem k velkému cenovému rozpětí těchto prvků - tuto položku řádně ocenit.

Žádáme proto zadavatele, aby v rámci rovné soutěže určil přesnou technickou specifikaci tlumiče kmitů, aby bylo možné srovnávat cenu tohoto prvku se stejnými technickými vlastnostmi od každého uchazeče, nebo tuto položku z výkazu výměr vyjmout.

Dotaz: Stanoví zadavatel přesnou technickou specifikaci tlumiče kmitů, popř. tuto položku z výkazu výměr vyjme?

Odpověď:

Jelikož definitivní parametry pohlcovače kmitů mohou být stanoveny teprve po dynamické zatěžovací zkoušce na smontované konstrukci, je předběžně možno uvažovat s výsledky dynamického výpočtu dokumentu C.3.6 Statický výpočet (strana 108 v PDF), který je uveden níže.

Pro utlumení svislého a torzního kmitání byla navržena dvojice pohlcovačů kmitání s těmito parametry:

Hmotnost jednoho pohlcovače:	500 kg
Celková tuhost pružin jednoho pohlcovače:	38,5 kN/m
Poměrný viskózní útlum pohlcovače	0,2

Hmotnost obou pohlcovačů je 1000 kg, což odpovídá cca 5% kmitající hmoty (pro 1. Vlastní tvar s frekvencí 1,47 Hz činí kmitající hmota cca 19000 kg). Tuhost pružin vychází z požadovaného naladění tlumiče na 95% 1. vlastní frekvence, tj. $0,95 \times 1,47 = 1,4$ Hz. Poměrný útlum pohlcovače udávaný výrobcem (Gerb) činí 0,2.

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

V návaznosti na provedení odborného posouzení projektové dokumentace zadavatel současně s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje upravenou Přílohu č. 2 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Přílohu č. 3 ZD – Projektovou dokumentaci na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

III.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu se zákonem ZVZ, tak aby od uveřejnění tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **3. 1. 2019** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 18. 12. 2018.

Zadavatel odešle dnes, tj. 16. 11. 2018, k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

