



A

B

LEGENDA	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
1 jímač na pylonu	1x 105 170, jímací tyč D40 s přesahem 3 m nad pylonem 2x 347 205, násuvná svorka s okem a šrouby 1x 860 908, 1m nerezový drát pr. 10mm, V2A 2x 105344, držák na stěnu s nastav. délkou, schopnost vést proud 100kA (10/350)
2 pomocné jímače na horních lanech	1x 860 908, pomocný jímač 1,5m ve tvaru L, základna pro připojení k lanu 0,5m, nerez drát V2A pr. 10mm 2x 410 349, uzemňovací svorka (objímka na potrubí, nerez ) pr. potrubí 42,4mm 2x 301 019, nerez svorka KS jednodílná s pérovou podložkou
3 propojení lan s pylonem	4x 540 103, kompletní uzemňovací objímka na ant. stožár (uchycení lana) 4x 850 010, 1m lana z korozivzdor. oceli, pr.42mm2 (propoj mezi lanem a pilonem) 1x 540 901, 4m nerez pásku 23x0,3mm (k připojení na pylon) 4x 540 900, nerez upínací hlava na pásek (k uchycení propojovacího lana)
4 propojení lan s lávkou	1x 540 103, kompletní uzemňovací objímka na ant. stožár (uchycení lana) 1x 850 010, 1m lana z korozivzdor. oceli, pr.42mm2 (propoj mezi lanem a lávkou) 1x 365 250, nerez UNi příchytka na falc a kov. konstrukce (kovová lávka)

JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA DLE ČSN 62 305 ed.2

Třída LPS–III. (systém ochrany před bleskem)  
Třída LPL–III. 100 kA (hladina ochrany před bleskem)  
Poloměr valíčí se koule 45m

VŠECHNY VSTUPY NA LÁVKU OPATŘIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU UPOZORŇUJÍCÍ NA NEBEZPEČÍ VZNIKU DOTYKOVÉHO A KROKOVÉHO NAPĚTÍ NA MOSTĚ PŘI BOUŘCE:  
" POZOR!! PŘI BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVATI SE NA LÁVCE A JEJÍ BLÍZKOSTI DO 3M"

AKTUALIZACE 06.11.2018

VYPRACOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.PROFESE Ing. F. Kolář	KONTROLOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.STAVBY ING. PETR HAMPL	Ing. František Kolář U Kovárny 253 360 01 Otovice IČ: 428 40 279 TEL.: 608 024 598 e-mail: efar.kolar@gmail.com	
KRAJ: KARLOVARSKÝ		OBEC: SOKOLOV			
INVESTOR: MĚSTKÝ ÚŘAD SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 20 SOKOLOV					
KREJCAROVA LÁVKA PŘES ŘEKU OHŘI SOKOLOV SO 401 – Uzemnění lávky – elektro				FORMAT	2 A4
				DATUM	04.05.2014
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:250
				ZAK.CISLO: 212014	
Jímací soustava				ARCHIVNI CISLO 212014	C.VYKRESU C.5 2