

Ing. FRANTIŠEK KOLÁŘ – ELEKTRA

projekční, inženýrská a revizní činnost v elektrotechnice

U Kovárny 253, 362 32 Otovice u Karlových Var, mobil 608 024 598, e-mail f.kolar-elektra@seznam.cz
IČO 42840279, DIČ CZ6512030547, Ev. č. ČKAIT 0300539, ev. č. revize 72871 2/96-I-E2-A, ev. č. ZČE 03/99/063

KREJCAROVA LÁVKA PŘES ŘEKU OHŘI
SOKOLOV

A.č. 212014

Z.č. 212014

DPS

Výkaz výměr

SO 401 - Uzemnění lávky - elektro

Dne: 05.05.2014, aktualizace 06.11.2018

Vypracoval: Ing. F. Kolář
Kontroloval: Ing. F. Kolář

Název	Mj	Počet
B: Hromosvod (Dehn)		
jímač na pylonu		
105 170 jímací tyč D40, délka 4m	ks	1,00
347 205 násuvná svorka s okem a šrouby	ks	2,00
860 908 nerezový drát V2a pr. 10mm	m	1,00
105 344 držák na stěnu s nastavitelnou délkou	ks	2,00
pomocné jímače na horních lanech (10ks)		
860 908 pomocný jímač 1,5m ve tvaru L	ks	10,00
410 349 uzemňovací svorka na potrubí	ks	20,00
301 019 svorka KS nerez jednodílná s pérovou podložkou	ks	20,00
propojení lan s pylonem a lávkou		
540 103 kompletní uzemňovací objímka na anténní stožár	ks	8,00
850 010 lano z koroziodolné oceli rp.42mm ²	m	16,00
540 901 nerozová páska 23x3mm	m	4,00
540 900 nerezová upínací hlava na pásek	ks	4,00
365 250 nerez Uni příchytka na falc a kovové konstrukce	ks	4,00
uzemnění armovacích košů pilotů		
800 310 drát FeZn pr.10mm	m	8,00
800 110 drát FeZn pr.10mm s izolací	m	55,00
852 335 pásek FeZn 30x3,5mm	m	410,00
345 010 násuvná svorka s okem na šroub M10	ks	8,00
459 003 zkušební svorka UNI + popisný štítek s číslem svodu	ks	8,00
308 026 zemní spojovací svorka	ks	8,00
308 030 zemní spojovací svorka pro armování	ks	112,00
556 125 protikoroziční páska, š 5cm, délka 10m	ks	20,00
Výstražná tabulka "POZOR!! PŘI BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE NA LÁVCE A V JEJÍ BLÍZKOSTI DO 3M"	ks	4,00
V Otovicích dne 05.05.2014	vypracoval: Ing. F. Kolář	

V Karlových Varech

Dne: 5.5.2014

Vypracoval: Ing. F. Kolář