

**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika  
zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem

(dále jen „zadavatel“)

V Praze dne 23. 5. 2019

**VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – II.**

Zadavatel veřejné zakázky „**Posílení zdrojů chladu**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona **vysvětluje a mění zadávací dokumentaci**.

**Dotaz č. 1**

Prosím o doplnění chybějícího výkazu výměr na část M+R, jsou zde pouze specifikace, ze kterých není jednoznačně jasné, co vše se má ocenit.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Dokument nazvaný STCH-CH-DPS-M+R-02-spec, tj. Specifikace M+R je svým obsahem výkaz výměr, ve kterém se musí ocenit všechny v něm uvedené položky. Zadavatel pro upřesnění uvádí, že k přesnému ocenění okruhu 50, 52 a 53 Specifikace M+R slouží samostatné přílohy nazvané STC-CH-DPS-M+R-02-spec-osv a STC-CH-DPS-M+R-02-spec-rozv s podrobnějším popisem jednotlivých položek.

Zadavatel v návaznosti na položený dotaz č. 1 dokument nazvaný STCH-CH-DPS-M+R-02-spec upravil. Nové znění dokumentu zadavatel dokládá jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení s označením Výkaz výměr M + R.

**Dotaz č. 2**

Po doplnění výše zmíněného výkazu budou celkem čtyři VV k nacenění (Chlazení, Stavba, VZT a M+R), tabulku pro rekapitulaci a součet si máme vytvořit sami?

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel doplnil tabulku pro rekapitulaci nacenění a dokládá ji jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení s označením rekapitulace nacenění.

**Dotaz č. 3**

Hodnoceny budou částky viz níže, kam je máme vepsat? Na krycím listu tyto kolonky k dispozici nejsou.

Název dílčího hodnoticího kritéria		Váha v %
A	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	80 %
B	Cena za profylaktickou prohlídku zařízení v Kč bez DPH	10 %
C	Hodinová sazba za mimozáruční servisní zásah technika ve standardní pracovní době na základě nahlášení závady zařízení objednatelem v Kč bez DPH	5 %
D	Hodinová sazba za mimozáruční servisní zásah technika v mimopracovní době na základě nahlášení závady zařízení objednatelem v Kč bez DPH	5%

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Jednotlivé částky dílčích hodnoticích kritérií uvede účastník do návrhu smlouvy o dílo, a to na níže uvedených místech:

- Kritérium A V čl. VII. odst. 1, větě první Smlouvy o dílo, a to včetně slovního přepisu částky a dále ve stejném odstavci v posledním řádku v tabulce označeném cena celkem
- Kritérium B V první tabulce, řádku 1 přílohy č. 4, Ceník prací za mimozáruční servis, Smlouvy o dílo
- Kritérium C V druhé tabulce, řádku 1 přílohy č. 4, Ceník prací za mimozáruční servis, Smlouvy o dílo
- Kritérium D V druhé tabulce, řádku 2 přílohy č., 4 Ceník prací za mimozáruční servis, Smlouvy o dílo

**Dotaz č. 4**

Ve smlouvě o dílo má být vyplněna tabulka viz níže. Jakým způsobem ji vyplnit, když to vyplývá ze čtyř výkazů výměr?

**VII.**  
**CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena díla podle čl. III této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele a činí bez DPH:

☐ Kč

(slovy: ☐) korun českých, a z toho:

za předmět plnění podle	Celková cena v Kč
čl. III odst. 1. – dodávka zařízení	☐
čl. III odst. 2. písm. a) – doprava a pojištění zařízení	☐
čl. III odst. 2. písm. b) – instalace a uvedení do provozu včetně integrace zařízení a prověření funkčnosti zkušebním provozem	☐
čl. II. odst. 2. písm. c) – doklady k zařízení	☐
čl. II. odst. 2. písm. d) – zaškolení obsluhy	☐
<b>Cena celkem</b>	☐

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Cena za jednotlivé dílčí části plnění dle tabulky uvedené v čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo má být stanovena jako součet jednotlivých položek, které charakterově spadají do jednotlivé dílčí části plnění napříč jednotlivými výkazy výměr. Pro názornost lze uvést, že v případě dílčí ceny za dodávku zařízení (1. řádek tabulky) je třeba uvést celkovou cenu dodávky zařízení po odečtení částek za dopravu a pojištění zařízení, instalaci a uvedení do provozu včetně integrace zařízení a prověření funkčnosti zkušebním provozem, cenu za doklady k zařízení a zaškolení obsluhy.

**Dotaz č. 5**

Dle SoD má být součástí ceny také provádění mimozáručního servisu po dobu záruky, cena za tyto úkony má být rozpuštěná do soutěžní ceny (např. ceny zařízení) nebo bude v samostatné kolonce?

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Ceny za mimozáruční servis mají být uvedeny v příloze č. 4 Ceník prací pro mimozáruční servis návrhu smlouvy o dílo.

**Dotaz č. 6**

V SoD je požadavek v článku čl. VIII, odst. 7 žadave, který nemusí být technologicky možné splnit. Je možné do této části vložit poznámku "pokud bude technologicky možné a budou k dispozici náhradní díly".

**Odpověď na dotaz č. 6:**

V návaznosti na dotaz č. 6 zadavatel upravil čl. VIII. Odst. 7 smlouvy o dílo, a nové znění návrhu smlouvy o dílo dokládá jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení. Tento upravený návrh smlouvy je pro účastníka závazný.

**Na základě výše uvedeného zadavatel stanovil novou lhůtu pro podání nabídek.**

Lhůta pro podání nabídek:

- původní lhůta pro podání nabídek: do 29. května 2019 do 9:00 hodin
- **nová lhůta pro podání nabídek: do 3. června 2019 do 9:00 hodin**

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr M + R

Příloha č. 2 – rekapitulace nacenění

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo – nové znění

S pozdravem

---

Mgr. Michala Hlušíčková  
útvár veřejných zakázek  
za zadavatele  
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik