REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT

REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I

RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

INVESTOR / DEVELOPER

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER

APRIS 3MP

APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT
Ing. arch. M. TYLŠOVÁ

VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER
Ing. Š. VLADYKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER

APRIS 3MP

APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ČÁST/PART
D.01

VYPRACOVAL/DRAFTER
Ing. S. KOUBOVÁ

KONTROLA/CHECK
Ing. P. SOLNIČKA

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE
10/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER
2019023

POČET FORMÁTŮ / FORMAT
–

MĚŘÍTKO / SCALE
–

Č.KOPIE / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
401

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE

SKLADBY KONSTRUKCÍ

APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., (c) APRIS 3MP 2014

POZNÁMKY

1 Veškeré materiály budou splňovat požadavky pro dané prostředí.
2 Prostupy hydroizolacemi budou ošetřeny systémovými manžetami (např. DEKTITE)
3 Do skladeb nesmí dojít při realizaci k zabudování technologické nebo srážkové vody!
4 Parozábrana musí být parotěsně napojena na veškeré prostupující konstrukce.
5 Parozábrana musí být vyvedena min. 100 mm nad úroveň hydroizolace.
6 Veškeré izolace budou řádně kotveny k podkladu.
7 Veškeré prvky kotvené shora do trapézového plechu budou kotveny jen v místech horních vln plechu!
8 Přesný návrh kotvících prvků je předmětem dílenské dokumnetzace dodavatele
9 Veškeré střešní konstrukce a jejich zpracování musí odpovídat typu a sklonu střechy, aby byla zajištěna její voděodolnost
10 Veškeré konstrukce s požární odolností jsou navrženy jako systémové a budou provedeny dle technologického předpisu výrobce.
11 Veškeré skladby jsou navrženy včetně kotvících a napojovacích prvků a ukončujících profilů
12 Změny a nejasnosti konzultovat s projektantem

SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ-PODHLEDY

POŽÁRNÍ PODHLED

Přímé opláštění trapézového plechu SDK 4.NP _EI 45

SDK-01	**2x SDK deska RF(DF) tl. 12,5mm, tl. 25 mm**		
systémová konstrukce VB02	1	Stropní konstrukce - trapézový plech	
	2	2x SDK deska RF(DF) tl. 12,5mm, kotveno k trapézovému plechu	25 mm
	3	Malba	0 mm
		CELKOVÁ TLOUŠŤKA (bez stropu)	25 mm

PODHLED SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Plnoplošný samonosný SDK podhled - sociální zařízení

SDK-02	**1x SDK deska RB(RBi) tl. 12,5mm, tl. 65 mm**		
PK11, 4.12.09	1	Systémová konstrukce R-CW 50	50 mm
	2	1x SDK deska RB(RBi) tl. 12,5mm	13 mm
	3	Malba	0 mm
		CELKOVÁ TLOUŠŤKA (bez stropu)	65 mm

PODHLED KANCELÁŘE

Kazetový minerální podhled

SDK-03	**1x SDK deska RB(RBi) tl. 12,5mm, tl. 65 mm**		
	1	Systémový hl. rošt se závěsy	50 mm
	2	Minerální deska o rozměrech 600x600 mm	13 mm
		CELKOVÁ TLOUŠŤKA (bez stropu)	65 mm

POŽÁRNÍ SDK OBKLAD OCELOVÝCH PROFILŮ EI 45

SDK-04	**1x SDK deska RF(DF) tl. 20mm, tl. 40 mm**		
Přímé upevnění -systémová konstrukce včetně kotvících prvků	1	Podložky pro styky desek(přířezy obkladových desek)	20 mm
	2	Speciální sádrové desky -ref. GLASROC F RIDURIT	20 mm
		CELKOVÁ TLOUŠŤKA (bez stropu)	40 mm

SKLADBY STŘECH

PLECHOVÁ STŘECHA NAD 4.NP

S01	Plech CU- stojatá drážka, (dvojitá stojatá drážka + těsnění) , tl. 365mm		
sklon střechy 4,5°	1	Plech CU- stojatá drážka, (dvojitá stojatá drážka + těsnění)	1 mm
vrstvy střešního pláště mechanicky kotvené do trapézového plechu kotvit jen v místech horních vln trapézového plechu !	2	Fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží, ref.-DEKTEN METAL II (mikroventilace)	8 mm
	3	OSB deska spoj na pero a drážku tl. 22mm	22 mm
	4	Latě 60x100 mm /provětrávaná mezera	100 mm
	5	Pojistná hydroizolace -samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2- ref. TOPDEK COVER PRO	2 mm
	6	Tepelně izolační desky EPS 150S,mechanicky kotvené pomocí šroubů s teleskopickou podložkou	180 mm
	7	Samolepící parozábrana z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníková fólie s nakašírovanou polyesterovou rohoží plošné hmotnosti 120 g/m2- ref. TOPDEK AL BARRIERR	2 mm
	8	Trapézový plech TR 50/260/ 1,00 mm ve spádu 4,5°(vlny kolmo na spád)	50 mm
		CELKEM (bez desky)	365 mm

PLECHOVÁ STŘECHA NAD 5.NP

S02	Plech CU- stojatá drážka, (dvojitá stojatá drážka + těsnění) , tl. mm		
sklon střechy 4,5°	1	Plech CU- stojatá drážka, (dvojitá stojatá drážka + těsnění)	1 mm
	2	Fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží, ref.-DEKTEN METAL II (mikroventilace)	8 mm
	3	Polystyren beton ve spádu 2° s vloženými dřevěnými hranoly 60x100mm, tl. 220-300 mm	220 mm
	4	Železobetonová deska -podrobně viz statická část PD	150 mm
		CELKEM (bez desky)	230 mm