

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKY
369	SKLAD	12,10 m2	ZDVOJENÁ PODLAHA, VLÝSKY	OCELOVÁ MŘÍŽ	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
372	SKLAD	14,89 m2	ZDVOJENÁ PODLAHA, LITÁ PODLAHA	SDK PODHLED	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
329	ŘEZÁRNA	169,19 m2	ZDVOJENÁ PODLAHA, LITÁ PODLAHA		STÁVAJÍCÍ PODLAHA
333	REVIZE	200,70 m2	LITÁ PODLAHA		STÁVAJÍCÍ PODLAHA
335	VEDOUCÍ REVIZE	13,64 m2	LITÁ PODLAHA	KAZETOVÝ PODHLED	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
342	VEDOUCÍ DESIGNU	16,55 m2	VLÝSKY PVC	KAZETOVÝ PODHLED	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
381	SKLAD	27,07 m2	LITÁ PODLAHA	OCELOVÁ MŘÍŽ	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
383	SKLAD	26,06 m2	LITÁ PODLAHA	OCELOVÁ MŘÍŽ	NOVÁ PODLAHA
337	CHODBA	79,14 m2	LITÁ PODLAHA		STÁVAJÍCÍ PODLAHA
336	KANCELÁŘ	25,94 m2	VLÝSKY KOBEREC	KAZETOVÝ PODHLED	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
380	SKLAD	8,76 m2	LITÁ PODLAHA	OCELOVÁ MŘÍŽ	NOVÁ PODLAHA
377	SKLAD	3,33 m2	LITÁ PODLAHA		STÁVAJÍCÍ PODLAHA
332	VSTUPNÍ KONTROLA	36,16 m2	LITÁ PODLAHA		STÁVAJÍCÍ PODLAHA
331	JÍDELNA	30,59 m2	VLÝSKY PVC	KAZETOVÝ PODHLED	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
330	PŘEDSÍŇ WC-ŽENY	7,84 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKD PODHLED, KERAMICKÝ OBKLAD V = 2100 mm	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
330a	WC- ŽENY	12,75 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKD PODHLED, KERAMICKÝ OBKLAD V = 2100 mm	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
328	WC- MUŽI	1,60 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKD PODHLED, KERAMICKÝ OBKLAD V = 2100 mm	STÁVAJÍCÍ PODLAHA
328a	PŘEDSÍŇ WC	1,85 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKD PODHLED, KERAMICKÝ OBKLAD V = 2100 mm	STÁVAJÍCÍ PODLAHA

LEGENDA SYMBOLŮ

- ROZVÁDĚČ ELEKTRO
- ROZVÁDĚČ TECHNOLOGIE/ MaR
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 230 V/ 16 A
- ZÁSUVKA DVOJITÁ, 230 V/ 16 A
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 230 V/ 16 A, IP44
- ZÁSUVKA DVOJITÁ, 230 V/ 16 A, IP44
- ZÁSUVKA 400 V/ 16 A/ 5p, IP44
- ZÁSUVKA 230 V/ 16 A, MODUL 45
- ZÁSUVKA 230 V/ 16 A, SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘ. 3
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ
- VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, řaz. "1"
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, řaz. "1", IP44
- SPÍNAČ SÉRIOVÝ, řaz. "5"
- SPÍNAČ SÉRIOVÝ, řaz. "5", IP44
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, řaz. "6"
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, řaz. "6"
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, řaz. "7"
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, řaz. "7", IP44
- OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ, řaz. "1/0"
- OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ, řaz. "1/0", IP44
- ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ, IP44

POZNÁMKY

- VÝKRESY KABELOVÝCH TRAS, INSTALACE A OSVĚTLENÍ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT
- POZICE KONCOVÝCH A OVLÁDACÍCH PRVKŮ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, PŘESNÉ POZICE KOORDINOVAT PŘI STAVBĚ S PROJEKTEM INTERIÉRU A UMÍSTĚNÍM PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ
- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY BUDOU NAPÁJENY ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVÁDĚČŮ +RMS19a A +RMS20
- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY BUDOU ULOŽENY PŘEDEVŠÍM V KABELOVÝCH TRASÁCH Z DRÁTĚNÝCH ŽLABŮ
- KABELOVÉ TRASY BUDOU ZAVĚŠENY POD STROPEM V KOORDINACI S OSVĚTLENÍM A VZT
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY POD OMÍTKOU A STÁVAJÍCÍ KONCOVÉ PRVKY BUDOU ZACHOVÁNY
- PŘED DEMONTÁŽÍ STŘÉCHY A KABELOVÝCH TRAS BUDOU ROZVODY OZNAČENY A ODPOJENY V ROZVÁDĚČÍCH
- PŘI OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU KABELY PRODLOUŽENY V KRABICÍCH, KTERÉ BUDOU MONTOVÁNY NA KABELOVÉ TRASY
- KABELY BUDOU ZAPOJENY NY PŮVODNÍ SVORKY V ROZVÁDĚČÍCH
- PRO NOVÉ NAVRŽENÉ OBVODY BUDOU V ROZVÁDĚČÍCH NAVRŽENY NOVÉ VÝVODY
- OSVĚTLENÍ BUDE NAPOJENO PŘEVÁŽNĚ NA STÁVAJÍCÍ OBVODY
- PRO OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTÍ M.Č. 329 A 333 BUDOU NAVRŽENY NOVÉ OBVODY
- OSVĚTLENÍ BUDE SPÍNÁNO MÍSTNĚ POMOCÍ STÁVAJÍCÍCH OVLÁDAČŮ
- OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI M.Č. 333 BUDE REGULOVÁNO POMOCÍ SYSTÉMU DALI
- ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3
- ÚNIKOVÁ CESTA BUDE OZNAČENA NOUZOVÝMI SVÍTIDLY S PIKTOGRAMEM DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 1838
- PRO NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ BUDOU POUŽITY KABELY STEJNÉHO TYPU A DIMENZE JAKO STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- TYPY A DIMENZE KABELŮ NOVÝCH OBVODŮ VIZ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČŮ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- DLE ČSN EN 61140 ed. 3 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

LEGENDA SVÍTIDEL

S1	- LED SVÍTIDLO PRO NOSNÝ LIŠTOVÝ SYSTÉM - 35 W, 4 000 K, 5 000 lm, 143 lm/ W, IP20, EP
S1	- LED SVÍTIDLO PRO NOSNÝ LIŠTOVÝ SYSTÉM - 35 W, 4 000 K, 5 000 lm, 143 lm/ W, IP20, DALI EP
S2	- LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ 595 x 595 mm - 33 W, 4 000 K, 3 600 lm, 109 lm/ W, UGR 19, IP20, EP
S2.1	- LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ 595 x 595 mm - 19 W, 4 000 K, 3 600 lm, 109 lm/ W, UGR 22, IP20, EP
S3	- LED PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO - 19 W, 4 000 K, 2 700 lm, 142 lm/ W, IP66, EP
S3.1	- LED PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO - 44 W, 4 000 K, 6 200 lm, 141 lm/ W, IP66, EP
S4	- LED KRUHOVÉ VESTAVNÉ SVÍTIDLO - 22 W, 4 000 K, 1 900 lm, 86,4 lm/ W, IP20/ 44, EP
S5	- LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO - 35 W, 4 000 K, 3 800 lm, 108,6 lm/ W, IP20/ 40, EP
N1	- NOUZOVÉ PROTIPANICKÉ LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, NZ 1 h
NP	- NOUZOVÉ PIKTOGRAMOVÉ LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, NZ 1 h

REV. NO. / DATUM / DATE	TYPOLOGIE / ANNOTATION
PROJEKT / PROJECT	REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I Můdlova 6, čp. 963, PRAHA 1, 110 00
INVESTOR / DEVELOPER	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Můdlova 6, čp. 963, PRAHA 1, 110 00
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	APRIS SMP s.r.o. BARRÁNDOVA 2797/6, 140 00 PRAHA 4, ČR Tel.: +420 241 260 258, e-mail: apris@apris.cz
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER	Ing. Pavel Zdeněk Dal´ova 1, 180 00 Praha +420 605 103 132, e-mail: pavel@zdenek.cz
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
NÁZEV PŘÍLOHY / TITLE	DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 4.NP - OSVĚTLENÍ
AUTOR PROJEKTU / PROJECT MANAGER	Ing. S. VLADYKOVÁ
KONTROLOVAL / PROJECT CHECKER	Ing. Pavel Zdeněk
ZODP. PROJEKTANT / CHIEF DESIGNER	Ing. P. SOLNIČKA
ZAKÁZKA / JOB NUMBER	2019023
PŘÍLOHA / ANNEX NUMBER	A10
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 50
DATUM / DATE	10/2019
PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER	9119.9a

APRIS SMP APRIS SMP APRIS SMP APRIS SMP APRIS SMP APRIS SMP APRIS SMP
NA TYTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA. BEZ VÝSLOVNÉHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU NEPŘEDÁVAT JINÝM OSOBÁM A NEPOUŽÍVAT JINÉ NEŽ SMLUVNÍ ÚČELY. / THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO COPYRIGHT. NOT TO BE DISCLOSED TO OTHER PERSONS OR USED FOR OTHER PURPOSES THAN AGREED.