REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT

REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I
RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

INVESTOR / DEVELOPER

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER

APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT
Ing. arch. M. TYLŠOVÁ

VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER
Ing. Š. VLADYKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER

Ing. Pavel Zdeněk
Dmýštice 49, 399 01, Milevsko
tel.: +420 605 453 312, e-mail: pavel@epzdenek.cz

ČÁST/PART
ESI

VYPRACOVAL/DRAFTER
Ing. Pavel Zdeněk

KONTROLA/CHECK
Ing. P. SOLNIČKA

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE
10/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER
2019023

POČET FORMÁTŮ / FORMAT

MĚŘÍTKO / SCALE

Č.KOPIE / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
9119.5a

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE

SPECIFIKACE DOZBROJENÍ ROZVADĚČE +RMS20

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., (c) APRIS 3MP 2014

vývod	obvod	popis obvodu	napětí	jištění vývodu		moduly	kabel	poznámka
			[V]	[A]	char.	25		
	Upozornění							
	Seznam vývodů obsahuje pouze nové vývody pro nově navržené obvody.							
	Stávající vývody zůstávají zachovány a budou na ně zapojeny nové kabely pro stávající koncové prvky a spotřebiče							
	Vývody pro osvětlení v m.č. 329 a 333 budou nově vyzbrojeny, stávající vývody pro osvětlení těchto místností budou demontovány, nebo ponechány jako rezerva.							
	-xX1	Zvlhčovač	400	63	B	3	CYKY-J 5x 16	třípólový modulový jistič, 10 kA
	-xX2	Zvlhčovač	400	16	B	3	CYKY-J 5x 2,5	třípólový modulový jistič, 10 kA
	-xX3	Zvlhčovač	400	16	B	3	CYKY-J 5x 2,5	třípólový modulový jistič, 10 kA
	-xX4	Zvlhčovač - regulační část	230	10	B	1	CYKY-J 3x 1,5	jednopólový modulový jistič, 10 kA
	-xX5	Zvlhčovač - regulační část	230	10	B	1	CYKY-J 3x 1,5	jednopólový modulový jistič, 10 kA
	-xX6	Zvlhčovač - regulační část	230	10	B	1	CYKY-J 3x 1,5	jednopólový modulový jistič, 10 kA
	-xZ1	Zásuvkový obvod	230	16	B	2	CYKY-J 3x 2,5	RCBO, 30 mA, typ A
	-xZ2	Zásuvkový obvod	230	16	B	2	CYKY-J 3x 2,5	RCBO, 30 mA, typ A
	-xZ3	Zásuvkový obvod	230	16	B	2	CYKY-J 3x 2,5	RCBO, 30 mA, typ A
	-xE1	Osvětlení m.č. 329	230	10	C	2	CYKY-J 3x 1,5	jednopólový modulový jistič, 10 kA
								+pomocný kontakt - signalizace výpadku
	-xE2	Osvětlení m.č. 329	230	10	C	2	CYKY-J 3x 1,5	jednopólový modulový jistič, 10 kA
								+pomocný kontakt - signalizace výpadku
	-xE3	Osvětlení m.č. 329	230	10	C	2	CYKY-J 3x 1,5	jednopólový modulový jistič, 10 kA
								+pomocný kontakt - signalizace výpadku
	-xEN	Nouzové osvětlení	230	6	C	1	CYKY-J 3x 1,5	jednopólový modulový jistič, 10 kA