±0,000 = XXX m n. m. Bpv

REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT

REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I

RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

INVESTOR / DEVELOPER

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK

RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER

APRIS 3MP

APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT

Ing. arch. M. TYLŠOVÁ

VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER

Ing. Š. VLADYKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER

APRIS 3MP

Ing. Jan Anděra
Kamelova 3270/4, 106 00 Praha 10
tel.: +420 602 649 819, e-mail: andera@el-mar.cz

ČÁST/PART

D.09

VYPRACOVAL/DRAFTER

Ing. Jan Anděra

KONTROLA/CHECK

Ing. Jan Anděra

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE: 10/2019

Č. KOPIE / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER: 013

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE

KABELOVÝ SEZNAM

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 2019023

POČET FORMÁTŮ / FORMAT: -

MĚŘÍTKO / SCALE: -

APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., (c) APRIS 3MP 2014

KABELOVÝ SEZNAM PROFESE MaR

ZAKÁZKA: Státní tiskárna cenin
ADRESA: Růžová 6, 110 00 Praha 1

DATUM: 10/2019

Kabelové rozvody MaR								
Číslo	***Označení kabelu***	***Typ kabelu***	***Odkud***		***Kam***		***Délka (m)***	***Poznámky***
Rozváděč R-VZT6 - Prostor chodby (4.NP, m.č. 337)								
1	WL.ESI.1	CYKY-J 5x6	ESI	-	R-VZT6	Y	-	Napájení rozváděče MaR
2	TE.ESI.1	-	ESI-TE	-	R-VZT6	PE	-	Připojení ekvipotenciální svorkovnice
3		CY6					50	Připojení vodivých částí (Ochranné pospojení)
4	WL1.1	CYKY-J 3x2,5	R-VZT6	Y1	R-329.5	m.č. 329	40	Napájení rozvodnice IRC
5	WL1.2	CYKY-J 3x2,5	R-329.5	-	R-329.4	m.č. 329	15	Napájení rozvodnice IRC
6	WL1.3	CYKY-J 3x2,5	R-329.4	-	R-329.3	m.č. 329	15	Napájení rozvodnice IRC
7	WL1.4	CYKY-J 3x2,5	R-329.3	-	R-329.2	m.č. 329	15	Napájení rozvodnice IRC
8	WL1.5	CYKY-J 3x2,5	R-329.2	-	R-329.1	m.č. 329	15	Napájení rozvodnice IRC
9	WL1.6	CYKY-J 3x2,5	R-VZT6	Y1	R-333.1	m.č. 333	25	Napájení rozvodnice IRC
10	WL1.7	CYKY-J 3x2,5	R-333.1	-	R-333.2	m.č. 333	15	Napájení rozvodnice IRC
11	WL1.8	CYKY-J 3x2,5	R-333.2	-	R-333.3	m.č. 333	15	Napájení rozvodnice IRC
12	WL1.9	CYKY-J 3x2,5	R-333.3	-	R-333.4	m.č. 333	15	Napájení rozvodnice IRC
13	WL1.10	CYKY-J 3x1,5	R-VZT6	Y1	IRC332b-FCU1	m.č. 336	13	Napájení kazetové jednotky FCU
14	WL1.11	CYKY-J 3x1,5	IRC332b-FCU1	-	IRC332a-FCU2	m.č. 332	15	Napájení kazetové jednotky FCU
15	WL1.12	CYKY-J 3x1,5	IRC332a-FCU2	-	IRC332a-FCU1	m.č. 332	12	Napájení kazetové jednotky FCU
16	WL1.13	CYKY-J 3x1,5	IRC332a-FCU1	-	IRC331-FCU1	m.č. 331	18	Napájení kazetové jednotky FCU
17	WL1.14	CYKY-J 5x1,5	R-329.1	-	IRC329-FCU1	m.č. 329	2	Napajení motoru kanálové jednotky FCU
18	WL1.15	CYKY-J 5x1,5	R-329.2	-	IRC329-FCU2	m.č. 329	2	Napajení motoru kanálové jednotky FCU
19	WL1.16	CYKY-J 5x1,5	R-329.3	-	IRC329-FCU3	m.č. 329	2	Napajení motoru kanálové jednotky FCU
20	WL1.17	CYKY-J 5x1,5	R-329.4	-	IRC329-FCU4	m.č. 329	2	Napajení motoru kanálové jednotky FCU
21	WL1.18	CYKY-J 5x1,5	R-329.5	-	IRC329-FCU5	m.č. 329	2	Napajení motoru kanálové jednotky FCU
22	WL1.19	CYKY-J 5x1,5	R-333.1	-	IRC333a-FCU1	m.č. 333	2	Napajení motoru kanálové jednotky FCU
23	WL1.20	CYKY-J 5x1,5	R-333.2	-	IRC333a-FCU2	m.č. 333	2	Napajení motoru kanálové jednotky FCU
24	WL1.21	CYKY-J 5x1,5	R-333.3	-	IRC333b-FCU1	m.č. 333	2	Napajení motoru kanálové jednotky FCU
25	WL1.22	CYKY-J 5x1,5	R-333.4	-	IRC333c-FCU1	m.č. 333	2	Napajení motoru kanálové jednotky FCU
26	WL1.23	CYKY-O 3x1,5	R-VZT6	-	IRC329-HU1	m.č. 337	35	Blokování provozu zvlhčovače
27	WL1.24	CYKY-O 3x1,5	R-VZT6	-	IRC329-HU2	m.č. 337	37	Blokování provozu zvlhčovače
28	WL1.25	CYKY-O 3x1,5	R-VZT6	-	IRC369-HU1	m.č. 337	40	Blokování provozu zvlhčovače

KABELOVÝ SEZNAM PROFESE MaR

ZAKÁZKA: Státní tiskárna cenin
ADRESA: Růžová 6, 110 00 Praha 1

DATUM: 10/2019

Kabelové rozvody MaR								
Číslo	*Označení kabelu*	*Typ kabelu*	*Odkud*		*Kam*		*Délka (m)*	*Poznámky*
29	WL1.26	CYKY-O 3x1,5	R-VZT6	-	IRC372-HU1	m.č. 337	42	Blokování provozu zvlhčovače
30	WL1.27	CYKY-O 3x1,5	R-VZT6	-	IRC381-HU1	m.č. 337	15	Blokování provozu zvlhčovače
31	WL1.28	CYKY-O 3x1,5	R-VZT6	-	IRC383-HU1	m.č. 337	17	Blokování provozu zvlhčovače
32	WS1.1	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC329-TA1	m.č. 329	50	Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
33	WS1.2	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC329-TA2	m.č. 329	45	Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
34	WS1.3	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC329-TA3	m.č. 329	40	Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
35	WS1.4	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC329-TA4	m.č. 329	35	Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
36	WS1.5	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC329-TA5	m.č. 329	30	Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
37	WS1.6	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC333-TA1	m.č. 333	25	Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
38	WS1.7	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC333-TA2	m.č. 333	20	Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
39	WS1.8	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC333-TA3	m.č. 333	22	Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
40	WS1.9	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC333-TA4	m.č. 333	27	Snímač teploty přívodu vzduchu kanálové FCU jednotky
41	WS1.10	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC329-HC1	m.č. 337	45	Snímač vlhkosti přívodního vzduchu do místnosti
42	WS1.11	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC329-RP1.1	m.č. 329	50	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
43	WS1.12	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC329-RP1.2	m.č. 329	50	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
44	WS1.13	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC329-RP2.1	m.č. 329	37	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
45	WS1.14	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC329-RP2.2	m.č. 329	32	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
46	WS1.15	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC329-PC1	m.č. 329	38	Snímač diferenčního tlaku vzduchu místnosti řezárny a chodby
47	WS1.16	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC329-PC1	m.č. 329	25	Snímač diferenčního tlaku vzduchu místnosti řezárny a chodby
48	WS1.17	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC331-RP1.1	m.č. 331	30	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
49	WS1.18	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC331-RP2.1	m.č. 331	28	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
50	WS1.19	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC332-RP1.1	m.č. 332	27	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
51	WS1.20	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC332-RP2.1	m.č. 332	27	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
52	WS1.21	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC333-RP1.1	m.č. 333	25	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
53	WS1.22	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC333-RP2.1	m.č. 333	28	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
54	WS1.23	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC335-RP1.1	m.č. 335	30	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
55	WS1.24	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC335-RP2.1	m.č. 335	30	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
56	WS1.25	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC337-RP1.1	m.č. 337	20	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
57	WS1.26	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC369-HC1	m.č. 337	45	Snímač vlhkosti přívodního vzduchu do místnosti
58	WS1.27	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC369-RP1.1	m.č. 337	40	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
59	WS1.28	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC369-RP2.1	m.č. 337	40	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu

KABELOVÝ SEZNAM PROFESE MaR

ZAKÁZKA: Státní tiskárna cenin
ADRESA: Růžová 6, 110 00 Praha 1

DATUM: 10/2019

Kabelové rozvody MaR								
Číslo	*Označení kabelu*	*Typ kabelu*	*Odkud*		*Kam*		*Délka (m)*	*Poznámky*
60	WS1.29	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC372-HC1	m.č. 337	45	Snímač vlhkosti přívodního vzduchu do místnosti
61	WS1.30	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC372-RP1.1	m.č. 337	40	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
62	WS1.31	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC372-RP2.1	m.č. 337	40	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
63	WS1.32	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC381-HC1	m.č. 337	14	Snímač vlhkosti přívodního vzduchu do místnosti
64	WS1.33	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC381-RP1.1	m.č. 337	18	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
65	WS1.34	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC381-RP2.1	m.č. 337	18	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
66	WS1.35	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC383-HC1	m.č. 337	14	Snímač vlhkosti přívodního vzduchu do místnosti
67	WS1.36	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC383-RP1.1	m.č. 337	16	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
68	WS1.37	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2/XAO1	IRC383-RP2.1	m.č. 337	16	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
69	WS1.38	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAO1/XDO1	IRC329-HU1	m.č. 337	35	Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
70	WS1.39	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAO1/XDO1	IRC329-HU2	m.č. 337	37	Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
71	WS1.40	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAO1/XDO1	IRC369-HU1	m.č. 337	40	Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
72	WS1.41	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAO1/XDO1	IRC372-HU1	m.č. 337	42	Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
73	WS1.42	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAO1/XDO1	IRC381-HU1	m.č. 337	15	Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
74	WS1.43	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAO1/XDO1	IRC383-HU1	m.č. 337	17	Externí zapnutí a regulace výkonu parního zvlhčovače
75	WS1.44	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XDI1	IRC329-FS1	m.č. 329	45	Signalizace proudění přívodního vzduchu do místnosti
76	WS1.45	JYTY-O 2x1	R-VZT6	XDI1	IRC329-HS1	m.č. 329	45	Havarijní hygrostat přívodního vzduchu
77	WS1.46	JYTY-O 7x1	R-VZT6	XDI1	IRC329-HU1	m.č. 337	35	Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
78	WS1.47	JYTY-O 7x1	R-VZT6	XDI1	IRC329-HU2	m.č. 337	37	Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
79	WS1.48	JYTY-O 2x1	R-VZT6	XDI1	IRC329-TL1	m.č. 329	40	Tlačítko ovládání nárazového odvětrání místnosti
80	WS1.49	JYTY-O 2x1	R-VZT6	XDI1	IRC329-TL2	m.č. 329	45	Tlačítko ovládání nárazového odvětrání místnosti
81	WS1.50	JYTY-O 7x1	R-VZT6	XDI1	IRC331-FCU1	m.č. 331	30	Signalizace sumární poruchy kazetové jednotky FCU / Rezerva
82	WS1.51	JYTY-O 7x1	R-VZT6	XDI1	IRC332a-FCU1	m.č. 332	20	Signalizace sumární poruchy kazetové jednotky FCU / Rezerva
83	WS1.52	JYTY-O 7x1	R-VZT6	XDI1	IRC332a-FCU2	m.č. 332	20	Signalizace sumární poruchy kazetové jednotky FCU / Rezerva
84	WS1.53	JYTY-O 7x1	R-VZT6	XDI1	IRC332b-FCU1	m.č. 336	15	Signalizace sumární poruchy kazetové jednotky FCU / Rezerva
85	WS1.54	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XDI1	IRC369-FS1	m.č. 337	45	Signalizace proudění přívodního vzduchu do místnosti
86	WS1.55	JYTY-O 2x1	R-VZT6	XDI1	IRC369-HS1	m.č. 337	45	Havarijní hygrostat přívodního vzduchu
87	WS1.56	JYTY-O 7x1	R-VZT6	XDI1	IRC369-HU1	m.č. 337	40	Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
88	WS1.57	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XDI1	IRC372-FS1	m.č. 337	45	Signalizace proudění přívodního vzduchu do místnosti
89	WS1.58	JYTY-O 2x1	R-VZT6	XDI1	IRC372-HS1	m.č. 337	45	Havarijní hygrostat přívodního vzduchu
90	WS1.59	JYTY-O 7x1	R-VZT6	XDI1	IRC372-HU1	m.č. 337	42	Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače

KABELOVÝ SEZNAM PROFESE MaR

ZAKÁZKA: Státní tiskárna cenin
ADRESA: Růžová 6, 110 00 Praha 1

DATUM: 10/2019

Kabelové rozvody MaR								
Číslo	*Označení kabelu*	*Typ kabelu*	*Odkud*		*Kam*		*Délka (m)*	*Poznámky*
91	WS1.60	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XDI1	IRC381-FS1	m.č. 337	14	Signalizace proudění přívodního vzduchu do místnosti
92	WS1.61	JYTY-O 2x1	R-VZT6	XDI1	IRC381-HS1	m.č. 337	14	Havarijní hygrostat přívodního vzduchu
93	WS1.62	JYTY-O 7x1	R-VZT6	XDI1	IRC381-HU1	m.č. 337	15	Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
94	WS1.63	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XDI1	IRC383-FS1	m.č. 337	14	Signalizace proudění přívodního vzduchu do místnosti
95	WS1.64	JYTY-O 2x1	R-VZT6	XDI1	IRC383-HS1	m.č. 337	14	Havarijní hygrostat přívodního vzduchu
96	WS1.65	JYTY-O 7x1	R-VZT6	XDI1	IRC383-HU1	m.č. 337	17	Signalizace povozních stavů parního zvlhčovače
97	WS1.66	JYTY-O 2x1	R-329.1	-	IRC329-FCU1	m.č. 329	2	Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
98	WS1.67	JYTY-O 2x1	R-329.2	-	IRC329-FCU2	m.č. 329	2	Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
99	WS1.68	JYTY-O 2x1	R-329.3	-	IRC329-FCU3	m.č. 329	2	Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
100	WS1.69	JYTY-O 2x1	R-329.4	-	IRC329-FCU4	m.č. 329	2	Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
101	WS1.70	JYTY-O 2x1	R-329.5	-	IRC329-FCU5	m.č. 329	2	Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
102	WS1.71	JYTY-O 2x1	R-333.1	-	IRC333a-FCU1	m.č. 333	2	Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
103	WS1.72	JYTY-O 2x1	R-333.2	-	IRC333a-FCU2	m.č. 333	2	Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
104	WS1.73	JYTY-O 2x1	R-333.3	-	IRC333b-FCU1	m.č. 333	2	Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
105	WS1.74	JYTY-O 2x1	R-333.4	-	IRC333c-FCU1	m.č. 333	2	Ovládání ventilu chlazení kanálové jednotky FCU
106	WS1.75	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC329-RP2.1	m.č. 329	40	Rezerva
107	WS1.76	JYTY-O 4x1	R-VZT6	XAI2	IRC329-RP2.2	m.č. 329	35	Rezerva
108	WS1.77	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-VZT6	Modbus 1	R-329.1	m.č. 329	50	Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
109	WS1.78	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-329.1	Modbus 1	R-329.2	m.č. 329	10	Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
110	WS1.79	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-329.2	Modbus 1	R-329.3	m.č. 329	15	Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
111	WS1.80	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-329.3	Modbus 1	R-329.4	m.č. 329	15	Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
112	WS1.81	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-329.4	Modbus 1	R-329.5	m.č. 329	15	Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
113	WS1.82	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-329.5	Modbus 1	R-333.1	m.č. 333	20	Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
114	WS1.83	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-333.1	Modbus 1	R-333.2	m.č. 333	10	Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
115	WS1.84	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-333.2	Modbus 1	R-333.3	m.č. 333	15	Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
116	WS1.85	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-333.3	Modbus 1	R-333.4	m.č. 333	15	Datová komunikace regulátorů kanálových jednotek FCU
117	WS1.86	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-VZT6	Modbus 2	IRC332b-FCU1	m.č. 336	13	Datová komunikace kazetových jednotek FCU
118	WS1.87	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-VZT6	Modbus 2	IRC332a-FCU2	m.č. 332	15	Datová komunikace kazetových jednotek FCU
119	WS1.88	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-VZT6	Modbus 2	IRC332a-FCU1	m.č. 332	12	Datová komunikace kazetových jednotek FCU

KABELOVÝ SEZNAM PROFESE MaR

ZAKÁZKA: Státní tiskárna cenin
ADRESA: Růžová 6, 110 00 Praha 1

DATUM: 10/2019

Kabelové rozvody MaR								
Číslo	***Označení kabelu***	***Typ kabelu***	***Odkud***		***Kam***		***Délka (m)***	***Poznámky***
120	WS1.89	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-VZT6	Modbus 2	IRC331-FCU1	m.č. 331	18	Datová komunikace kazetových jednotek FCU
121	WS1.90	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-VZT6	Modbus 3	IRCxxx-RCx/DQx.y	Místnosti 4.NP	350	Datová komunikace prostorových snímačů a ovladačů (kpl)
122	WS1.91	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-VZT6		IRC329-DQ1.1	m.č. 329	35	Rezerva
123	WS1.EPS.1	-	R-EPS	-	R-VZT6			Signalizace výskytu požáru v objektu (Dodávka profese EPS)
124	WS1.ESL.1	-	R-ESL	TCP/IP	R-VZT6			Datová komunikace systému MaR (Dodávka profese ESL)
Rozváděč R-VZT7.8 - Strojovna VZT (5.NP, m.č. 423)								
1	WL.ESI.1	CYKY-J 5x6	ESI	-	R-VZT7.8	Y	-	Napájení rozváděče MaR
2	TE.ESI.1	-	ESI-TE	-	R-VZT7.8	PE	-	Připojení ekvipotenciální svorkovnice
3		CY6					30	Připojení vodivých částí (Ochranné pospojení)
4	WL1.1	CYKY-J 4x2,5	R-VZT7.8	Y1	VZT1-M1.1	m.č. 423	17	Napájení motoru přívodu vzduchu (Servisní vypínač)
5	WL1.2	CYKY-J 4x2,5	R-VZT7.8	Y1	VZT1-M2.1	m.č. 423	20	Napájení motoru odvodu vzduchu (Servisní vypínač)
6	WL1.3	CYKY-J 3x1,5	R-VZT7.8	Y1	VZT1-C1.1	m.č. 423	20	Napájení čerpadla okruhu vodního ohřevu
7	WL1.4	CYKY-J 3x1,5	R-VZT7.8	Y1	VZT2-M1	Střecha	30	Napájení motoru odtahového střešního ventilátoru
8	WL1.5	CYKY-J 5x1,5	R-VZT7.8	Y1	VZT36-M1	m.č. 423	12	Napájení motoru odtahu vzduchu
9	WL1.6	CYKY-J 4x2,5	R-VZT7.8	Y1	VZT37-M1	Střecha	30	Napájení motoru odtahu vzduchu (Ex provedení, SNV 2)
10	WS1.1	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XAI1	VZT1-TC2.1	m.č. 423	15	Snímač teploty odvodu vzduchu
11	WS1.2	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XAI1	VZT1-TA3.1	m.č. 423	18	Snímač teploty přívodu vody registru ohřevu/chlazení
12	WS1.3	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XAI1	VZT1-TC3.1	m.č. 423	18	Snímač teploty zpátečky vody registru ohřevu/chlazení
13	WS1.4	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XAI1	VZT36-TC1	Prostor krovu	20	Snímač teploty prostoru strokovny krovu
14	WS1.5	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XAI1	SIG-TA1	m.č. 423	10	Snímač teploty prostoru strokovny VZT
15	WS1.6	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XAI1	SIG-TA2	m.č. 420a	30	Snímač teploty prostoru strokovny VZT
16	WS1.7	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XAI2	VZT1-THC1.1	m.č. 423	15	Snímač teploty a vlhkosti přívodu vzduchu
17	WS1.8	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XAI2	VZT1-THC2.1	m.č. 423	17	Snímač teploty a vlhkosti odtahu vzduchu
18	WS1.9	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XAI2	VZT1-PC1.1	m.č. 423	15	Snímač diferenčního tlaku přívodu vzduchu

KABELOVÝ SEZNAM PROFESE MaR

ZAKÁZKA: Státní tiskárna cenin
ADRESA: Růžová 6, 110 00 Praha 1

DATUM: 10/2019

Kabelové rozvody MaR								
Číslo	*Označení kabelu*	*Typ kabelu*	*Odkud*		*Kam*		*Délka (m)*	*Poznámky*
19	WS1.10	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XAI2	VZT1-PC2.1	m.č. 423	17	Snímač diferenčního tlaku odtahu vzduchu
20	WS1.11	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XAI2/XAO1	VZT16-RP1.1	m.č. 420a	35	Ovládání a zpětná signalizace regulátoru průtoku vzduchu
21	WS1.12	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XAI2	VZT16-DQ2.1	m.č. 420a	35	Snímač koncentrace CO_2 a VOC odtahovaného vzduchu
22	WS1.13	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XAO1	VZT1-KL3.1	m.č. 423	17	Regulační klapka obtoku rekuperace
23	WS1.14	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XAO1/XDO1	VZT1-M1.1	m.č. 423	17	Povolení provozu a regulace otáček motoru přívodu vzduchu
24	WS1.15	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XAO1/XDO1	VZT1-M2.1	m.č. 423	20	Povolení provozu a regulace otáček motoru odvodu vzduchu
25	WS1.16	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XAO1/XDO1	VZT2-M1	Střecha	30	Povolení provozu a regulace otáček motoru odtahu vzduchu
26	WS1.17	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XDI1/XDO1	VZT1-KL1.1	m.č. 423	17	Ovládání a signalizace uzavřené polohy klapky sání vzduchu
27	WS1.18	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XDI1/XDO1	VZT1-KL2.1	m.č. 423	22	Ovládání a signalizace uzavřené polohy klapky odvodu vzduchu
28	WS1.19	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-DP1.1	m.č. 423	15	Tlaková diference filtru přívodu vzduchu
29	WS1.20	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-DP1.2	m.č. 423	18	Tlaková diference motoru přívodu vzduchu
30	WS1.21	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-DP2.1	m.č. 423	16	Tlaková diference filtru odtahu vzduchu
31	WS1.22	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-DP2.2	m.č. 423	18	Tlaková diference motoru odvodu vzduchu
32	WS1.23	CYKY-O 3x1,5	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-M1.1	m.č. 423	17	Porucha motoru přívodu vzduchu
33	WS1.24	CYKY-O 3x1,5	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-M2.1	m.č. 423	20	Porucha motoru odvodu vzduchu
34	WS1.25	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XDI1/XAO1	VZT1-Y1.1	m.č. 423	16	Ovládání a signalizace uzavřené polohy reg. ventilu ohřevu
35	WS1.26	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XDI1/XAO1	VZT1-Y2.1	m.č. 423	16	Ovládání a signalizace uzavřené polohy reg. ventilu chlazení
36	WS1.27	JYTY-O 7x1	R-VZT7.8	XDI1/XDO1	VZT1-V1.1	m.č. 423	16	Ovládání a signalizace polohy uzavíracího ventilu ohřevu
37	WS1.28	JYTY-O 7x1	R-VZT7.8	XDI1/XDO1	VZT1-V2.1	m.č. 423	16	Ovládání a signalizace polohy uzavíracího ventilu chlazení
38	WS1.29	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-TS1.1	m.č. 423	18	Termostat mrazové ochrany vodního ohřívače
39	WS1.30	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-DS1.1	m.č. 423	18	Detektor kouře přívodu vzduchu
40	WS1.31	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-DS2.1	m.č. 423	18	Detektor kouře odtahu vzduchu
41	WS1.32	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-PK1.1	Střecha	20	Koncový spínač protipožární klapky přívodu vzduchu
42	WS1.33	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT1-PK2.1	Střecha	20	Koncový spínač protipožární klapky odtahu vzduchu
43	WS1.34	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT2-PIR1	m.č. 330	25	Detektor pohybu (WC Ženy)
44	WS1.35	JYTY-O 4x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT2-PIR2	m.č. 328a	30	Detektor pohybu (WC Muži)
45	WS1.36	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT16-PK1.1	m.č. 420a	27	Koncový spínač protipožární klapky přívodu vzduchu
46	WS1.37	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT16-PK2.1	m.č. 420a	30	Koncový spínač protipožární klapky odtahu vzduchu
47	WS1.38	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT36-DP1	m.č. 423	12	Tlaková diference motoru odvodu vzduchu
48	WS1.39	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	VZT36-PK2.1	m.č. 423	15	Koncový spínač protipožární klapky přívodu vzduchu
49	WS1.40	CYKY-O 3x1,5	R-VZT7.8	XDI1	VZT37-TL1	-	-	Tlačítko ovládání provozu VZT

KABELOVÝ SEZNAM PROFESE MaR

ZAKÁZKA: Státní tiskárna cenin
ADRESA: Růžová 6, 110 00 Praha 1

DATUM: 10/2019

Kabelové rozvody MaR								
Číslo	***Označení kabelu***	***Typ kabelu***	***Odkud***		***Kam***		***Délka (m)***	***Poznámky***
50	WS1.41	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	SIG-LA1	m.č. 423	8	Sonda zaplavení prostoru strojovny VZT
51	WS1.42	JYTY-O 2x1	R-VZT7.8	XDI1	SIG-LA2	m.č. 420a	30	Sonda zaplavení prostoru strojovny VZT
52	WS1.43	CYKY-O 3x1,5	R-VZT7.8	-	VZT1-C1.1	m.č. 423	16	Porucha čerpadla okruhu vodního ohřívače
53	WS1.44	CYKY-O 3x1,5	R-VZT7.8	-	VZT2-M1	m.č. 423	16	Porucha motoru odtahu vzduchu
54	WS1.45	CYKY-O 3x1,5	R-VZT7.8	-	VZT16	m.č. 420a	30	Porucha zařízení přesné klimatizace
55	WS1.46	CYKY-O 7x1,5	R-VZT7.8	-	VZT16	m.č. 420a	30	Povolení/Blokování provozu zařízení přesné klimatizace
56	WS1.47	CYKY-O 3x1,5	R-VZT7.8	-	VZT37	Střecha	30	Porucha motoru odtahu vzduchu
57	WS1.48	JXFE-R 2x2x0,8	R-VZT7.8	Modbus 1	VZT16-RC1	m.č. 416d	40	Datová komunikace prostorového snímače a ovladače (kpl)
58	WS1.49	J-Y(St)Y 2x2x0,8	R-VZT7.8	Modbus 2	VZT16	m.č. 420a	30	Datová komunikace zařízení přesné klimatizace
59	WS1.EPS.2	-	R-EPS	-	R-VZT7.8	m.č. 423	-	Signalizace výskytu požáru v objektu (Dodávka profese EPS)
60	WS1.ESL.2	-	R-ESL	TCP/IP	R-VZT7.8	m.č. 423	-	Datová komunikace systému MaR (Dodávka profese ESL)
Zařízení přesné klimatizace VZT16 - Strojovna VZT (5.NP, m.č. 420a)								
1	WL.ESI.1	CYKY-J 5x6	ESI	-	VZT16	-	30	Napájení zařízení přesné klimatizace
2	TE.ESI.1	CY6	ESI-TE	-	VZT16	PE	30	Připojení ekvipotenciální svorkovnice
3		CY6					15	Připojení vodivých částí (Ochranné pospojení)
4	WS1.EPS.3	-	R-EPS	-	VZT16	m.č. 420a	-	Signalizace výskytu požáru v objektu (Dodávka profese EPS)