

LEGENDA

- TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ, ODVODNÍ, BÍLÝ LVS/125/G1, TROX
- TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ, PŘÍVODNÍ, BÍLÝ Z-LVS/125/G1, TROX
- ANEMOSTAT 600x600 ODVODNÍ S REG. KLAPKOU 500 m3/h
- ANEMOSTAT 600x600 PŘÍVODNÍ 500 m3/h
- Vysokotlaký fancoil UT22 DOL S TLUMIČI NA ODVODU A PŘÍVODU
- EL. PARNÍ ZVLHČOVAČ Condair RS VČETNĚ DISTRIBUČNÍ TRUBICE
- REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU TVR TROX
- ODVOD KONDENZÁTU
- ROZVOD CHLADNÉ VODY 6/12°C
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TOPNÉ VODY 70/50°C
- NOVÝ ROZVOD TOPNÉ VODY 70/50°C
- POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 1250x500
- TLUMIČ HLUKU
- TEXTILNÍ VYÚSTKA PŘÍHODA

ŘEZ A-A



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	VZT	Chlazení "22°C"	Vlhčení 50%	Plánovaný počet pracovníků
369	SKLAD	12,10 m2	ANO	VZT	PÁRA DO VZT	2
372	SKLAD	14,89 m2	ANO	VZT	PÁRA DO VZT	2
329	ŘEZÁRNA 169,19 m2		ANO	VZT/FCU	PÁRA DO VZT	10
333	REVIZE	200,70 m2	ANO	VZT/FCU	NE	30
335	VEDOUCÍ REVIZE	13,64 m2	ANO	VZT	NE	2
342	VEDOUCÍ DESIGNU	16,55 m2			NE	-
381	SKLAD	27,07 m2	ANO	VZT	PÁRA DO VZT	2
383	SKLAD	26,06 m2	ANO	VZT	PÁRA DO VZT	2
337	CHODBA	79,14 m2	ANO	NE	NE	-
336	KANCELÁŘ	25,94 m2	ANO	FCU	NE	3
380	SKLAD	8,76 m2	ANO	NE	NE	2
377	SKLAD	3,33 m2	ANO	NE	NE	-
332	VSTUPNÍ KONTROLA	36,16 m2	ANO	VZT/FCU	NE	10
331	JÍDELNA	30,59 m2	ANO	VZT/FCU	NE	20
330	PŘEDSÍŇ WC-ŽENY	7,84 m2	ANO	NE	NE	-
330a	WC- ŽENY	12,75 m2	ANO	NE	NE	-
328	WC- MUŽI	1,60 m2	ANO	NE	NE	-
328a	PŘEDSÍŇ WC	1,85 m2	ANO	NE	NE	-

HLAVNÍ ROZVODY CHLADU A ÚT JSOU VYZNAČENY PODLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ SKUTEČNÉ VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ SE MŮŽE LIŠIT, STAVBA UPRAVÍ NAVAZUJÍCÍ TRASY VEDENÍ CHLADU A ÚT PODLE SKUTEČNÝCH DISPOZIC PO ODKRYTÍ NA STAVBĚ
TRASY VEDENÍ CHLADU VE 4.NP BUDOU PŘED SEJMUTÍM STŘECHY PROVIZORNĚ PODEPŘENY A KOTVENY OD PODLAHY VE VÝŠCE cca 3800 mm – PRÁCE V RÁMCI DEMONTÁŽÍ NÁSLEDNĚ BUDOU ROZVODY CHLADU ZPĚT KOTVENY DO NOVÉHO STROPU

REV. NO. / DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION		
AKCE / PROJECT	REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I RŽOVÁ 4, Čp. 943, PRAHA 1, 110 00	AUTORSKÁ DOŽNÁ / REGISTRATION STAMP	
INVESTOR / DEVELOPER	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik RŽOVÁ 4, Čp. 943, PRAHA 1, 110 00		
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	APRIS 3MP s.r.o. BAROKNÍ 137/36, 160 00, PRAHA 6 - DEJVICE tel.: +420 387 289 358, e-mail: apris@apris.cz	HLAVNÍ PROJEKTY / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ	HLAVNÍ PROJEKTY / PROJECT LEADER Ing. S. Vlodyková
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER	ING. PAVEL HOLUB – PTP JANA PALACHA 522, 262OT DUŠNÍKY ptp@seznam.cz	DOCUMENT D.05	DESIGN PHASE ING. PAVEL HOLUB
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM / DATE 10/2019	ČÁSTI / PART
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE	PŮDORYS 4.NP – VZT	ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 2019023 VÝŠKY PŘÍMÉTŮ / FINISH 12A4 MĚŘÍTKO / SCALE 1:50	REVIZE / REVISION NUMBER 02

APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP

TENTO VÝKRES NEM ÚŘEDNÍ PRO ZNEŠVOLNÉNÍ KOPÍ A JAKÝKOLIV REPRODUKCE BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PRACOVÍN KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o.