

LEGENDA

- ODVOD KONDENZÁTU
- ROZVOD CHLADNÉ VODY 6/12°C
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TOPNÉ VODY 70/50°C
- NOVÝ ROZVOD TOPNÉ VODY 70/50°C
- Protipožární bandáž CFS-B

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	VZT	Chlazení "22°C"	Vlhčení 50%	Plánovaný počet pracovníků
369	SKLAD	12,10 m2	ANO	VZT	PÁRA DO VZT	2
372	SKLAD	14,89 m2	ANO	VZT	PÁRA DO VZT	2
329	ŘEZÁRNA 169,19 m2		ANO	VZT/FCU	PÁRA DO VZT	10
333	REVIZE	200,70 m2	ANO	VZT/FCU	NE	30
335	VEDOUCÍ REVIZE	13,64 m2	ANO	VZT	NE	2
342	VEDOUCÍ DESIGNU	16,55 m2		-		-
381	SKLAD	27,07 m2	ANO	VZT	PÁRA DO VZT	2
383	SKLAD	26,06 m2	ANO	VZT	PÁRA DO VZT	2
337	CHODBA	79,14 m2	ANO	NE	NE	-
336	KANCELÁŘ	25,94 m2	ANO	FCU	NE	3
380	SKLAD	8,76 m2	ANO	NE	NE	2
377	SKLAD	3,33 m2	ANO	NE	NE	-
332	VSTUPNÍ KONTROLA	36,16 m2	ANO	VZT/FCU	NE	10
331	JÍDELNA	30,59 m2	ANO	VZT/FCU	NE	20
330	PŘEDSÍŇ WC-ŽENY	7,84 m2	ANO	NE	NE	-
330a	WC- ŽENY	12,75 m2	ANO	NE	NE	-
328	WC- MUŽI	1,60 m2	ANO	NE	NE	-
328a	PŘEDSÍŇ WC	1,85 m2	ANO	NE	NE	-

HLAVNÍ ROZVODY CHLADU A ÚT JSOU VYZNAČENY PODLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ SKUTEČNÉ VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ SE MŮŽE LIŠIT, STAVBA UPRAVÍ NAVAZUJÍCÍ TRASY VEDENÍ CHLADU A ÚT PODLE SKUTEČNÝCH DISPOZIC PO ODKRYTÍ NA STAVBĚ
TRASY VEDENÍ CHLADU VE 4.NP BUDOU PŘED SEMLITÍM STŘECHY PROVIZORNĚ PODEPŘENY A KOTVENY OD PODLAHY VE VÝŠCE cca 3800 mm – PRÁCE V RÁMCI DEMONTÁŽÍ NÁSLEDNĚ BUDOU ROZVODY CHLADU ZPĚT KOTVENY DO NOVÉHO STROPU

REV. NO. / DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION
AKCE / PROJEKT	REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I REŽOVÁ 6, Čp. 943, PRAHA 1, 110 00
INVESTOR / DEVELOPER	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik REŽOVÁ 6, Čp. 943, PRAHA 1, 110 00
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	APRIS 3MP s.r.o. BARÁKOVA 131/30, 160 00, PRAHA 4 - ČR tel.: +420 241 200 358, e-mail: apris@apris.cz
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER	ING. PAVEL HOLUB – IPTP JANA PALACHA 522, 26201 SedlčaÍ ptp@seznam.cz
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE	PŮDORYS 4.NP – CH

HLAVNÍ PROJEKTANT / MANAGER PROJECT	Ing. arch. M. TYLŠOVÁ
HLAVNÍ PROJEKTY / PROJECT LEADER	Ing. S. Vlodjavová
DOCUMENT	D.05
DESIGNER / DRAWN	ING. PAVEL HOLUB
DATUM / DATE	10/2019
ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER	2019023
VÝKRES FORMATU / FORMAT	12A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1:50
AUTORIZOVÁNO RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP	
DATUM / DATE	
DATUM / DATE	
ČÍSLO / DATE	03

APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP

TENTO VÝKRES NEM SMÍŠEA PRO ZNEŠVOLOVÁNÍ KOPÍ A JAKÝKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o.