±0,000 = XXX m n. m. Bpv

REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT

REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I

RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

INVESTOR / DEVELOPER

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK

RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER

APRIS 3MP

APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT

Ing. arch. M. TYLŠOVÁ

VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER

Ing. Š. VLADYKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER

APRIS 3MP

Ing. Jan Anděra
Kamelova 3270/4, 106 00 Praha 10
tel.: +420 602 649 819, e-mail: andera@el-mar.cz

ČÁST/PART

D.09

VYPRACOVAL/DRAFTER

Ing. Jan Anděra

KONTROLA/CHECK

Ing. Jan Anděra

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE: 10/2019

Č. KOPIE / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER: 011

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE

TABULKA ZAŘÍZENÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 2019023

POČET FORMÁTŮ / FORMAT: -

MĚŘÍTKO / SCALE: -

APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP APRIS 3MP

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., (c) APRIS 3MP 2014

TABULKA ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU MaR

ZAKÁZKA: Státní tiskárna cenin
ADRESA: Růžová 6, 110 00 Praha 1

DATUM: 10/2019

Zařízení	*Označení*	*Popis*	*Příkon [W]*	*Napětí [V]*	*Provozní proud [A]*	*Náhradní zdroj*	*Umístění*	*Referenční typ zařízení*	*Poznámka*
Rozváděč R-VZT7.8 - Strojovna VZT (5.NP, m.č. 423)									
VZT1	M1	Motor ventilátoru přívodu vzduchu	6 000	400	7,4	ne	m.č. 423	Mandík P+ 14	
VZT1	M2	Motor ventilátoru odtahu vzduchu	6 000	400	7,4	ne	m.č. 423	Mandík P+ 14	
VZT1	C1	Oběhové čerpadlo vodního ohřívače	87	230	0,7	ne	m.č. 423	Grundfos MAGNA1 25-60	
VZT2	M1	Motor odtahového střešního ventilátoru	100	230	0,62	ne	Na střeše	Ecowatt CTB/4-1300/315	
VZT16	-	Kompaktní jednotka přesné klimatizace	8 000	400	12,2	ne	m.č. 420a	Airedale V6WX-EZRE-0	Napájení dodávkou ESI
VZT36	M1	Motor odtahového ventilátoru	196	230	0,8	ne	m.č. 423	Elektrodesign TD-1300/250	
VZT37	M1	Motor odtahového ventilátoru	180W	400	0,71	ne	Střecha	Alteko TERNO-S 200K	Ex provedení (SNV 2)
Rozváděč R-VZT6 - Prostor chodby 4.NP, m.č. 337)									
IRC329	HU1	Parní zvlhčovač - Ohřev	37 200	400	53,7	ne	m.č.337	Condair RS Visual 50	Napájení dodávkou ESI
IRC329	HU1	Parní zvlhčovač - Regulace	1 000	230	-	ne	m.č.337	Condair RS Visual 50	Napájení dodávkou ESI
IRC329	HU2	Parní zvlhčovač - Ohřev	37 200	400	53,7	ne	m.č.337	Condair RS Visual 50	Napájení dodávkou ESI
IRC329	HU2	Parní zvlhčovač - Regulace	1 000	230	-	ne	m.č.337	Condair RS Visual 50	Napájení dodávkou ESI
IRC329	FCU1	Vysokotlaký fancoil	350	230	-	ne	m.č.329	UT22 DOL	
IRC329	FCU2	Vysokotlaký fancoil	350	230	-	ne	m.č.329	UT22 DOL	
IRC329	FCU3	Vysokotlaký fancoil	350	230	-	ne	m.č.329	UT22 DOL	
IRC329	FCU4	Vysokotlaký fancoil	350	230	-	ne	m.č.329	UT22 DOL	
IRC329	FCU5	Vysokotlaký fancoil	350	230	-	ne	m.č.329	UT22 DOL	
IRC329	RP1.1	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.329	TROX TVR 315	
IRC329	RP1.2	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.329	TROX TVR 315	
IRC329	RP2.1	Regulátor průtoku odtahu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.329	TROX TVR 315	
IRC329	RP2.2	Regulátor průtoku odtahu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.329	TROX TVR 315	
IRC331	FCU1	Kazetový fancoil	200	230	-	ne	m.č.331	Galletti IWC i042	
IRC331	RP1.1	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.331	TROX TVR 160	
IRC331	RP2.1	Regulátor průtoku odtahu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.331	TROX TVR 160	
IRC332a	FCU1	Kazetový fancoil	200	230	-	ne	m.č.332	Galletti IWC i042	
IRC332a	FCU2	Kazetový fancoil	200	230	-	ne	m.č.332	Galletti IWC i042	
IRC332b	FCU1	Kazetový fancoil	200	230	-	ne	m.č.336	Galletti IWC i042	
IRC332	RP1.1	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 160	
IRC332	RP2.1	Regulátor průtoku odtahu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 160	

TABULKA ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU MaR

ZAKÁZKA: Státní tiskárna cenin
ADRESA: Růžová 6, 110 00 Praha 1

DATUM: 10/2019

Zařízení	*Označení*	*Popis*	*Příkon [W]*	*Napětí [V]*	*Provozní proud [A]*	*Náhradní zdroj*	*Umístění*	*Referenční typ zařízení*	*Poznámka*
IRC333	FCU1	Vysokotlaký fancoil	350	230	-	ne	m.č.333	UT22 DOL	
IRC333	FCU2	Vysokotlaký fancoil	350	230	-	ne	m.č.333	UT22 DOL	
IRC333	FCU3	Vysokotlaký fancoil	350	230	-	ne	m.č.333	UT22 DOL	
IRC333	FCU4	Vysokotlaký fancoil	350	230	-	ne	m.č.333	UT22 DOL	
IRC333	RP1.1	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 250	
IRC333	RP2.1	Regulátor průtoku odtahu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 250	
IRC335	RP1.1	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.335	TROX TVR 100	
IRC335	RP2.1	Regulátor průtoku odtahu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.335	TROX TVR 100	
IRC337	RP1.1	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 160	
IRC369	HU1	Parní zvlhčovač - Ohřev	3 800	400	5,5	ne	m.č.337	Condair RS Visual 5	Napájení dodávkou ESI
IRC369	HU1	Parní zvlhčovač - Regulace	1 000	230	-	ne	m.č.337	Condair RS Visual 5	Napájení dodávkou ESI
IRC369	RP1.1	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 125	
IRC369	RP2.1	Regulátor průtoku odtahu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 125	
IRC372	HU1	Parní zvlhčovač - Ohřev	3 800	400	5,5	ne	m.č.337	Condair RS Visual 5	Napájení dodávkou ESI
IRC372	HU1	Parní zvlhčovač - Regulace	1 000	230	-	ne	m.č.337	Condair RS Visual 5	Napájení dodávkou ESI
IRC372	RP1.1	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 125	
IRC372	RP2.1	Regulátor průtoku odtahu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 125	
IRC381	HU1	Parní zvlhčovač - Ohřev	3 800	400	5,5	ne	m.č.337	Condair RS Visual 5	Napájení dodávkou ESI
IRC381	HU1	Parní zvlhčovač - Regulace	1 000	230	-	ne	m.č.337	Condair RS Visual 5	Napájení dodávkou ESI
IRC381	RP1.1	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 125	
IRC381	RP2.1	Regulátor průtoku odtahu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 125	
IRC383	HU1	Parní zvlhčovač - Ohřev	3 800	400	5,5	ne	m.č.337	Condair RS Visual 5	Napájení dodávkou ESI
IRC383	HU1	Parní zvlhčovač - Regulace	1 000	230	-	ne	m.č.337	Condair RS Visual 5	Napájení dodávkou ESI
IRC383	RP1.1	Regulátor průtoku přívodu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 125	
IRC383	RP2.1	Regulátor průtoku odtahu vzduchu	7	24	-	ne	m.č.337	TROX TVR 125	