VÝKRES STROPU NAD 5.NP - VÝŘEZ NAD STROJOVNOU VZT

M 1:50



VÝKRES STROPU NAD 5.NP - VÝŘEZ NAD CHODBOU

M 1:50



VÝPIS PRVKŮ

TYP	DÉLKA [MM]	POČET [KS]	Hmotnost [kg/m]	Hmotnost [kg]
IPE 120	2070	2	10,4	43,06
IPE 140	1600	1	12,9	20,64
	1910	2	12,9	49,28
IPE 160	2600	3	15,8	123,24
	HMOTNOST OCELOVÝCH PROFILŮ =			236,21 kg

LEGENDA:

OBRYS VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ ŽELEZOBETON

SVISLÉ KONSTRUKCE NAD ŘEŠENÝM STROPEM ŽELEZOBETON

HEB 200 — SVISLÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ OCELOVÉ SLOUPY

VODOROVNÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ OCELOVÉ NOSNÍKY

OCELOVÉ KONSTRUKCE

OCEL S235JR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVOUVRSTVÝ NÁTĚR ODOLNÝ STUPNI KOROZNÍ AGRESIVITY C2 DLE ČSN EN ISO 12944-2

NAPŘ. SIKACOR STEEL PROTECT VHS RAPID tl. 80 µm + SIKA CORROTOP tl. 60 µm

BETONOVÉ KONSTRUKCE

BETON: C20/25 - XC1

VÝZTUŽ: B 500 B (10 505-R)

KRYTÍ VÝZTUŽE: 25mm

POZNÁMKY:

1. Všechny kóty a rozměry vztahující se k původním konstrukcím je nutné ověřit.
2. Potřebné délky všech nových prvků je nutno ověřit na stavbě.
3. Všechny nesrovnalosti mezi skutečným původním stavem objektu a stavem předpokládaným projektovou dokumentací nutno konzultovat s projektantem.
4. Veškeré zásahy do nosných konstrukcí, které nejsou součástí projektu statiky, je nutno konzultovat se statikem.
5. V případě zjištění snížené kvality nosného zdiva a dalších nosných konstrukcí nutno situaci konzultovat s projektantem.
6. Během provádění je nutno konstrukce dočasně podepírat tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce a nedošlo k pretížení nebo nadměrným deformacím konstrukcí.
7. Minimální uložení ocelových nosníků na nosném zdivu činí 250mm (200mm při světlosti otvoru do 2,0m). Ocelové překlady v místě uložení na zdivo podbetonovat – min. tloušťka betonu 100mm na zdravém zdivu šířka podbetonování min.300mm

REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION

AKCE / PROJECT: REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I
RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

INVESTOR / DEVELOPER: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1, 110 00

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / REGISTRATION STAMP

HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT: Ing. arch. M. TYLSOVÁ

VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER: Ing. Š. VLADYKOVÁ

PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER: APRIS 3MP s.r.o.
BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR
tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz

ČÁST/PART: D.02

VYPRACOVAL/DRAFTER: Ing. J. FISCHER

KONTROLA/CHECK: Ing. I. JENÍK

STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM / DATE: 10/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 2019023

POČET FORMÁTŮ / FORMAT: 2x A4

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50

ČKOPIE / COPY

Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER: 102

NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE: VÝKRES STROPU NAD 5.NP - VÝŘEZ

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPÍÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCÍ BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE APRIS 3MP s.r.o., (c) APRIS 3MP 2014