



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

VÝMĚNA BATERIÍ UPS

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterm,
1. zástupcem generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ_2019_0072

Č. j. SPCSS-00417/2020

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, resp. změnu a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace“).

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 13. 1. 2020)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

„Pro jednoznačnost požadovaného řešení si Vás dovoluji požádat o upřesnění „Výzvy k podání nabídek...” v odst.2.2 Specifikace předmětu plnění:

- *zálohovaného výkonu každé UPS a požadované doby zálohy pro každou z UPS*
- *pokud se navrhané řešení baterie na upřesněný zálohovaný výkon a dobu zálohy nevejde do stávajících stojanů, je možné v rámci nabídky navrhnout případné rozšíření návazných technologií (stojan, bateriový odpojovač, kabeláž)?“*

Informace zadavatele

Zadavatel požaduje, aby každá z UPS byla s výkonem 400kW a dobou zálohování 30 minut s tolerancí +-15 %.

Z tohoto důvodu zadavatel upřesňuje, že položka „Instalace“ nových baterií do UPS (uvedená v příloze č. 2 - Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky zadávací dokumentace) musí být naceněna včetně všech komponent (např. bateriový stojan, odpojovač, kabeláž apod.) nutných k zajištění funkčnosti navrhaného řešení Dodavatelem.

Zadavatel ve vazbě na provedené změny zadávací dokumentace přiměřeně prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ věta první lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na výše uvedené byla lhůta pro podání nabídek zadavatelem prodloužena

do 31. 1. 2020, do 15:00 hodin.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele