

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501
Příprava realizace ekologických závazků
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 14. 5. 2015

PID: MFCR5XFRQT

Č. j.: MF-951/2015/4501-43

Počet listů: 2

Přílohy: aktualizovaná revidovaná verze
Soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 3.**
Referent: Matoška Martin, Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Rekultivace nezpevněných ploch Soběšovice“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 21.04.2015, s evidenčním číslem VZ **404906**.

Zadavatel dne 12.05.2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 14:

Ve výkazu výměr SO 301 Kanalizace se nachází položky:

36	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	2,500	0,00	0,00
37	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	73,800	0,00	0,00
38	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	126,700	0,00	0,00

V technické zprávě SO 301 Kanalizace je napsáno:

A 3.2. POTRUBÍ

Kanalizace bude provedena z:

- trub PP ,SN 8,dle DIN 16961-DN 25073.8 m
(včetně svislé části potrubí-8.1.m- na spádištích)
- trub PP,SN 8,dle DIN 16961-DN 300126,7 m
na spádištích (šachty Š2,Š3,Š5,Š6,Š7) bude použito:
- trub PP,SN 8,dle DIN 16961-DN 200 2.5 m

Který údaj je správně? Na použité potrubí navazují dále tvarovky i šachtová dna (nelze kombinovat PVC a PP)

Odpověď č. 14:

Správné jsou údaje uvedené v Technické zprávě. Tyto položky byly upraveny v aktualizované verzi Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto dopisu.