



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 03

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

NÁKUP PRVKŮ UNIVERZÁLNÍHO KABELÁŽNÍHO SYSTÉMU PRO TECHNOLOGIE ICT

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2020036

Č. j. SPCSS-07856/2020

Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, resp. změnu a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace“).

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 26.11.2020)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

Dobrý den,

v tabulce ZD-P1 u položek 5.1 - 5.9 „metalické patchcordy cat. 6A“ uvažujete primárně kabel FTP v provedení typu lanko (licna), nebo drát? Není standardním řešením, že na propojovací metalické patch cordy je používán FTP kabel v provedení drát (manipulace v rámci racku, tvrdost kabelu, ohebnost.....).

Za předpokladu použití FTP kabelu typu lanko pro výrobu „propojovacích metalických patchcordů“ není standardně vyžadováno aby splňovalo CPR zatřídění (Dca, s2 d2 a1 nebo lepší, respektive CPR zatřídění Cca s1 d1 a2 nebo lepší). V této požadované normě žádný námi ověřený poptávaný výrobce kabel FTP cat. 6A v provedení lanko nenabízí. Zde je převzatý výklad z uvedené normy ČSN EN 50575 na kterou se odkazujete: Od 1.7. 2017 vstoupilo v platnost nařízení EU o stavebních výrobcích z hlediska požární bezpečnosti osob a majetku tzv CPR direktiva (CPR – Construction products regulation). Toto EU nařízení se týká i datových měděných a optických kabelů, které jsou pevnou součástí stavby/budovy. Na propojovací kabely a před-konektorované trunk kabely se tato direktiva nevztahuje.

Nicméně, pro systém kabeláže fixních metalických horizontálních rozvodů (TS - strana 5) nabídneme metalický FTP kabel v provedení drát, který uvedenou normu CPR a vyšší splňuje. Kabel bude v provedení pláště LSZH (resp. LSFH) jak je vyžadováno a bude též doloženo DoP.

Informace zadavatele

Zadavatel v souladu s Přílohou č. 1 ZD – Technická specifikace předmětu plnění uvádí, že CPR zatřídění Dca nebo lepší vyžaduje pouze u MPO trunkových kabelů nebo pevně instalovaných optických nebo metalických kabelů. Netýká se to metalických propojovacích kabelů v rámci racku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 2

Zadavatel cituje:

2. v zadávací dokumentaci (ZD) i technické specifikaci (TS) postrádáme informaci ohledně polarit na všech typech předkonektorovaných optických tras s MTP24 (A, B, C, X.....jiné). A to zejména k vašemu požadavku na křížení MTP24 na úrovni kazet. U těchto kazet je uvedena v ZD

a TS polarita A. Jedná se o polaritu, která koresponduje s křížením typu TYPE-A: 2-2, podle TIA-568.3-D? (pozice 1-13, 2-1,23-24, 24-12)

Informace zadavatele

Zadavatel upřesňuje požadavek na předkonektorované řešení s polaritou A. Zadavatel požaduje v souladu se zadávací dokumentací kazety s polaritou A singlemode OS2 MTP / MPO 24 vláken LC / APC a kazety s polaritou A multimode OM4 MTP / MPO 24 vláken LC.

Jelikož celá trasa (MPO trunkový kabel + 2x MPO kazeta) v polaritě A "svítí" z portu 1 MPO/MTP kazety na jednom konci, do portu 1 MPO/MTP kazety na druhém konci trasy, je nutné v takovém případě použít na jedné straně duplexní propojovací kabely přímé (A-A) a na druhé straně duplexní patch kabely křížené (A-B).

Dle obvykle dodávaných obdobných řešení na trhu Zadavatel požaduje dodat systém umožňující použití stejného typu propojovacích kabelů na obou koncích.

Zadavatel požaduje, aby port 1 v MPO/MTP kazetě na jednom konci trasy svítil do portu 2 v MPO/MTP kazetě na druhém konci trasy, 2 do 1, 3 do 4, 4 do 3, ...

To znamená, že celá trasa musí být složena z:

- trunkový kabel polarity A
- 1x MPO/MTP kazeta polarity A (tzv. přímá kazeta)
- 1x MPO/MTP kazeta polarity Ax (tzv. křížená kazeta, kde jsou vlákna v jednotlivých LC duplexních portech uvnitř kazety přehozená)

Zadavatel ve vazbě na provedené doplnění zadávací dokumentace prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ větou první lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na výše uvedené byla lhůta pro podání nabídek zadavatelem prodloužena do 18.12.2020, do 10.00 hodin.

Otevírání nabídek v listinné podobě v souladu s § 110 ZZVZ se bude konat 18.12.2020, v 10.00 hodin.

V Praze dne dle elektronického podpisu

**Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.**

Mgr. Jakub Richter

1. zástupce generálního ředitele