



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

SERVISNÍ PODPORA TECHNOLOGICKÉHO SYSTÉMU STABILNÍHO HASICÍHO ZAŘÍZENÍ DATOVÉHO CENTRA

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2020074

Č. j. SPCSS-00262/2021

Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 a § 131 ZZVZ.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „zadavatel“) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění dotazů a připojuje k nim vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, resp. změnu a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ (dále jen „vysvětlení zadávací dokumentace“).

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádostí, na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(obdržena dne 13. 1. 2021)

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

Žádáme veřejného zadavatele, aby: 

1. Jednoznačně definoval pojem preventivní servis, neboť vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci, tento pojem nezná.
2. Jednoznačně stanovil, co je předmětem veřejné zakázky, jsou to lahve pro přepravu plynů nebo tlakové nádoby stabilní.

v zadávací dokumentaci na uvedeno:

str. 4/19, bod 2.2, písm. a) zajištění havarijního servisu s výměnou **tlakových lahví** při vypuštění hasiva do 24 hodin

str. 9/19, bod 4.3.2., servisní technik 1, má osvědčení o odborné způsobilosti pro revizního technika **tlakových nádob stabilních** podle vyhlášky č. 18/1979 Sb.

Upozorňujeme zadavatele, že tlaková lahev pro přepravu plynů (která je součástí stabilních hasicího zařízení), není tlakovou nádobou stabilní a řeší ji úplně jiná legislativa (mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí ADR 2019) a je úplně jiný rozsah požadavků na kvalifikaci.

Informace zadavatele k Dotazu č. 1 část 1.

Zadavatel uvádí, že Preventivní servis je jednoznačně definován v návrhu Smlouvy na servisní podporu technologického systému Stabilního hasicího zařízení Datového centra, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace, jako její příloha č. 3 (dále jen „smlouva“), a to konkrétně v čl. II odst. 2.1 pododst. 2.1.1 smlouvy.

Informace zadavatele k Dotazu č. 1 část 2.

Zadavatel uvádí, že předmět veřejné zakázky, respektive předmět plnění dle smlouvy je ve smlouvě jasně stanoven, konkrétně v čl. II odst. 2.1 smlouvy. Přičemž pojem Tlakové lahve je jednoznačně definovány v pododst. 2.1.3 smlouvy.

K požadavku zadavatele na Servisního technika 1 specifikovanému v čl. 4.3.2 zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že tento požadavek je jednou z podmínek zadavatele, neboť v rámci provozovaného plynového SHZ může mít zadavatel požadavek na rozšíření anebo uvedení do provozu stávajícího systému plynového SHZ.

K upozornění dodavatele na legislativu pro přepravu plynů si zadavatel dovoluje odkázat na požadavek zadavatele v čl. 2.4.1 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Zadavatel cituje:

Upřesnil projektované hodnoty jednotlivých lahví (požadavek viz bod 2.2., odst. b).¶

Informace zadavatele

Zadavatel uvádí, že specifikace jednotlivých lahví je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Seznam technologických zařízení DC a dále v příloze č. 8 zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky, kde je uveden i kód výrobce tlakové lahve.

Dotaz č. 3

Zadavatel cituje:

Upřesnil svůj požadavek na kvalifikaci servisního technika 2, neboť odbornou způsobilost technika nestanovuje vyhláška č. 246/2001 Sb. ale zákon č. 133/1985 o požární ochraně. Současně, aby veřejný zadavatel vysvětlil, proč vyloučil z požadavku na kvalifikaci odborně způsobilou osobu v PO dle zákona č. 133/1985, přestože má vyšší stupeň odborné způsobilosti v PO.¶

Informace zadavatele

Zadavatel zvážil veškeré skutečnosti a přistoupil ke zrušení požadavku na Servisního technika 2 v rámci požadavku na technickou kvalifikaci.

V souladu s provedenými změnami zadavatel upravuje přílohu č. 7 zadávací dokumentace. Nová příloha č. 7 – Formulář – Realizační tým je nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jako jeho příloha č. 1 a nahrazuje původní přílohu č. 7 zadávací dokumentace v plném rozsahu.

Současně zadavatel uvádí, že sám disponuje osobou odborně způsobilou v PO dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, tudíž tento požadavek není promítnut do zadávacích podmínek.

Dotaz č. 4

Zadavatel cituje:

Přehodnotil svůj požadavek na kvalifikaci vedoucího pracovníka v oblasti servisu technologií GHZ – min. požadavek 10 let praxe. Tento požadavek považujeme, jako společnost poskytující služby v této oblasti za diskriminační, která významným způsobem omezí počet účastníků. Pokládáme za relevantní praxi min. 5 let.

Informace zadavatele

Zadavatel zvážil veškeré skutečnosti a přistoupil k úpravě požadavku na Vedoucího pracovníka v čl. 4.3.2 zadávací dokumentace následovně:

Název pozice	Požadavky	Způsob splnění kvalifikačního požadavku (prokázání)
Vedoucí pracovník	Má min. 5 let praxe v oblasti servisu technologií – SHZ nebo technologií obdobného charakteru.	Dodavatel prokazuje požadavek Zadavatele doložením praxe , a to ve formě vyplněné přílohy zadávací dokumentace – Příloha č. 7 - Formulář – Realizační tým.

V souladu s provedenými změnami zadavatel upravuje přílohu č. 7 zadávací dokumentace. Nová příloha č. 7 – Formulář – Realizační tým je nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jako jeho příloha č. 1 a nahrazuje původní přílohu č. 7 zadávací dokumentace v plném rozsahu.

Zadavatel ve vazbě na provedené změny zadávací dokumentace prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ větou druhou lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na výše uvedené byla lhůta pro podání nabídek zadavatelem prodloužena

do 22. 2. 2021, do 10.00 hodin.

Přílohy

- 1) Příloha č. 7 - Formulář – Realizační tým

V Praze dne dle elektronického podpisu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele

REALIZAČNÍ TÝM

Dodavatel:

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu opravňujícího k zastupování dodavatele	[DOPLNÍ DODAVATEL]

tímto za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle zadávací dokumentace a k hodnocení kvalifikace k veřejné zakázce s názvem „**Servisní podpora technologického systému Stabilního hasicího zařízení Datového centra**“

předkládá následující:

jmenný seznam členů realizačního týmu veřejné zakázky

a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto jmenném seznamu realizačního týmu jsou pravdivé.

Jmenný seznam členů realizačního týmu

Název pozice	Požadavky	Způsob splnění kvalifikačního požadavku (prokázání)
1 Vedoucí pracovník		
Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL]	Má min. 5 let praxe v oblasti servisu technologií – SHZ nebo technologií obdobného charakteru.	[DOPLNÍ DODAVATEL délku praxe] let praxe v oblasti servisu technologií – SHZ nebo technologií obdobného charakteru.
Vztah k dodavateli (<i>dodavatel vybere jen jednu možnost</i>): <ul style="list-style-type: none"> Pracovní poměr Dohoda o pracích konaných mimo prac. poměr Jiná dohoda: [DOPLNÍ DODAVATEL] (specifikujte)	Komunikace v českém jazyce ústně i písemně (zadavatel připouští ústní komunikaci i ve slovenském jazyce)	[DOPLNÍ DODAVATEL skutečnost – ANO/NE]
2 Technik elektro		
Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL]	Má platné osvědčení o kvalifikaci dle § 6 Vyhlášky – pro samostatnou činnost na elektrických zařízeních do 1000 V (či případně vyšší stupeň kvalifikace).	[DOPLNÍ DODAVATEL typ osvědčení]
Vztah k dodavateli (<i>dodavatel vybere jen jednu možnost</i>): <ul style="list-style-type: none"> Pracovní poměr Dohoda o pracích konaných mimo prac. poměr Jiná dohoda: [DOPLNÍ DODAVATEL] (specifikujte)	Komunikace v českém jazyce ústně i písemně (zadavatel připouští ústní komunikaci i ve slovenském jazyce)	[DOPLNÍ DODAVATEL skutečnost – ANO/NE]

Název pozice	Požadavky	Způsob splnění kvalifikačního požadavku (prokázání)
3 Servisní technik 1	Má platné osvědčení o odborné způsobilosti pro revizního technika tlakových nádob stabilních podle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti	[DOPLNÍ DODAVATEL typ osvědčení]
Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL]		
Vztah k dodavateli (<i>dodavatel vybere jen jednu možnost</i>): <ul style="list-style-type: none"> Pracovní poměr Dohoda o pracích konaných mimo prac. poměr Jiná dohoda: [DOPLNÍ DODAVATEL] (specifikujte)	Komunikace v českém jazyce ústně i písemně (zadavatel připouští ústní komunikaci i ve slovenském jazyce)	[DOPLNÍ DODAVATEL skutečnost - ANO/NE]

Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V _____ [místo] _____ dne _____ [DD.MM.RRRR]

[název dodavatele]

[jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat za dodavatele, včetně titulu opravňujícího k zastupování]